

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 °C	湿度 %	生产负荷 %	排放方式	排放去向		
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数								
				mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³		mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³		mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³								
在线	2019-9-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	7.77	10	否		10.78	18.74	35	否			23.02	40.24	50	否		590546.19	12.07	12.42	49.12	8.81	82	连续	大气
在线	2019-9-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	8.10	10	否		6.83	11.32	35	否			21.38	36.40	50	否		600981.00	12.26	12.16	49.20	8.65	82	连续	大气
在线	2019-9-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.18	8.03	10	否		11.87	18.37	35	否			22.17	34.33	50	否		623016.25	12.82	11.32	50.28	9.16	82	连续	大气
在线	2019-9-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.43	8.50	10	否		10.59	16.64	35	否			24.18	37.80	50	否		620647.50	12.87	11.40	50.59	9.80	82	连续	大气
在线	2019-9-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	6.50	10	否		9.67	15.42	35	否			23.46	38.54	50	否		595664.69	12.28	11.85	50.22	9.31	82	连续	大气
在线	2019-9-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	5.37	10	否		10.07	16.20	35	否			20.73	37.83	50	否		641037.19	12.93	12.65	48.11	7.99	82	连续	大气
在线	2019-9-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.95	10	否		14.56	22.13	35	否			25.50	38.75	50	否		644974.31	13.17	11.13	49.91	8.59	82	连续	大气
在线	2019-9-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	5.68	10	否		17.08	26.02	35	否			27.35	41.67	50	否		640592.25	13.19	11.15	50.58	9.20	82	连续	大气
在线	2019-9-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	7.62	10	否		4.92	8.40	35	否			23.04	39.42	50	否		572404.50	11.78	12.25	50.09	9.15	82	连续	大气
在线	2019-9-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	6.80	10	否		10.16	16.12	35	否			21.49	34.20	50	否		602426.06	12.37	11.58	49.98	9.07	82	连续	大气
在线	2019-9-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	6.71	10	否		14.53	22.41	35	否			26.59	41.08	50	否		620471.81	12.82	11.29	50.71	9.47	82	连续	大气
在线	2019-9-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	5.86	10	否		17.82	27.46	35	否			25.19	38.88	50	否		619291.06	12.85	11.27	51.09	9.76	82	连续	大气
在线	2019-9-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	6.61	10	否		15.04	23.11	35	否			23.72	36.49	50	否		596973.06	12.40	11.24	51.18	9.79	82	连续	大气
在线	2019-9-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	6.82	10	否		12.83	19.23	35	否			25.71	38.65	50	否		601380.31	12.50	11.01	51.07	9.90	82	连续	大气
在线	2019-9-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	6.92	10	否		9.94	15.20	35	否			24.80	38.06	50	否		613802.13	12.72	11.21	50.86	9.69	82	连续	大气
在线	2019-9-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	6.76	10	否		18.63	27.95	35	否			27.16	40.81	50	否		618222.88	12.84	11.02	51.06	9.85	82	连续	大气
在线	2019-9-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	7.22	10	否		4.41	7.23	35	否			24.16	38.79	50	否		586163.69	12.16	11.68	50.19	10.00	82	连续	大气
在线	2019-9-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.61	10	否		8.24	12.50	35	否			28.45	43.20	50	否		637880.38	13.08	11.12	50.25	8.94	82	连续	大气
在线	2019-9-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	4.51	10	否		15.31	23.06	35	否			27.79	41.97	50	否		644977.25	13.26	11.05	50.62	9.08	82	连续	大气
在线	2019-9-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.99	10	否		11.56	18.05	35	否			26.91	42.04	50	否		650100.31	13.43	11.39	51.07	9.43	82	连续	大气
在线	2019-9-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	5.09	10	否		17.02	25.66	35	否			29.54	44.53	50	否		651675.31	13.51	11.05	51.39	9.66	82	连续	大气
在线	2019-9-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.80	10	否		18.57	28.27	35	否			30.19	45.94	50	否		650496.13	13.52	11.14	51.49	9.82	82	连续	大气
在线	2019-9-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	6.42	10	否		19.49	29.79	35	否			30.63	46.82	50	否		651832.44	13.56	11.19	51.51	9.89	82	连续	大气
在线	2019-9-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	7.21	10	否		16.37	25.75	35	否			28.02	44.10	50	否		636965.56	13.25	11.48	51.32	9.95	82	连续	大气
在线	2019-9-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.94	3.76	10	否		14.28	18.06	35	否			23.38	29.77	50	否		592154.13	12.20	9.27	51.83	8.92	82	连续	大气
在线	2019-9-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.95	3.61	10	否		16.52	20.22	35	否			25.32	30.93	50	否		599463.50	12.38	8.73	52.06	9.02	82	连续	大气
在线	2019-9-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.89	3.40	10	否		12.18	14.31	35	否			32.24	37.92	50	否		620347.06	12.78	8.25	52.28	8.80	82	连续	大气
在线	2019-9-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2																							