

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向								
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因																
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³																				
在线	2019-7-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.74	10	否			9.73	14.01	35	否			22.71	32.74	50	否			618842.88	12.57	10.61	49.93	8.12	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.78	10	否			17.52	25.71	35	否			23.12	33.87	50	否			613599.69	12.83	10.77	52.30	10.10	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.48	10	否			12.92	19.47	35	否			23.85	35.83	50	否			617948.75	12.96	11.03	52.30	10.37	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	6.18	10	否			6.58	10.19	35	否			26.90	41.73	50	否			625561.94	13.13	11.33	52.42	10.48	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	6.84	10	否			6.55	9.85	35	否			28.25	42.62	50	否			626622.63	13.16	11.04	52.38	10.50	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	7.00	10	否			12.29	17.92	35	否			27.93	41.10	50	否			631971.25	13.25	10.79	52.15	10.41	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.53	10	否			18.27	26.26	35	否			29.02	41.78	50	否			632352.13	13.24	10.58	52.05	10.33	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.57	10	否			11.77	17.43	35	否			26.95	40.36	50	否			624694.50	13.05	11.01	51.80	10.20	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	6.65	10	否			4.27	6.78	35	否			23.51	38.53	50	否			593262.38	12.37	11.68	51.43	10.08	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	6.75	10	否			6.63	9.83	35	否			20.40	30.58	50	否			594277.25	12.40	10.98	51.68	10.10	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.99	7.31	10	否			12.21	17.83	35	否			24.35	35.80	50	否			606312.00	12.71	10.75	52.06	10.40	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.24	7.47	10	否			16.70	23.64	35	否			30.34	43.30	50	否			632195.56	13.00	10.48	52.20	8.70	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.57	8.35	10	否			10.89	16.29	35	否			29.14	43.62	50	否			618330.88	12.85	10.99	51.84	9.77	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	6.11	10	否			17.49	24.65	35	否			24.67	34.86	50	否			618793.06	12.87	10.39	51.69	9.87	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.80	10	否			20.18	28.19	35	否			27.69	38.81	50	否			606674.13	12.66	10.28	51.84	10.10	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	6.40	10	否			8.50	13.45	35	否			26.08	42.37	50	否			601209.06	12.54	11.72	51.31	10.13	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	7.08	10	否			2.56	4.10	35	否			24.35	39.26	50	否			592773.56	12.32	11.69	51.06	9.89	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	7.97	10	否			4.70	7.63	35	否			24.04	39.06	50	否			627417.19	13.06	11.77	51.29	10.07	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	7.67	10	否			13.26	19.59	35	否			25.12	37.38	50	否			633955.63	13.22	10.92	51.58	10.17	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	6.75	10	否			13.15	18.84	35	否			29.30	42.06	50	否			635094.63	13.32	10.55	52.17	10.48	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	4.57	10	否			9.91	15.68	35	否			27.52	43.25	50	否			631048.19	13.22	11.42	52.00	10.48	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	5.45	10	否			15.14	23.45	35	否			27.30	43.31	50	否			642105.81	13.45	11.47	52.03	10.47	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	6.36	10	否			5.42	8.97	35	否			26.17	43.45	50	否			643141.00	13.40	11.94	51.34	10.17	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	6.33	10	否			10.83	16.62	35	否			28.15	43.94	50	否			636346.38	12.95	11.34	51.11	8.05	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	3.06	10	否			10.04	13.36	35	否			19.23	25.57	50	否			619510.94	13.05	9.72	53.17	10.65	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.43	10	否			15.57	20.77	35	否			18.29	24.41	50	否			621751.69	13.14	9.76	53.42	10.88	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	2.27	10	否			11.60	15.22	35	否			18.11	23.78	50	否			630080.81	13.31	9.58	53.31	10.84	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	2.51	10	否			8.23	10.88	35	否			18.30	24.18	50	否			636196.50	13.42	9.65	53.12	10.78	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.61	10	否			12.32	16.34	35	否			18.32	24.28	50	否			637923.50	13.44	9.68	52.88	10.72	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	2.68	10	否			10.63	14.05	35	否			18.41	24.27	50	否			641682.00	13.45	9.62	52.99	10.28	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.81	10	否			13.87	17.83	35	否			20.49	26.35	50	否			645448.25	13.56	9.34	53.44	10.32	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.95	10	否			11.23	14.62	35	否			20.12	26.28	50	否			637199.81	13.42	9.53	53.28	10.62	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	3.02	10	否			11.61	16.38	35	否			17.41	24.55	50	否			600598.81	12.58	10.36	52.38	10.31	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.99	10	否			16.42	21.97	35	否			19.32	25.82	50	否			603980.81	12.67	9.78	52.58	10.40	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	3.11	10	否			16.17	21.38	35	否			19.17	25.39	50	否			611875.56	12.94	9.67	53.27	10.94	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	3.01	10	否			15.09	19.63	35	否			19.86	25.82	50	否			629443.69	13.29	9.47	53.27	10.85	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	3.09	10	否			13.91	18.29	35	否			20.32	26.71	50	否			619849.81	13.04	9.59	52.76	10.68	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	3.07	10	否			13.03	16.88	35	否			21.12	27.35	50	否			628466.88	13.23	9.42	52.91	10.67	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	3.23	10	否			14.60	19.05	35	否			20.79	27.13	50	否			633066.25	13.37	9.50	53.27	10.88	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	3.45	10	否			14.12	19.00	35	否			18.91	25.49	50	否			621261.63	13.08	9.87	52.75	10.73	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.53	3.40	10	否			11.54	15.41	35	否			18.54	24.81	50	否			618847.44	12.98	9.81	52.48	10.46	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	3.23	10	否			13.78	17.84	35	否			19.46	25.36	50	否			646334.50	13.58	9.49	52.84	10.55	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	3.22	10	否			13.35	17.12	35	否			19.02	24.43	50	否			649710.94	13.61	9.33	53.14	10.25	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.94	10	否			8.86	12.00	35	否			20.60	27.81	50	否			652425.63	13.69	9.89	52.81	10.44	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	2.61	10	否			9.23	12.35	35	否			19.33	26.01	50	否			637395.38	13.41	9.85	52.99	10.61	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.75	10	否			13.58	17.80	35	否			19.70	25.81	50	否			642491.81	13.53	9.56	53.16	10.71	76	连续	大气								
在线	2019-7-12	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	2.85	10	否			10.74	14.28	35	否			18.44	24.57	50	否			644314.13	13.57	9.75	53.0												