

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-4-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.05	8.28	10	否		8.82	11.98	35	否			24.20	33.05	50	否			10.82	10.02	49.89	8.97	连续	大气
在线	2019-4-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.05	8.17	10	否		4.95	6.67	35	否			26.28	35.54	50	否			11.47	9.91	49.49	8.78	连续	大气
在线	2019-4-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.10	8.55	10	否		3.88	5.43	35	否			26.19	36.72	50	否			11.49	10.30	49.48	8.82	连续	大气
在线	2019-4-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.77	9.18	10	否		5.12	6.93	35	否			24.22	32.84	50	否			11.62	9.94	50.00	8.91	连续	大气
在线	2019-4-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.36	8.61	10	否		8.91	12.08	35	否			27.09	36.70	50	否			11.72	9.93	50.03	8.92	连续	大气
在线	2019-4-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.78	7.47	10	否		17.07	22.00	35	否			27.10	35.00	50	否			12.16	9.39	50.60	8.70	连续	大气
在线	2019-4-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.55	8.41	10	否		20.61	26.45	35	否			27.79	35.66	50	否			12.33	9.32	51.05	9.25	连续	大气
在线	2019-4-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.84	7.50	10	否		15.28	19.64	35	否			26.81	34.45	50	否			11.99	9.33	50.90	9.20	连续	大气
在线	2019-4-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	8.34	10	否		20.51	26.34	35	否			29.27	37.59	50	否			11.94	9.32	51.31	9.51	连续	大气
在线	2019-4-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	8.21	10	否		18.83	23.83	35	否			29.48	37.27	50	否			12.10	9.14	51.58	9.75	连续	大气
在线	2019-4-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.27	7.97	10	否		8.25	10.49	35	否			27.99	35.60	50	否			12.34	9.21	51.88	9.88	连续	大气
在线	2019-4-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	7.21	10	否		14.01	17.71	35	否			28.08	35.52	50	否			12.38	9.14	52.06	9.98	连续	大气
在线	2019-4-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.40	8.06	10	否		17.72	22.31	35	否			29.98	37.73	50	否			12.44	9.08	52.08	10.07	连续	大气
在线	2019-4-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.00	8.84	10	否		7.79	9.85	35	否			28.58	36.09	50	否			12.48	9.12	51.91	10.00	连续	大气
在线	2019-4-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.01	9.08	10	否		10.04	12.98	35	否			30.69	39.76	50	否			12.88	9.41	51.82	9.95	连续	大气
在线	2019-4-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	7.74	10	否		9.21	12.11	35	否			29.89	39.40	50	否			12.88	9.62	51.24	9.75	连续	大气
在线	2019-4-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	7.90	10	否		15.11	20.32	35	否			27.10	36.65	50	否			11.96	9.90	50.94	9.90	连续	大气
在线	2019-4-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.86	7.75	10	否		14.87	19.62	35	否			30.19	39.96	50	否			12.88	9.65	50.82	8.98	连续	大气
在线	2019-4-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.40	8.60	10	否		6.90	9.23	35	否			30.66	41.14	50	否			12.96	9.83	50.91	9.42	连续	大气
在线	2019-4-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.90	7.87	10	否		7.62	10.16	35	否			28.59	38.16	50	否			12.74	9.76	50.77	9.49	连续	大气
在线	2019-4-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	7.28	10	否		17.06	22.36	35	否			30.23	39.73	50	否			12.91	9.58	50.85	9.42	连续	大气
在线	2019-4-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.16	8.13	10	否		11.45	15.10	35	否			29.95	39.49	50	否			13.14	9.62	51.22	9.72	连续	大气
在线	2019-4-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.51	8.69	10	否		8.88	11.85	35	否			30.07	40.14	50	否			13.10	9.76	51.33	9.79	连续	大气
在线	2019-4-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.26	8.41	10	否		8.56	11.51	35	否			29.82	40.09	50	否			13.12	9.84	51.12	9.59	连续	大气
在线	2019-4-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.76	5.99	10	否		10.88	17.23	35	否			23.70	37.71	50	否			10.27	11.56	48.99	8.26	连续	大气
在线	2019-4-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.35	6.38	10	否		10.06	14.77	35	否			21.46	31.57	50	否			10.84	10.79	49.31	8.19	连续	大气
在线	2019-4-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.75	7.20	10	否		6.66	10.08	35	否			23.62	35.84	50	否			10.88	11.11	49.64	8.53	连续	大气
在线	2019-4-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.44	6.25	10	否		7.89	11.15	35	否			19.89	28.01	50	否			10.99	10.34	49.62	8.41	连续	大气
在线	2019-4-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.56	6.34	10	否		6.68	9.28	35	否			25.27	35.12	50	否			11.07	10.21	49.92	7.70	连续	大气
在线	2019-4-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.27	6.09	10	否		9.96	14.20	35	否			28.29	40.36	50	否			11.70	10.49	49.94	7.69	连续	大气
在线	2019-4-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.32	6.01	10	否		10.27	14.30	35	否			22.19	30.91	50	否			11.88	10.22	50.54	8.37	连续	大气
在线	2019-4-13	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.35	5.96	10	否		6.09	8.30	35	否			23.99	32.92	50	否			11.66	10.05	50.15	8.48	连续	大气
在线	2019-4-13	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.22	6.04	10	否		3.44	4.88	35	否			23.58	33.73	50	否			11.50	10.52	49.61	8.27	连续	大气
在线	2019-4-13	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.03	5.63	10	否		8.66	12.12	35	否			29.15	40.77	50	否			11.74	10.27	50.09	8.55	连续	大气
在线	2019-4-13	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.12	5.70	10	否		11.98	16.58	35	否			26.79	37.09	50	否			11.97	10.16	50.79	8.88	连续	大气
在线	2019-4-13	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.23	5.74	10	否		14.98	20.31	35	否			25.31	34.44	50	否			11.97	9.95	51.34	9.32	连续	大气
在线	2019-4-13	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.58	6.13	10	否		13.12	17.54	35	否			20.43	27.37	50	否			12.09	9.80	51.47	9.57	连续	大气
在线	2019-4-13	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.97	6.60	10	否		9.59	12.74	35	否			27.10	35.98	50	否			12.01	9.70	51.45	9.51	连续	大气
在线	2019-4-13	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.82	6.43	10	否		9.73	12.95	35	否			28.58	38.14	50	否			12.48	9.75	51.56	9.54	连续	大气
在线	2019-4-13	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.01	5.50	10	否		12.40	16.96	35	否			32.08	44.00	50	否			12.49	10.06	51.23	9.57	连续	大气
在线	2019-4-13	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.45	4.70	10	否		17.67	23.78	35	否			24.40	33.29	50	否			11.63	9.94	50.86	8.55	连续	大气
在线	2019-4-13	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.30	5.59	10	否		4.55	5.92	35	否			26.94	34.98	50	否			12.45	9.45	51.23	8.36	连续	大气
在线	2019-4-13	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.47	6.17	10	否		6.48	8.94	35	否			26.88	37.07	50	否			12.53	10.12	51.42	9.09	连续	大气
在线	2019-4-13	19	锅炉																								