

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数								
在线	2019-4-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	7.12	10	否			15.41	25.88	35	否			23.57	39.54	50	否			13.30	12.06	47.20	7.55	连续	大气
在线	2019-4-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	7.38	10	否			6.24	10.13	35	否			24.16	39.28	50	否			13.54	11.77	47.57	7.57	连续	大气
在线	2019-4-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	7.53	10	否			7.20	11.62	35	否			24.05	38.88	50	否			13.55	11.72	47.73	7.67	连续	大气
在线	2019-4-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	7.16	10	否			11.81	18.92	35	否			23.00	36.84	50	否			13.62	11.63	47.87	7.68	连续	大气
在线	2019-4-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	6.81	10	否			11.33	18.59	35	否			24.37	40.03	50	否			13.69	11.86	47.58	7.61	连续	大气
在线	2019-4-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	6.71	10	否			7.88	13.78	35	否			20.82	36.60	50	否			13.32	12.47	46.35	6.96	连续	大气
在线	2019-4-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	6.67	10	否			5.63	10.35	35	否			17.91	33.49	50	否			12.85	13.00	45.38	6.36	连续	大气
在线	2019-4-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	7.89	10	否			5.05	9.27	35	否			14.98	27.67	50	否			12.87	12.86	44.56	6.26	连续	大气
在线	2019-4-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	8.58	10	否			3.03	5.51	35	否			18.75	34.12	50	否			12.79	12.76	44.25	6.09	连续	大气
在线	2019-4-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	7.91	10	否			1.40	2.62	35	否			18.50	34.58	50	否			12.53	12.97	44.37	6.27	连续	大气
在线	2019-4-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	8.49	10	否			1.38	2.46	35	否			19.13	34.24	50	否			12.61	12.60	44.96	6.62	连续	大气
在线	2019-4-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	7.12	10	否			1.49	2.47	35	否			20.08	33.45	50	否			12.72	11.99	45.74	6.81	连续	大气
在线	2019-4-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	6.43	10	否			1.50	2.56	35	否			21.41	36.60	50	否			12.74	12.22	46.23	7.19	连续	大气
在线	2019-4-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	13.71	10	是	0.37	校准	15.50	186.96	35	是	4.34	校准	24.90	31.40	50	否			12.86	11.20	46.74	3.64	连续	大气
在线	2019-4-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	7.17	10	否			4.02	6.44	35	否			25.87	40.99	50	否			13.00	11.58	47.40	6.24	连续	大气
在线	2019-4-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	7.47	10	否			4.01	6.39	35	否			25.26	40.33	50	否			13.13	11.61	47.65	7.65	连续	大气
在线	2019-4-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	7.34	10	否			9.49	14.99	35	否			27.28	43.22	50	否			13.11	11.53	47.86	8.19	连续	大气
在线	2019-4-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	7.87	10	否			12.94	20.09	35	否			29.17	45.29	50	否			13.15	11.34	48.10	8.22	连续	大气
在线	2019-4-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.64	8.76	10	否			8.50	13.18	35	否			26.19	40.66	50	否			13.25	11.33	48.36	7.99	连续	大气
在线	2019-4-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.64	8.97	10	否			8.82	13.97	35	否			26.88	42.56	50	否			13.17	11.56	48.27	8.33	连续	大气
在线	2019-4-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.50	9.23	10	否			6.44	10.81	35	否			26.56	44.55	50	否			12.99	12.06	47.67	8.17	连续	大气
在线	2019-4-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	7.88	10	否			7.29	12.27	35	否			20.85	35.48	50	否			13.12	12.18	47.25	7.81	连续	大气
在线	2019-4-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	6.72	10	否			10.81	17.36	35	否			26.70	42.89	50	否			13.33	11.66	47.85	8.11	连续	大气
在线	2019-4-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	4.53	10	否			15.68	24.11	35	否			28.67	44.41	50	否			13.58	11.31	48.23	8.23	连续	大气
在线	2019-4-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.63	5.51	10	否			10.67	16.18	35	否			27.91	42.45	50	否			12.70	11.12	50.37	8.75	连续	大气
在线	2019-4-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.25	4.88	10	否			8.71	13.07	35	否			22.79	34.20	50	否			12.92	11.00	49.97	8.46	连续	大气
在线	2019-4-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.72	5.60	10	否			7.74	11.68	35	否			23.70	35.70	50	否			12.94	11.04	50.03	8.55	连续	大气
在线	2019-4-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.70	5.53	10	否			3.10	4.67	35	否			21.81	32.62	50	否			13.08	10.96	50.15	8.55	连续	大气
在线	2019-4-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.08	4.48	10	否			7.81	11.36	35	否			23.31	33.94	50	否			13.09	10.69	49.91	8.42	连续	大气
在线	2019-4-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.57	5.31	10	否			1.32	1.96	35	否			23.43	34.84	50	否			12.76	10.90	49.83	7.42	连续	大气
在线	2019-4-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.43	5.27	10	否			5.90	9.02	35	否			21.25	32.67	50	否			12.28	11.21	49.60	7.09	连续	大气
在线	2019-4-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.57	5.59	10	否			2.77	4.32	35	否			22.07	34.54	50	否			12.15	11.40	48.82	7.11	连续	大气
在线	2019-4-18	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.95	6.34	10	否			7.58	12.17	35	否			23.74	38.10	50	否			12.17	11.65	49.17	7.58	连续	大气
在线	2019-4-18	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.36	6.71	10	否			10.48	16.18	35	否			24.08	37.05	50	否			11.91	11.25	49.59	7.99	连续	大气
在线	2019-4-18	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.24	6.50	10	否			5.01	7.64	35	否			24.18	37.08	50	否			11.91	11.21	50.02	8.51	连续	大气
在线	2019-4-18	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.39	6.35	10	否			9.12	13.17	35	否			23.98	34.70	50	否			12.17	10.62	50.66	8.85	连续	大气
在线	2019-4-18	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	6.67	10	否			5.74	8.66	35	否			25.33	38.22	50	否			12.06	11.05	50.58	9.13	连续	大气
在线	2019-4-18	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.30	21.28	10	是	1.13	校准	15.73	109.95	35	是	2.14	校准	36.06	155.56	50	是	2.11	校准	12.09	10.34	51.00	5.08	连续	大气
在线	2019-4-18	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.76	6.29	10	否			11.24	14.64	35	否			18.09	24.07	50	否			12.40	9.64	51.78	6.52	连续	大气
在线	2019-4-18	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.01	6.85	10	否			6.56	9.01	35	否			26.00	35.58	50	否			12.51	10.01	51.97	8.53	连续	大气
在线	2019-4-18	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.99	6.97	10	否			14.95	20.89	35	否			27.06	37.79	50	否			12.36	10.26	51.69	8.76	连续	大气
在线	2019-4-18	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.42	7.57	10	否			12.40	17.33	35	否			27.67	38.65	50	否			12.47	10.26	51.80	8.49	连续	大气
在线	2019-4-18	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.69	7.68	10	否			14.95	20.04	35	否			27.18	36.68	50	否			12.65	9.88	52.13	8.56	连续	大气
在线	2019-4-18	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	8.08	10	否			9.46	13.49	35	否			29.07	41.50	50	否			12.46	10.49	51.51	8.97	连续	大气
在线	2019-4-18	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.05	7.06	10	否			12.23	17.07	35	否			27.08	37.86	50	否			12.46	10.25	50.70	8.83	连续	大气
在线	2019-4-18	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.09	7.07	10	否			11.76	16.22	35	否			25.49	35.41	50	否			12.52	10.19	50.93	8.85	连续	大气
在线	2019-4-18	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.19	5.73	10	否			12.95	17.73	35	否			28.21	38.62	50	否			12.80	10.04	51.07	9.07	连续	大气
在线	2019-4-18	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.98	4.15	10	否			11.94	16.63	35	否			30.18	42.06	50	否			13.08	10.23	51.29	9.26	连续	大气