

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数							
在线	2019-4-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	5.38	10	否			9.10	14.13	35	否			29.47	45.79	50	否			13.72	11.34	48.72	8.57	连续	大气
在线	2019-4-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.79	10	否			9.36	14.64	35	否			29.84	47.05	50	否			13.88	11.48	48.67	8.56	连续	大气
在线	2019-4-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	6.22	10	否			6.19	10.35	35	否			20.42	34.54	50	否			13.73	12.12	47.67	8.21	连续	大气
在线	2019-4-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	6.02	10	否			15.56	24.89	35	否			24.46	39.12	50	否			13.88	11.62	47.82	8.15	连续	大气
在线	2019-4-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	4.76	10	否			6.00	10.02	35	否			22.10	37.28	50	否			13.67	12.12	46.97	7.94	连续	大气
在线	2019-4-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	4.36	10	否			12.30	19.40	35	否			27.50	43.61	50	否			13.84	11.53	47.50	7.73	连续	大气
在线	2019-4-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.95	10	否			12.23	19.02	35	否			25.43	39.60	50	否			13.98	11.36	48.17	7.69	连续	大气
在线	2019-4-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	6.39	10	否			4.14	6.94	35	否			19.12	32.08	50	否			13.70	12.08	47.04	7.65	连续	大气
在线	2019-4-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	6.01	10	否			1.78	3.22	35	否			21.75	40.92	50	否			13.08	13.01	45.50	7.03	连续	大气
在线	2019-4-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	6.47	10	否			1.54	2.84	35	否			20.03	38.41	50	否			12.60	13.07	43.97	6.28	连续	大气
在线	2019-4-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	8.37	10	否			4.88	8.93	35	否			19.55	37.03	50	否			12.78	13.04	44.61	6.53	连续	大气
在线	2019-4-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	8.08	10	否			7.72	13.88	35	否			19.76	35.83	50	否			12.70	12.70	45.24	6.81	连续	大气
在线	2019-4-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	9.01	10	否			7.78	14.25	35	否			19.18	35.54	50	否			12.65	12.88	45.40	6.92	连续	大气
在线	2019-4-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	8.14	10	否			5.54	9.96	35	否			20.22	37.20	50	否			12.70	12.81	45.36	6.91	连续	大气
在线	2019-4-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	5.96	10	否			4.77	8.36	35	否			21.11	38.34	50	否			12.90	12.72	45.81	6.93	连续	大气
在线	2019-4-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	6.47	10	否			9.36	14.85	35	否			22.76	37.50	50	否			13.31	11.84	46.89	7.30	连续	大气
在线	2019-4-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	3.20	10	否			4.55	7.48	35	否			23.61	38.69	50	否			13.36	11.85	46.94	7.61	连续	大气
在线	2019-4-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	5.35	10	否			10.18	16.66	35	否			22.34	36.55	50	否			13.20	11.84	46.79	7.35	连续	大气
在线	2019-4-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	6.12	10	否			8.54	13.81	35	否			22.70	36.72	50	否			13.37	11.73	46.36	6.60	连续	大气
在线	2019-4-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	6.77	10	否			6.90	10.91	35	否			23.79	37.62	50	否			13.92	11.50	47.13	7.03	连续	大气
在线	2019-4-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	7.25	10	否			5.88	9.46	35	否			23.83	38.27	50	否			14.04	11.66	47.64	7.62	连续	大气
在线	2019-4-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	7.57	10	否			14.45	22.69	35	否			24.13	37.91	50	否			14.00	11.45	48.01	7.97	连续	大气
在线	2019-4-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.11	8.32	10	否			14.22	22.88	35	否			26.41	42.82	50	否			13.56	11.76	48.09	8.28	连续	大气
在线	2019-4-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	6.47	10	否			9.52	14.10	35	否			20.70	31.07	50	否			12.37	10.97	48.32	8.21	连续	大气
在线	2019-4-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.31	4.70	10	否			10.74	15.24	35	否			29.46	41.84	50	否			13.20	10.42	51.36	9.46	连续	大气
在线	2019-4-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.61	4.85	10	否			11.66	15.64	35	否			30.75	41.29	50	否			13.40	9.83	51.82	9.63	连续	大气
在线	2019-4-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	5.65	10	否			7.69	10.77	35	否			26.28	36.68	50	否			13.12	10.26	51.73	9.64	连续	大气
在线	2019-4-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.02	5.74	10	否			10.73	15.31	35	否			29.99	42.78	50	否			13.31	10.48	51.19	9.44	连续	大气
在线	2019-4-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.32	4.82	10	否			9.99	14.22	35	否			23.59	34.25	50	否			12.99	10.64	50.58	9.10	连续	大气
在线	2019-4-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.19	4.62	10	否			5.74	8.08	35	否			24.65	35.64	50	否			13.58	10.62	50.52	8.27	连续	大气
在线	2019-4-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.65	5.15	10	否			6.30	8.89	35	否			28.75	40.50	50	否			13.53	10.35	51.01	8.06	连续	大气
在线	2019-4-19	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.90	5.78	10	否			8.67	12.78	35	否			29.59	43.83	50	否			13.00	10.87	50.56	8.49	连续	大气
在线	2019-4-19	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	6.05	10	否			7.01	10.35	35	否			23.39	35.11	50	否			12.30	10.97	50.22	8.49	连续	大气
在线	2019-4-19	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.19	6.19	10	否			14.36	21.10	35	否			24.66	36.43	50	否			11.98	10.84	49.78	8.38	连续	大气
在线	2019-4-19	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.62	6.89	10	否			14.28	21.32	35	否			25.60	38.20	50	否			12.19	10.94	49.98	8.52	连续	大气
在线	2019-4-19	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.69	6.80	10	否			11.18	16.19	35	否			27.77	40.30	50	否			12.20	10.66	50.06	8.69	连续	大气
在线	2019-4-19	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.95	7.18	10	否			9.80	14.25	35	否			24.76	35.96	50	否			11.99	10.67	50.11	8.77	连续	大气
在线	2019-4-19	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	5.89	10	否			12.53	17.43	35	否			25.60	35.85	50	否			12.21	10.27	50.37	8.94	连续	大气
在线	2019-4-19	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.20	4.39	10	否			8.59	11.72	35	否			25.04	34.36	50	否			12.60	10.06	50.94	9.03	连续	大气
在线	2019-4-19	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.46	4.80	10	否			9.38	12.75	35	否			29.90	41.54	50	否			12.92	10.16	51.14	9.14	连续	大气
在线	2019-4-19	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.78	5.37	10	否			2.26	3.16	35	否			27.57	39.18	50	否			12.87	10.44	50.94	9.02	连续	大气
在线	2019-4-19	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.84	5.38	10	否			14.36	19.89	35	否			25.84	36.22	50	否			12.66	10.27	51.31	8.85	连续	大气
在线	2019-4-19	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.51	10	否			14.39	19.47	35	否			29.14	39.38	50	否			12.74	9.90	51.37	8.21	连续	大气
在线	2019-4-19	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.07	5.29	10	否			13.85	18.02	35	否			28.23	36.70	50	否			13.28	9.46	51.53	8.94	连续	大气
在线	2019-4-19	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.69	6.18	10	否			7.82	10.30	35	否			30.04	39.54	50	否			12.08	11.53	48.19	8.58	连续	大气
在线	2019-4-19	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.50	5.93	10	否			14.93	19.66	35	否			31.04	40.91	50	否			12.07	10.14	49.39	8.79	连续	大气
在线	2019-4-19	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.99	6.98	10	否			6.86	9.44	35	否			30.77	42.99	50	否			13.45	11.76	49.49	9.18	连续	大气
在线	2019-4-19	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.82	6.48	10	否			13.29	17.82	35	否			23.96	32.21	50	否			13.17	12.27	48.98	8.82	连续	大气