

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-4-22	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	8.20	10	否			5.43	9.53	35	否			20.21	35.50	50	否			12.83	12.45	46.35	7.39	连续	大气
在线	2019-4-22	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	8.72	10	否			6.19	11.02	35	否			22.69	40.35	50	否			12.93	12.57	46.55	7.51	连续	大气
在线	2019-4-22	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.16	9.40	10	否			10.75	19.59	35	否			20.03	36.49	50	否			13.14	12.76	46.71	7.59	连续	大气
在线	2019-4-22	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	7.93	10	否			12.15	22.08	35	否			19.55	35.54	50	否			13.32	12.75	46.68	7.57	连续	大气
在线	2019-4-22	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	8.38	10	否			9.71	17.34	35	否			20.75	37.10	50	否			13.42	12.61	46.75	7.58	连续	大气
在线	2019-4-22	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	8.34	10	否			6.89	12.56	35	否			21.12	38.49	50	否			13.38	12.76	46.64	7.49	连续	大气
在线	2019-4-22	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	8.58	10	否			7.10	13.22	35	否			20.40	38.00	50	否			13.09	12.95	46.01	6.71	连续	大气
在线	2019-4-22	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	9.93	10	否			8.17	15.31	35	否			18.19	34.22	50	否			12.89	13.01	45.71	6.79	连续	大气
在线	2019-4-22	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	8.88	10	否			7.17	14.10	35	否			16.41	32.57	50	否			12.46	13.44	45.11	6.70	连续	大气
在线	2019-4-22	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	8.84	10	否			7.01	13.30	35	否			16.80	32.30	50	否			12.62	13.18	44.82	6.46	连续	大气
在线	2019-4-22	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.24	9.75	10	否			6.91	12.85	35	否			16.13	30.03	50	否			12.66	12.94	45.46	6.94	连续	大气
在线	2019-4-22	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	9.02	10	否			7.87	14.00	35	否			18.24	32.59	50	否			12.60	12.59	46.13	7.18	连续	大气
在线	2019-4-22	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	9.03	10	否			7.43	13.14	35	否			19.15	34.18	50	否			12.89	12.59	46.42	7.26	连续	大气
在线	2019-4-22	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.47	9.03	10	否			12.52	20.64	35	否			20.11	33.15	50	否			13.29	11.90	47.77	7.79	连续	大气
在线	2019-4-22	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	9.28	10	否			6.28	11.24	35	否			22.14	39.69	50	否			13.11	12.64	47.68	7.92	连续	大气
在线	2019-4-22	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	9.24	10	否			7.07	13.77	35	否			18.27	35.94	50	否			12.40	13.34	46.45	7.44	连续	大气
在线	2019-4-22	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	7.10	10	否			8.62	14.87	35	否			22.23	38.44	50	否			12.94	12.33	46.31	7.37	连续	大气
在线	2019-4-22	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	7.43	10	否			7.60	12.26	35	否			24.40	40.72	50	否			12.97	11.99	47.12	7.75	连续	大气
在线	2019-4-22	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	7.59	10	否			5.89	8.98	35	否			30.02	46.18	50	否			13.32	11.24	48.82	7.74	连续	大气
在线	2019-4-22	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.89	7.45	10	否			9.58	14.44	35	否			27.07	41.21	50	否			13.28	11.13	49.35	7.95	连续	大气
在线	2019-4-22	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.38	6.98	10	否			12.24	15.87	35	否			33.22	43.09	50	否			12.10	9.43	51.53	8.98	连续	大气
在线	2019-4-22	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	7.37	10	否			8.76	11.95	35	否			31.26	42.70	50	否			11.72	10.02	51.83	9.50	连续	大气
在线	2019-4-22	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	7.26	10	否			10.43	14.56	35	否			28.33	39.50	50	否			11.47	10.24	51.17	9.23	连续	大气
在线	2019-4-22	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	6.63	10	否			12.71	16.39	35	否			34.58	45.17	50	否			11.99	9.51	51.29	9.16	连续	大气
在线	2019-4-22	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.58	5.08	10	否			6.97	9.84	35	否			27.40	38.90	50	否			12.09	10.42	51.03	8.85	连续	大气
在线	2019-4-22	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.82	5.24	10	否			9.93	13.57	35	否			27.59	37.82	50	否			12.20	10.05	51.46	9.22	连续	大气
在线	2019-4-22	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.05	5.58	10	否			12.91	17.73	35	否			27.54	37.93	50	否			12.31	10.11	51.58	9.31	连续	大气
在线	2019-4-22	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.72	4.96	10	否			17.39	23.05	35	否			29.23	38.94	50	否			12.44	9.74	51.80	9.43	连续	大气
在线	2019-4-22	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.80	5.14	10	否			6.52	8.82	35	否			24.94	33.75	50	否			12.57	9.89	52.03	9.55	连续	大气
在线	2019-4-22	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.91	5.39	10	否			5.41	7.32	35	否			28.15	39.18	50	否			12.59	10.11	52.04	9.57	连续	大气
在线	2019-4-22	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.80	5.40	10	否			8.16	11.53	35	否			17.24	24.62	50	否			12.35	10.43	51.17	7.76	连续	大气
在线	2019-4-22	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.65	5.05	10	否			9.43	13.01	35	否			23.37	32.29	50	否			12.10	10.15	50.98	7.74	连续	大气
在线	2019-4-22	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.49	5.00	10	否			5.38	7.68	35	否			24.21	34.63	50	否			11.67	10.52	50.64	8.05	连续	大气
在线	2019-4-22	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.50	5.01	10	否			6.17	8.79	35	否			22.90	32.79	50	否			12.00	10.51	50.53	8.29	连续	大气
在线	2019-4-22	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.58	5.34	10	否			7.64	11.36	35	否			24.34	36.33	50	否			12.00	10.95	50.78	8.84	连续	大气
在线	2019-4-22	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.72	5.42	10	否			7.15	10.43	35	否			22.14	32.29	50	否			12.13	10.71	51.12	9.18	连续	大气
在线	2019-4-22	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.40	5.40	10	否			37.19	57.13	35	是	0.63	燃烧异常	22.77	36.09	50	否			11.98	11.53	50.61	8.90	连续	大气
在线	2019-4-22	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.39	5.42	10	否			7.56	12.29	35	否			21.06	33.73	50	否			11.84	11.62	50.69	8.92	连续	大气
在线	2019-4-22	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.87	5.64	10	否			0.68	1.00	35	否			24.53	35.72	50	否			12.06	10.71	51.39	9.46	连续	大气
在线	2019-4-22	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.23	5.98	10	否			0.76	1.07	35	否			22.98	32.52	50	否			11.67	10.39	51.32	9.46	连续	大气
在线	2019-4-22	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.15	5.48	10	否			8.02	10.61	35	否			25.42	33.52	50	否			12.35	9.63	52.13	9.74	连续	大气
在线	2019-4-22																											