

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因							
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>											
在线	2019-4-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.29	10	否			7.53	10.76	35	否			23.60	34.07	50	否			11.09	10.54	50.39	8.95	连续	大气
在线	2019-4-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.91	10	否			7.45	10.55	35	否			24.30	34.18	50	否			12.16	10.26	50.12	8.59	连续	大气
在线	2019-4-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.53	10	否			2.21	3.17	35	否			24.52	35.10	50	否			12.21	10.52	50.15	8.66	连续	大气
在线	2019-4-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.15	10	否			11.44	14.99	35	否			26.70	35.66	50	否			12.58	9.76	50.83	8.86	连续	大气
在线	2019-4-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	5.79	10	否			7.58	9.99	35	否			30.28	40.96	50	否			12.60	9.89	51.55	9.32	连续	大气
在线	2019-4-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	6.61	10	否			1.71	2.51	35	否			28.88	42.19	50	否			12.43	10.73	50.85	9.04	连续	大气
在线	2019-4-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	6.33	10	否			9.95	14.21	35	否			22.89	32.72	50	否			12.36	10.50	50.79	8.93	连续	大气
在线	2019-4-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.61	10	否			10.73	14.74	35	否			26.16	35.85	50	否			12.40	10.06	51.15	8.73	连续	大气
在线	2019-4-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	6.83	10	否			5.30	7.46	35	否			24.06	34.18	50	否			12.10	10.47	51.33	9.16	连续	大气
在线	2019-4-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	7.31	10	否			6.67	9.28	35	否			23.46	32.97	50	否			12.30	10.30	51.08	9.14	连续	大气
在线	2019-4-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.82	8.11	10	否			4.38	6.13	35	否			26.02	36.20	50	否			12.25	10.23	51.37	9.42	连续	大气
在线	2019-4-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.42	7.60	10	否			9.27	12.84	35	否			21.62	30.28	50	否			11.84	10.29	51.08	9.44	连续	大气
在线	2019-4-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.48	10	否			9.11	12.35	35	否			25.62	34.86	50	否			11.73	9.97	50.82	9.27	连续	大气
在线	2019-4-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.58	10	否			5.67	7.68	35	否			28.16	38.27	50	否			11.95	9.95	51.12	9.44	连续	大气
在线	2019-4-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.50	10	否			5.23	7.20	35	否			25.44	35.31	50	否			11.79	10.18	51.13	9.42	连续	大气
在线	2019-4-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	6.33	10	否			9.53	13.64	35	否			26.12	37.83	50	否			11.98	10.62	51.14	9.46	连续	大气
在线	2019-4-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.47	10	否			12.03	17.52	35	否			23.29	34.38	50	否			11.62	10.80	50.78	9.29	连续	大气
在线	2019-4-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	6.31	10	否			11.24	15.37	35	否			30.02	41.45	50	否			12.00	10.14	50.97	9.38	连续	大气
在线	2019-4-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	6.53	10	否			8.69	12.15	35	否			30.61	42.67	50	否			12.40	10.21	51.34	9.64	连续	大气
在线	2019-4-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	6.97	10	否			7.64	10.74	35	否			26.63	37.94	50	否			12.41	10.39	50.91	8.86	连续	大气
在线	2019-4-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	6.32	10	否			10.64	13.79	35	否			26.93	34.93	50	否			12.77	9.46	51.29	9.19	连续	大气
在线	2019-4-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	6.87	10	否			4.93	6.36	35	否			31.97	41.53	50	否			12.87	9.43	51.81	9.65	连续	大气
在线	2019-4-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.67	10	否			5.60	7.46	35	否			26.62	35.50	50	否			12.45	9.77	50.89	9.38	连续	大气
在线	2019-4-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.21	10	否			8.89	12.34	35	否			25.78	35.90	50	否			12.54	10.23	50.69	9.20	连续	大气
在线	2019-4-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.14	7.12	10	否			7.01	9.45	35	否			21.94	30.29	50	否			10.74	10.15	51.67	9.46	连续	大气
在线	2019-4-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.18	6.68	10	否			10.23	13.21	35	否			28.08	36.28	50	否			11.86	9.38	52.34	9.57	连续	大气
在线	2019-4-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.26	7.19	10	否			2.09	2.84	35	否			25.78	35.21	50	否			11.86	10.03	52.35	9.72	连续	大气
在线	2019-4-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.25	6.90	10	否			9.87	12.80	35	否			20.51	26.86	50	否			12.31	9.57	52.44	9.70	连续	大气
在线	2019-4-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.61	7.54	10	否			4.73	6.22	35	否			26.40	35.52	50	否			12.29	9.84	52.27	9.69	连续	大气
在线	2019-4-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.49	7.50	10	否			4.17	5.70	35	否			26.99	36.87	50	否			12.03	10.02	51.85	9.50	连续	大气
在线	2019-4-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.63	7.56	10	否			3.90	5.22	35	否			25.97	34.85	50	否			12.14	9.83	51.84	8.71	连续	大气
在线	2019-4-24	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.00	6.58	10	否			3.23	4.26	35	否			28.06	36.98	50	否			12.23	9.62	51.99	8.04	连续	大气
在线	2019-4-24	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.46	6.28	10	否			3.13	4.39	35	否			26.37	37.20	50	否			11.78	10.33	52.09	8.77	连续	大气
在线	2019-4-24	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.47	7.45	10	否			4.10	5.54	35	否			17.60	24.05	50	否			12.08	9.97	52.41	9.44	连续	大气
在线	2019-4-24	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.20	7.29	10	否			7.32	10.33	35	否			26.38	36.93	50	否			12.10	10.30	52.78	9.94	连续	大气
在线	2019-4-24	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.18	7.33	10	否			4.83	6.83	35	否			26.30	37.22	50	否			11.63	10.40	52.40	9.97	连续	大气
在线	2019-4-24	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.02	5.61	10	否			6.41	8.89	35	否			27.06	37.80	50	否			11.72	10.27	52.11	10.01	连续	大气
在线	2019-4-24	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.91	5.39	10	否			5.94	8.14	35	否			26.19	36.09	50	否			11.85	10.12	52.34	10.13	连续	大气
在线	2019-4-24	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.01	5.65	10	否			6.62	9.18	35	否			25.54	36.12	50	否			11.62	10.36	52.52	10.20	连续	大气
在线	2019-4-24	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.26	6.23	10	否			2.75	4.01	35	否			26.14	38.37	50	否			11.90	10.74	52.30	10.05	连续	大气
在线	2019-4-24	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.27	6.32	10	否			8.58	12.64	35	否			23.78	35.27	50	否			11.47	10.87	52.10	9.71	连续	大气
在线	2019-4-24	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.50	6.27	10	否			3.47	4.75	35	否			28.16	39.22	50	否			11.94	10.23	52.13	9.69	连续	大气
在线	2019-4-24	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.75	6.40	10	否			8.92	12.04	35	否			30.72	41.38	50	否			12.17	9.86	52.42	9.42	连续	大气
在线	2019-4-24	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.02	6.65	10	否			8.29	10.94	35	否			28.31	37.48	50	否			12.26	9.67	52.22	8.33	连续	大气
在线	2019-4-24	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.41	6.99	10	否			8.91	11.52	35	否			27.60	35.63	50	否			12.67	9.38	52.59	9.07	连续	大气
在线	2019-4-24	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.38	6.97	10	否			10.25	13.29	35	否			31.31	40.56	50	否			12.75	9.42	52.53	9.59	连续	大气
在线	2019-4-24	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.02	6.78	10	否			7.99	10.76	35	否			26.96	36.46	50	否			12.40	9.91	52.29	9.68	连续	大气
在线	2019-4-24	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	5.71	10	否			7.36	10.05	35	否			26.07	35.60	50	否			12.24	10.01	52.04	9.56	连续	大气