

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数								
在线	2019-4-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.31	10	否			11.15	15.18	35	否			22.66	30.68	50	否			12.20	9.94	51.41	10.10	连续	大气
在线	2019-4-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	6.69	10	否			18.43	23.03	35	否			32.63	40.91	50	否			12.68	9.06	51.23	9.86	连续	大气
在线	2019-4-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.41	6.69	10	否			14.62	18.05	35	否			31.13	38.52	50	否			13.05	8.88	52.22	10.35	连续	大气
在线	2019-4-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.88	7.20	10	否			17.10	20.91	35	否			33.13	40.59	50	否			13.17	8.75	52.41	10.50	连续	大气
在线	2019-4-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	7.23	10	否			13.68	16.79	35	否			32.35	39.86	50	否			13.23	8.81	52.18	10.45	连续	大气
在线	2019-4-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.85	6.39	10	否			4.34	5.64	35	否			29.07	38.37	50	否			12.62	9.65	51.53	10.22	连续	大气
在线	2019-4-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	5.13	10	否			6.81	9.23	35	否			25.40	35.04	50	否			11.92	10.07	50.34	9.56	连续	大气
在线	2019-4-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.03	10	否			7.01	9.57	35	否			25.46	34.79	50	否			11.76	10.01	50.02	8.50	连续	大气
在线	2019-4-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.87	10	否			9.93	12.91	35	否			29.68	39.31	50	否			12.34	9.65	50.62	9.24	连续	大气
在线	2019-4-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.98	10	否			1.55	2.33	35	否			25.08	37.46	50	否			11.14	10.96	50.00	9.19	连续	大气
在线	2019-4-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.73	8.16	10	否			16.20	22.53	35	否			21.77	31.35	50	否			11.43	10.53	50.00	9.04	连续	大气
在线	2019-4-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.09	9.18	10	否			18.33	23.71	35	否			33.12	42.89	50	否			11.97	9.42	51.09	9.62	连续	大气
在线	2019-4-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.17	9.83	10	否			10.31	14.24	35	否			25.55	34.91	50	否			12.07	10.05	51.07	9.74	连续	大气
在线	2019-4-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.55	9.73	10	否			25.65	32.57	35	否			26.07	33.68	50	否			12.01	9.37	50.72	9.45	连续	大气
在线	2019-4-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.66	9.06	10	否			11.25	15.19	35	否			28.24	38.31	50	否			11.66	9.93	50.22	9.21	连续	大气
在线	2019-4-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.05	9.56	10	否			18.10	24.43	35	否			27.92	37.94	50	否			11.67	9.91	50.69	9.59	连续	大气
在线	2019-4-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.57	8.99	10	否			19.19	25.79	35	否			29.64	40.45	50	否			11.81	10.00	50.17	9.41	连续	大气
在线	2019-4-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.67	9.22	10	否			7.26	9.68	35	否			24.31	33.87	50	否			12.27	10.12	49.92	9.19	连续	大气
在线	2019-4-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.31	9.70	10	否			13.29	17.26	35	否			23.53	31.53	50	否			11.68	9.70	50.03	9.24	连续	大气
在线	2019-4-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.77	9.13	10	否			2.23	2.99	35	否			23.93	32.17	50	否			11.87	9.86	49.53	8.04	连续	大气
在线	2019-4-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.89	6.30	10	否			9.59	12.40	35	否			29.15	37.54	50	否			12.49	9.38	51.42	9.50	连续	大气
在线	2019-4-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.94	10	否			18.63	24.44	35	否			27.37	36.20	50	否			12.34	9.59	51.24	9.87	连续	大气
在线	2019-4-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	7.74	10	否			6.42	8.97	35	否			26.12	36.37	50	否			12.12	10.21	50.87	9.65	连续	大气
在线	2019-4-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.97	8.02	10	否			4.95	6.64	35	否			24.69	33.10	50	否			11.81	9.82	50.99	9.67	连续	大气
在线	2019-4-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.93	6.50	10	否			5.03	6.51	35	否			25.20	33.18	50	否			11.96	9.60	51.55	9.54	连续	大气
在线	2019-4-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.71	7.27	10	否			12.31	15.46	35	否			29.13	37.06	50	否			12.59	9.22	51.83	9.63	连续	大气
在线	2019-4-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.91	7.55	10	否			12.50	15.94	35	否			29.64	37.86	50	否			12.90	9.26	52.10	9.82	连续	大气
在线	2019-4-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.10	7.85	10	否			14.81	19.08	35	否			31.07	39.99	50	否			12.93	9.35	52.25	9.91	连续	大气
在线	2019-4-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.38	8.20	10	否			12.11	15.55	35	否			29.60	38.03	50	否			13.14	9.33	52.16	9.93	连续	大气
在线	2019-4-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.74	6.39	10	否			12.03	16.00	35	否			28.71	38.88	50	否			12.54	9.90	51.72	9.75	连续	大气
在线	2019-4-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.79	5.36	10	否			6.64	9.40	35	否			24.50	34.71	50	否			11.83	10.39	50.74	9.16	连续	大气
在线	2019-4-26	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.75	5.05	10	否			10.74	14.23	35	否			28.20	37.88	50	否			11.79	9.85	50.68	7.52	连续	大气
在线	2019-4-26	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.25	5.71	10	否			7.16	9.39	35	否			26.91	36.00	50	否			12.17	9.81	51.07	8.60	连续	大气
在线	2019-4-26	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.45	6.56	10	否			5.83	8.89	35	否			23.99	35.36	50	否			11.12	10.80	50.33	8.56	连续	大气
在线	2019-4-26	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.93	7.42	10	否			10.10	15.27	35	否			25.45	38.33	50	否			11.43	11.04	49.83	8.41	连续	大气
在线	2019-4-26	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.90	6.87	10	否			6.36	8.80	35	否			25.65	35.89	50	否			12.15	10.29	50.57	8.97	连续	大气
在线	2019-4-26	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.40	7.10	10	否			8.60	11.23	35	否			30.23	39.76	50	否			12.01	9.59	51.68	9.68	连续	大气
在线	2019-4-26	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.05	7.52	10	否			10.69	13.42	35	否			30.92	38.46	50	否			12.23	8.95	52.61	9.94	连续	大气
在线	2019-4-26	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.45	8.00	10	否			6.74	8.36	35	否			24.72	30.61	50	否			11.72	8.89	52.71	10.14	连续	大气
在线	2019-4-26	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.35	8.06	10	否			8.91	11.26	35	否			31.33	39.75	50	否			11.72	9.17	52.07	9.89	连续	大气
在线	2019-4-26	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.61	7.14	10	否			11.92	15.10	35	否			30.73	39.05	50	否			11.80	9.20	51.43	9.41	连续	大气
在线	2019-4-26	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.49	7.06	10	否			9.93	12.66	35	否			30.24	38.85	50	否			12.24	9.33	51.75	9.48	连续	大气
在线	2019-4-26	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.06	7.95	10	否			3.67	4.79	35	否			</											