

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数								
在线	2019-4-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.26	8.44	10	否			9.51	12.77	35	否			23.75	31.99	50	否			11.15	9.87	50.94	9.75	连续	大气
在线	2019-4-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.92	9.25	10	否			6.09	8.16	35	否			28.65	38.33	50	否			12.26	9.75	50.83	9.61	连续	大气
在线	2019-4-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.26	8.38	10	否			6.81	9.00	35	否			30.23	40.52	50	否			12.29	9.77	50.78	9.52	连续	大气
在线	2019-4-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.31	8.84	10	否			4.32	5.98	35	否			28.46	39.91	50	否			12.38	10.27	50.29	9.43	连续	大气
在线	2019-4-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.64	8.89	10	否			6.97	9.30	35	否			30.92	41.40	50	否			12.76	9.77	50.78	9.49	连续	大气
在线	2019-4-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.76	9.25	10	否			12.18	16.60	35	否			28.70	39.18	50	否			12.86	10.00	50.98	9.71	连续	大气
在线	2019-4-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.38	8.84	10	否			7.82	10.77	35	否			27.49	38.10	50	否			12.67	10.16	50.24	9.25	连续	大气
在线	2019-4-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	8.44	10	否			6.51	8.74	35	否			25.24	33.89	50	否			12.41	9.83	50.11	8.62	连续	大气
在线	2019-4-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.91	9.85	10	否			2.46	3.48	35	否			29.51	42.13	50	否			11.68	10.46	49.37	8.74	连续	大气
在线	2019-4-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.28	9.82	10	否			5.28	8.28	35	否			23.53	36.83	50	否			12.00	11.41	48.85	8.63	连续	大气
在线	2019-4-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.90	7.17	10	否			19.32	28.05	35	否			21.32	31.19	50	否			11.69	10.74	48.81	8.62	连续	大气
在线	2019-4-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.10	9.30	10	否			18.03	27.46	35	否			28.86	43.99	50	否			12.14	11.16	48.98	8.84	连续	大气
在线	2019-4-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	9.51	10	否			15.65	22.72	35	否			26.02	38.01	50	否			12.16	10.70	49.22	8.82	连续	大气
在线	2019-4-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.24	10.36	10	是	0.04	金属过滤器堵	25.85	32.57	35	否			28.91	36.34	50	否			12.62	9.08	50.82	9.27	连续	大气
在线	2019-4-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.04	9.29	10	否			11.62	15.59	35	否			29.01	38.22	50	否			12.19	9.65	50.89	9.52	连续	大气
在线	2019-4-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.60	8.82	10	否			21.80	29.16	35	否			27.14	36.29	50	否			11.79	9.78	50.27	9.26	连续	大气
在线	2019-4-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	8.13	10	否			12.32	16.87	35	否			25.64	35.43	50	否			11.49	10.17	50.11	9.42	连续	大气
在线	2019-4-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	7.59	10	否			7.60	10.34	35	否			23.96	32.75	50	否			11.66	10.00	49.73	9.25	连续	大气
在线	2019-4-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	7.72	10	否			12.00	15.91	35	否			27.51	36.77	50	否			12.05	9.79	50.06	9.33	连续	大气
在线	2019-4-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	6.07	10	否			11.56	15.38	35	否			30.16	40.27	50	否			12.35	9.76	50.32	8.72	连续	大气
在线	2019-4-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	5.20	10	否			11.01	14.84	35	否			27.45	37.22	50	否			12.38	9.92	49.89	8.67	连续	大气
在线	2019-4-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.27	10	否			12.05	15.90	35	否			29.23	38.62	50	否			12.63	9.64	50.40	9.06	连续	大气
在线	2019-4-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	6.51	10	否			10.90	14.01	35	否			31.09	40.10	50	否			13.01	9.37	51.04	9.44	连续	大气
在线	2019-4-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.72	7.39	10	否			18.45	23.86	35	否			30.25	39.09	50	否			12.95	9.40	51.42	9.77	连续	大气
在线	2019-4-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.49	7.78	10	否			4.21	5.75	35	否			21.88	31.23	50	否			11.93	10.39	50.56	8.90	连续	大气
在线	2019-4-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.63	7.49	10	否			6.54	8.54	35	否			26.24	34.88	50	否			12.99	9.71	51.07	9.08	连续	大气
在线	2019-4-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.83	6.37	10	否			7.46	9.81	35	否			30.97	40.92	50	否			12.53	9.64	51.64	9.49	连续	大气
在线	2019-4-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.15	5.52	10	否			5.82	7.66	35	否			29.89	39.74	50	否			12.44	9.71	51.56	9.48	连续	大气
在线	2019-4-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.29	5.56	10	否			13.72	17.62	35	否			28.56	37.08	50	否			12.90	9.43	51.67	9.53	连续	大气
在线	2019-4-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.05	6.49	10	否			15.80	20.29	35	否			29.39	37.77	50	否			12.88	9.33	52.05	9.66	连续	大气
在线	2019-4-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.15	6.81	10	否			7.98	10.51	35	否			30.01	39.67	50	否			12.78	9.65	52.08	9.71	连续	大气
在线	2019-4-27	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.17	6.92	10	否			6.54	8.65	35	否			31.88	42.74	50	否			12.47	9.77	51.42	8.09	连续	大气
在线	2019-4-27	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.07	7.00	10	否			4.61	6.30	35	否			22.85	31.58	50	否			11.72	10.13	50.61	8.25	连续	大气
在线	2019-4-27	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.47	7.58	10	否			5.74	7.92	35	否			26.10	36.12	50	否			12.00	10.16	50.61	8.71	连续	大气
在线	2019-4-27	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.57	6.17	10	否			6.43	8.65	35	否			26.48	35.74	50	否			11.82	9.89	50.77	8.91	连续	大气
在线	2019-4-27	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.91	6.49	10	否			11.42	14.90	35	否			32.24	42.53	50	否			12.17	9.62	51.57	9.64	连续	大气
在线	2019-4-27	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.13	6.73	10	否			15.06	19.58	35	否			21.84	28.65	50	否			12.40	9.55	51.49	9.60	连续	大气
在线	2019-4-27	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	7.04	10	否			13.79	17.45	35	否			26.89	33.97	50	否			12.84	9.13	52.09	9.70	连续	大气
在线	2019-4-27	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.01	6.46	10	否			3.84	4.90	35	否			30.75	39.65	50	否			12.29	9.38	51.65	9.55	连续	大气
在线	2019-4-27	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	6.08	10	否			10.09	13.64	35	否			25.47	34.57	50	否			11.94	9.95	51.03	9.19	连续	大气
在线	2019-4-27	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.28	7.43	10	否			2.40	3.35	35	否			26.75	37.43	50	否			11.57	10.32	50.74	9.18	连续	大气
在线	2019-4-27	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.66	6.85	10	否			7.31	10.75	35	否			25.93	38.08	50	否			11.64	10.79	50.38	8.96	连续	大气
在线	2019-4-27	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.04	7.22	10	否			7.56	10.79	35	否			26.15	37.50	50	否			12.10	10.53	50.59	9.00	连续	大气
在线	2019-4-27	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.66	6.55	10	否			9.32	13.06	35	否			25.51	35.93	50	否			12.34	10.30	50.97	8.02	连续	大气
在线	2019-4-27	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.94	6.53	10	否			11.27	14.89	35	否			24.82	32.79	50	否			12.40	9.65	51.68	8.44	连续	大气
在线	2019-4-27	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.50	7.06	10	否			21.21	27.22	35	否			30.46	39.09	50	否			12.66	9.31	52.12	9.30	连续	大气
在线	2019-4-27	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.43	8.16	10	否			7.41	9.37	35	否			27.16	34.46	50	否			13.02	9.18	52.32	9.67	连续	大气
在线	2019-4-27	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.92	8.98	10	否			2.46	3.20	35	否			21.96	28.51	50	否			12.92	9.43	52.01	9.59	连续	大气