监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数								
在线	2019-4-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.06	8.11	10	否			6.65	8.83	35	否			28.77	38.50	50	否			12.52	9.78	50.73	9.41	连续	大气
在线	2019-4-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.44	8.36	10	否			5.94	7.61	35	否			32.83	42.66	50	否			12.99	9.44	50.83	9.39	连续	大气
在线	2019-4-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.57	8.77	10	否			8.32	10.95	35	否			24.05	32.14	50	否			12.25	9.74	51.14	9.70	连续	大气
在线	2019-4-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.79	7.90	10	否			5.22	7.10	35	否			27.33	37.32	50	否			12.05	9.99	49.98	9.13	连续	大气
在线	2019-4-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.36	8.80	10	否			4.02	5.55	35	否			27.50	38.03	50	否			12.06	10.14	49.85	8.98	连续	大气
在线	2019-4-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.94	8.17	10	否			8.16	11.10	35	否			24.80	34.18	50	否			11.64	10.08	49.49	8.82	连续	大气
在线	2019-4-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	8.69	10	否			3.62	5.23	35	否			26.40	38.50	50	否			11.46	10.65	49.03	8.65	连续	大气
在线	2019-4-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.69	8.28	10	否			10.10	14.34	35	否			27.82	40.58	50	否			11.96	10.65	49.23	8.14	连续	大气
在线	2019-4-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.46	7.80	10	否			9.73	13.63	35	否			24.65	35.22	50	否			11.36	10.49	49.49	8.18	连续	大气
在线	2019-4-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.89	6.99	10	否			1.23	1.77	35	否			26.27	37.64	50	否			11.12	10.50	49.25	8.45	连续	大气
在线	2019-4-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.53	10	否			1.85	2.57	35	否			25.16	35.96	50	否			11.53	10.41	49.27	8.58	连续	大气
在线	2019-4-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.09	7.02	10	否			3.01	4.13	35	否			28.85	39.74	50	否			11.89	10.10	50.12	9.06	连续	大气
在线	2019-4-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.01	8.56	10	否			1.81	2.58	35	否			27.38	38.95	50	否			11.49	10.46	49.68	9.06	连续	大气
在线	2019-4-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.06	8.52	10	否			2.16	3.03	35	否			27.48	38.63	50	否			11.84	10.33	49.77	8.98	连续	大气
在线	2019-4-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.56	10	否			3.17	4.38	35	否			24.02	33.31	50	否			11.85	10.18	50.13	9.17	连续	大气
在线	2019-4-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	6.46	10	否			2.41	3.36	35	否			25.55	36.38	50	否			11.98	10.40	50.10	9.20	连续	大气
在线	2019-4-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	7.38	10	否			2.22	3.20	35	否			22.43	32.58	50	否			11.22	10.67	50.42	9.46	连续	大气
在线	2019-4-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	6.90	10	否			7.35	10.61	35	否			22.09	31.86	50	否			10.96	10.60	50.12	9.27	连续	大气
在线	2019-4-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.89	6.99	10	否			13.31	18.95	35	否			23.75	33.92	50	否			11.22	10.49	50.18	9.19	连续	大气
在线	2019-4-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.81	8.01	10	否			9.15	12.61	35	否			27.82	38.40	50	否			11.83	10.12	50.51	8.93	连续	大气
在线	2019-4-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.73	7.97	10	否			10.28	14.30	35	否			26.29	36.58	50	否			11.70	10.21	50.74	8.90	连续	大气
在线	2019-4-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	8.15	10	否			10.26	14.74	35	否			26.46	38.00	50	否			11.40	10.56	50.59	9.18	连续	大气
在线	2019-4-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.73	7.98	10	否			10.40	14.47	35	否			30.47	42.45	50	否			12.17	10.23	50.73	9.40	连续	大气
在线	2019-4-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.28	10	否			9.63	13.05	35	否			32.31	44.13	50	否			12.39	10.01	51.08	9.54	连续	大气
在线	2019-4-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.43	8.70	10	否			6.75	9.12	35	否			26.66	36.08	50	否			12.47	9.91	51.56	9.52	连续	大气
在线	2019-4-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.31	8.23	10	否			17.35	22.54	35	否			27.82	36.29	50	否			12.99	9.49	51.40	9.38	连续	大气
在线	2019-4-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.90	7.76	10	否			2.60	3.41	35	否			29.86	39.32	50	否			12.23	9.59	51.44	9.47	连续	大气
在线	2019-4-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.27	5.66	10	否			7.70	10.18	35	否			28.11	37.31	50	否			12.15	9.69	50.99	9.25	连续	大气
在线	2019-4-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.67	6.22	10	否			8.14	10.83	35	否			27.89	37.14	50	否			12.16	9.74	51.32	9.50	连续	大气
在线	2019-4-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	6.84	10	否			7.53	10.24	35	否			29.78	40.45	50	否			11.68	9.96	51.32	9.49	连续	大气
在线	2019-4-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.06	6.92	10	否			7.89	10.65	35	否			27.00	36.98	50	否			11.45	10.03	50.91	9.28	连续	大气
在线	2019-4-28	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.38	7.15	10	否			7.63	10.09	35	否			29.55	39.34	50	否			12.06	9.72	50.94	8.19	连续	大气
在线	2019-4-28	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.29	7.31	10	否			4.18	5.68	35	否			23.08	31.93	50	否			11.40	10.14	50.36	7.51	连续	大气
在线	2019-4-28	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.46	7.63	10	否			2.28	3.19	35	否			23.29	32.59	50	否			11.09	10.27	50.21	8.10	连续	大气
在线	2019-4-28	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.86	6.50	10	否			6.15	8.15	35	否			26.85	35.90	50	否			11.76	9.77	50.46	8.53	连续	大气
在线	2019-4-28	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.95	6.56	10	否			5.34	7.03	35	否			31.41	41.60	50	否			11.96	9.67	51.29	9.23	连续	大气
在线	2019-4-28	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.16	6.97	10	否			4.37	5.85	35	否			28.17	38.01	50	否			11.68	9.89	51.35	9.64	连续	大气
在线	2019-4-28	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.25	6.87	10	否			9.45	12.24	35	否			25.56	33.40	50	否			12.02	9.52	51.65	9.82	连续	大气
在线	2019-4-28	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.60	7.24	10	否			6.14	7.89	35	否			25.12	32.48	50	否			11.92	9.40	52.28	9.94	连续	大气
在线	2019-4-28	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.47	7.02	10	否			15.04	19.17	35	否			28.02	36.01	50	否			12.26	9.32	52.51	10.31	连续	大气
在线	2019-4-28	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.07	8.14	10	否			4.20	5.34	35	否			24.69	33.01	50	否			11.26	9.77	52.16	10.15	连续	大气
在线	2019-4-28	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.90	8.33	10	否			3.58	5.05	35	否			24.54	34.72	50	否			11.02	10.39	51.13	9.29	连续	大气
在线	2019-4-28	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.10	8.21	10	否			6.88	9.28	35	否			25.56	34.40	50	否			11.38	9.86	51.60	9.43	连续	大气
在线	2019-4-28	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.68	8.50	10	否			9.12	11.67	35	否			30.87	39.26	50	否			11.87	9.21	52.55	9.16	连续	大气
在线	2019-4-28	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.80	8.74	10	否			4.03	5.21	35	否			28.86	37.05	50	否			11.79	9.32	52.55	8.63	连续	大气
在线	2019-4-28	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.37	8.38	10	否			9.63	12.64	35	否			23.54	30.99	50	否			11.45	9.60	51.99	9.07	连续	大气
在线	2019-4-28	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.29	7.90	10	否			8.35	10.50	35	否			31.03	38.95	50	否			12.34	9.05	52.56	9.74	连续	大气
在线	2019-4-28	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.08	6.35	10	否			2.89	3.61	35	否			33.00	41.23	50	否			12.63	8.99	52.85	10.14	连续	大气