

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准限 值	是否超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.78	8.68	10	否			13.76	17.59	35	否			34.21	43.77	50	否			13.03	9.27	51.83	10.08	连续	大气
在线	2019-5-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.12	9.26	10	否			15.48	20.05	35	否			34.65	45.07	50	否			12.99	9.45	51.78	10.19	连续	大气
在线	2019-5-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.59	8.33	10	否			14.98	18.93	35	否			33.98	42.96	50	否			12.79	9.13	51.81	10.15	连续	大气
在线	2019-5-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.71	8.52	10	否			13.36	16.89	35	否			35.49	45.08	50	否			12.72	9.18	51.72	10.14	连续	大气
在线	2019-5-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.79	8.67	10	否			17.93	22.87	35	否			35.18	44.92	50	否			12.79	9.25	51.62	10.06	连续	大气
在线	2019-5-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.17	9.14	10	否			20.06	25.50	35	否			35.39	45.07	50	否			12.96	9.22	51.62	10.03	连续	大气
在线	2019-5-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.00	9.06	10	否			15.56	19.97	35	否			35.60	46.20	50	否			12.83	9.41	51.26	9.88	连续	大气
在线	2019-5-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.03	9.62	10	否			6.29	8.64	35	否			26.07	35.55	50	否			12.14	10.01	50.54	9.43	连续	大气
在线	2019-5-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.30	9.51	10	否			51.63	77.89	35	是	1.23	换滤芯	22.97	34.76	50	否			11.36	11.04	49.57	8.81	连续	大气
在线	2019-5-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.97	9.00	10	否			5.26	7.91	35	否			24.28	36.61	50	否			10.71	11.04	49.00	8.35	连续	大气
在线	2019-5-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.74	9.03	10	否			18.96	24.24	35	否			22.79	30.59	50	否			11.09	9.78	49.96	8.08	连续	大气
在线	2019-5-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.43	9.80	10	否			8.62	10.80	35	否			29.57	38.81	50	否			11.22	9.59	50.88	8.97	连续	大气
在线	2019-5-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.03	8.76	10	否			12.71	15.54	35	否			26.39	32.76	50	否			11.16	8.96	51.47	9.45	连续	大气
在线	2019-5-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.66	8.27	10	否			8.05	9.73	35	否			32.06	39.93	50	否			11.39	8.93	52.03	9.87	连续	大气
在线	2019-5-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.83	2.40	10	否			4.88	6.24	35	否			31.84	42.07	50	否			11.50	9.55	52.09	9.93	连续	大气
在线	2019-5-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.70	10	否			4.97	6.84	35	否			29.04	40.33	50	否			11.53	10.18	51.54	9.92	连续	大气
在线	2019-5-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	6.53	10	否			5.08	7.12	35	否			23.31	33.23	50	否			11.40	10.43	50.96	9.62	连续	大气
在线	2019-5-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	5.92	10	否			12.07	15.48	35	否			29.61	38.42	50	否			12.24	9.44	51.31	9.71	连续	大气
在线	2019-5-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	6.59	10	否			13.11	16.56	35	否			30.54	38.67	50	否			12.45	9.15	52.21	10.15	连续	大气
在线	2019-5-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.31	7.17	10	否			11.26	15.05	35	否			28.08	37.89	50	否			12.01	9.88	51.67	10.16	连续	大气
在线	2019-5-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	7.41	10	否			11.03	15.62	35	否			25.91	36.67	50	否			12.08	10.41	50.81	9.52	连续	大气
在线	2019-5-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.91	10	否			14.30	19.57	35	否			26.58	36.78	50	否			12.08	10.17	50.50	9.12	连续	大气
在线	2019-5-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.33	10	否			8.45	11.11	35	否			27.00	35.92	50	否			11.73	9.73	50.66	8.55	连续	大气
在线	2019-5-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	5.51	10	否			12.49	16.36	35	否			29.99	39.30	50	否			12.00	9.55	51.13	9.25	连续	大气
在线	2019-5-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.14	8.55	10	否			9.50	13.23	35	否			23.87	33.23	50	否			13.40	10.23	50.90	9.24	连续	大气
在线	2019-5-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.27	8.73	10	否			18.28	25.45	35	否			24.01	33.45	50	否			13.44	10.23	50.95	9.28	连续	大气
在线	2019-5-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.97	6.84	10	否			15.78	21.68	35	否			25.29	34.75	50	否			13.73	10.08	50.78	9.17	连续	大气
在线	2019-5-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.53	7.67	10	否			15.05	20.89	35	否			26.02	36.08	50	否			13.93	10.18	50.80	9.16	连续	大气
在线	2019-5-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.19	8.55	10	否			15.42	21.31	35	否			27.82	38.43	50	否			14.01	10.14	50.70	8.17	连续	大气
在线	2019-5-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.50	9.00	10	否			12.53	17.36	35	否			29.23	40.50	50	否			13.86	10.17	50.58	7.73	连续	大气
在线	2019-5-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.38	8.84	10	否			12.09	16.73	35	否			28.71	39.83	50	否			13.82	10.18	50.43	8.16	连续	大气
在线	2019-5-9	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.64	9.37	10	否			13.73	19.35	35	否			26.18	36.93	50	否			12.99	10.36	50.31	8.39	连续	大气
在线	2019-5-9	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.39	8.91	10	否			9.55	13.32	35	否			23.49	32.73	50	否			12.18	10.23	50.12	8.39	连续	大气
在线	2019-5-9	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.46	7.45	10	否			12.18	16.63	35	否			20.55	28.04	50	否			11.74	10.01	50.50	8.62	连续	大气
在线	2019-5-9	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.16	8.41	10	否			20.37	27.82	35	否			18.72	25.57	50	否			12.17	10.01	50.61	8.65	连续	大气
在线	2019-5-9	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.66	9.03	10	否			10.02	13.59	35	否			21.25	28.82	50	否			12.32	9.94	50.62	8.81	连续	大气
在线	2019-5-9	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.84	7.77	10	否			12.27	16.30	35	否			22.09	29.39	50	否			12.50	9.73	50.79	8.99	连续	大气
在线	2019-5-9	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.68	8.71	10	否			10.73	13.97	35	否			23.96	31.25	50	否			12.56	9.50	51.20	9.12	连续	大气
在线	2019-5-9	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.08	9.19	10	否			11.05	14.32	35	否			24.60	31.92	50	否			12.72	9.44	51.40	9.24	连续	大气
在线	2019-5-9	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.09	9.43	10	否			12.02	15.99	35	否			23.88	31.75	50	否			12.62	9.72	51.05	9.29	连续	大气
在线	2019-5-9	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.73	8.96	10	否			14.42	19.14	35	否			25.45	33.76	50	否			12.53	9.72	50.75	8.22	连续	大气
在线	2019-5-9																											