

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向			
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值							是否超标	超标倍数	超标原因
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	6.05	10	否			11.28	16.10	35	否			24.11	35.24	50	否			11.28	10.71	49.92	9.02	连续	大气
在线	2019-5-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.93	10	否			7.38	10.86	35	否			25.55	37.63	50	否			11.73	10.82	49.47	8.88	连续	大气
在线	2019-5-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	6.29	10	否			10.50	14.36	35	否			30.27	41.66	50	否			12.15	10.09	50.61	9.38	连续	大气
在线	2019-5-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.21	10	否			7.37	9.68	35	否			30.32	39.75	50	否			12.08	9.56	51.15	9.71	连续	大气
在线	2019-5-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	5.06	10	否			7.64	9.81	35	否			28.97	37.54	50	否			12.05	9.43	51.61	10.01	连续	大气
在线	2019-5-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.36	10	否			6.60	9.10	35	否			25.73	35.45	50	否			11.90	10.11	50.99	9.72	连续	大气
在线	2019-5-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.42	10	否			11.04	15.49	35	否			21.29	30.15	50	否			11.22	10.39	50.25	9.40	连续	大气
在线	2019-5-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.57	10	否			5.76	7.84	35	否			27.34	37.86	50	否			11.60	10.16	49.54	8.87	连续	大气
在线	2019-5-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.59	10	否			17.13	24.24	35	否			22.88	32.23	50	否			11.11	10.37	50.51	9.35	连续	大气
在线	2019-5-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.64	10	否			10.58	13.90	35	否			19.90	26.28	50	否			10.99	9.64	50.10	8.97	连续	大气
在线	2019-5-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.46	10	否			17.00	21.42	35	否			26.28	33.09	50	否			11.71	9.09	51.33	8.44	连续	大气
在线	2019-5-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	4.94	10	否			14.73	18.02	35	否			32.05	39.21	50	否			12.13	8.74	52.26	9.70	连续	大气
在线	2019-5-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	5.67	10	否			12.58	15.60	35	否			33.25	41.60	50	否			12.20	9.00	52.50	10.20	连续	大气
在线	2019-5-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	5.97	10	否			12.02	15.68	35	否			22.77	29.71	50	否			11.26	9.49	51.43	9.72	连续	大气
在线	2019-5-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.22	10	否			15.84	20.24	35	否			24.75	31.66	50	否			11.22	9.27	51.04	9.44	连续	大气
在线	2019-5-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	5.35	10	否			18.28	23.13	35	否			29.43	37.35	50	否			11.47	9.18	51.12	9.50	连续	大气
在线	2019-5-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	5.76	10	否			11.17	13.91	35	否			28.38	35.80	50	否			11.51	9.09	51.14	9.61	连续	大气
在线	2019-5-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	5.84	10	否			22.97	27.44	35	否			32.05	38.83	50	否			11.97	8.51	52.06	10.08	连续	大气
在线	2019-5-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	6.11	10	否			7.96	10.03	35	否			27.64	35.44	50	否			11.43	9.25	51.42	10.00	连续	大气
在线	2019-5-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	5.89	10	否			19.43	24.42	35	否			31.73	40.40	50	否			11.52	9.20	51.43	9.89	连续	大气
在线	2019-5-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.83	6.32	10	否			17.59	22.23	35	否			31.12	40.56	50	否			11.81	9.46	51.40	9.95	连续	大气
在线	2019-5-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.64	10	否			2.49	3.22	35	否			27.60	36.22	50	否			11.54	9.55	50.65	9.66	连续	大气
在线	2019-5-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.18	10	否			5.45	7.01	35	否			27.13	35.90	50	否			11.43	9.62	50.46	8.54	连续	大气
在线	2019-5-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.25	10	否			6.21	8.31	35	否			30.59	41.29	50	否			11.79	9.87	50.47	8.78	连续	大气
在线	2019-5-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.16	8.56	10	否			16.86	23.22	35	否			18.21	25.28	50	否			12.80	10.19	51.21	9.39	连续	大气
在线	2019-5-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.20	8.33	10	否			11.21	15.08	35	否			19.76	26.54	50	否			13.13	9.83	51.01	9.29	连续	大气
在线	2019-5-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.80	9.16	10	否			9.03	12.17	35	否			21.11	28.42	50	否			13.62	9.86	51.28	9.46	连续	大气
在线	2019-5-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.80	7.75	10	否			13.53	18.06	35	否			21.38	28.55	50	否			13.75	9.77	51.22	9.46	连续	大气
在线	2019-5-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.59	7.37	10	否			15.26	20.12	35	否			21.85	28.82	50	否			13.88	9.62	51.13	9.03	连续	大气
在线	2019-5-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.03	7.99	10	否			13.51	17.90	35	否			21.60	28.61	50	否			13.64	9.68	51.21	8.07	连续	大气
在线	2019-5-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.63	8.99	10	否			9.14	12.37	35	否			20.92	28.37	50	否			12.69	9.93	51.03	8.62	连续	大气
在线	2019-5-11	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.41	8.55	10	否			10.35	13.77	35	否			20.55	27.38	50	否			13.26	9.74	50.58	8.56	连续	大气
在线	2019-5-11	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.62	8.82	10	否			19.64	26.15	35	否			19.40	25.81	50	否			12.55	9.73	50.88	8.80	连续	大气
在线	2019-5-11	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.91	7.72	10	否			13.82	18.07	35	否			19.54	25.50	50	否			12.41	9.51	50.93	8.83	连续	大气
在线	2019-5-11	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.77	7.48	10	否			4.53	5.87	35	否			21.29	27.58	50	否			12.87	9.42	51.65	9.27	连续	大气
在线	2019-5-11	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.31	7.99	10	否			2.58	3.26	35	否			23.78	30.08	50	否			13.20	9.15	51.87	9.55	连续	大气
在线	2019-5-11	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.78	8.67	10	否			2.60	3.33	35	否			24.38	31.13	50	否			13.18	9.26	51.90	9.60	连续	大气
在线	2019-5-11	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.82	8.94	10	否			6.51	8.52	35	否			22.56	29.58	50	否			12.76	9.56	51.45	9.33	连续	大气
在线	2019-5-11	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.14	7.96	10	否			15.73	20.40	35	否			21.53	27.93	50	否			13.14	9.44	51.49	9.34	连续	大气
在线	2019-5-11	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.67	8.52	10	否			15.44	19.69	35	否			22.19	28.32	50	否			13.10	9.25	51.53	9.41	连续	大气
在线	2019-5-11	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.23	9.24	10	否			8.31	10.52	35	否			23.18	29.57	50	否			12.93	9.24	51.51	9.45	连续	大气
在线	2019-5-11	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.68	8.31	10	否			17.12	21.18	35	否			25.90	32.17	50	否			14.01	8.93	52.00	8.48	连续	大气
在线	2019-5-11	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.81	8.77	10	否			9.79	12.60	35	否			22.47	28.96	50	否			13.26	9.36	51.42	8.88	连续	大气
在线	2019-5-11	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.88	8.98	10	否			11.10	14.43	35	否			23.61	30.82	50	否			13.46	9.51	51.26	9.03	连续	大气
在线	2019-5-11	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.00	8.96	10	否			17.43	22.15	35	否			25.86	33.08	50	否			13.78	9.28	51.50	9.27	连续	大气
在线	2019-5-11	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.69	6.14	10	否			13.78	18.04	35	否			24.08	31.56	50	否			13.46	9.55	50.99	9.08	连续	大气
在线	2019-5-11	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	6.60	10	否			23.39	30.65	35	否			22.60	29.62	50	否			13.54	9.56	51.42	9.36	连续	大气
在线	2019-5-11	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.45	7.21	10	否			9.50	12.54	35	否			24.45	32.35	50	否			13.84	9.66	51.14	9.17	连续	大气