

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O <sub>2</sub>	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>										
在线	2019-5-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	6.11	10	否			4.74	6.61	35	否			25.66	37.39	50	否			11.14	10.49	50.27	9.08	连续	大气
在线	2019-5-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	5.88	10	否			9.09	11.81	35	否			25.35	34.07	50	否			11.28	9.84	50.08	9.00	连续	大气
在线	2019-5-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	5.83	10	否			9.52	12.05	35	否			30.87	39.50	50	否			11.96	9.26	51.24	9.50	连续	大气
在线	2019-5-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	5.05	10	否			2.30	3.21	35	否			31.93	45.14	50	否			11.56	10.38	51.16	9.83	连续	大气
在线	2019-5-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.64	10	否			5.67	7.99	35	否			30.23	42.64	50	否			11.51	10.36	50.67	9.49	连续	大气
在线	2019-5-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.80	10	否			8.80	12.00	35	否			23.80	32.48	50	否			10.85	10.00	50.59	9.48	连续	大气
在线	2019-5-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.37	10	否			6.87	9.45	35	否			28.66	39.56	50	否			11.24	10.13	50.57	9.44	连续	大气
在线	2019-5-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	5.39	10	否			7.66	10.39	35	否			28.85	39.12	50	否			11.47	9.94	50.58	9.45	连续	大气
在线	2019-5-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	6.03	10	否			4.36	6.30	35	否			28.36	41.53	50	否			11.35	10.75	49.89	9.21	连续	大气
在线	2019-5-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.61	10	否			4.26	6.11	35	否			28.55	40.90	50	否			11.48	10.52	49.45	8.90	连续	大气
在线	2019-5-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	6.13	10	否			5.11	7.36	35	否			22.61	33.12	50	否			11.14	10.74	48.60	7.64	连续	大气
在线	2019-5-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.63	10	否			16.55	22.83	35	否			27.63	38.13	50	否			11.55	10.14	48.88	7.99	连续	大气
在线	2019-5-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	6.40	10	否			8.77	12.95	35	否			24.46	36.10	50	否			10.94	10.88	48.98	8.56	连续	大气
在线	2019-5-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.22	10	否			17.51	24.19	35	否			20.76	28.92	50	否			10.77	10.22	48.33	8.23	连续	大气
在线	2019-5-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.00	6.65	10	否			9.12	12.04	35	否			29.81	39.66	50	否			11.48	9.72	49.17	8.56	连续	大气
在线	2019-5-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.80	6.90	10	否			5.72	7.91	35	否			25.19	36.22	50	否			11.17	10.51	49.25	8.73	连续	大气
在线	2019-5-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	6.94	10	否			6.60	9.26	35	否			21.44	31.88	50	否			10.45	10.82	48.32	8.46	连续	大气
在线	2019-5-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	6.99	10	否			5.68	8.05	35	否			24.37	35.20	50	否			10.94	10.60	47.81	8.27	连续	大气
在线	2019-5-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.96	7.60	10	否			2.77	4.17	35	否			23.11	35.36	50	否			11.02	11.18	47.97	8.32	连续	大气
在线	2019-5-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.92	10	否			4.09	5.98	35	否			23.22	34.14	50	否			11.10	10.74	47.96	8.28	连续	大气
在线	2019-5-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	6.41	10	否			7.01	10.04	35	否			22.77	33.30	50	否			11.12	10.62	48.33	8.31	连续	大气
在线	2019-5-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	6.66	10	否			2.86	4.00	35	否			22.86	32.46	50	否			10.91	10.42	48.70	8.46	连续	大气
在线	2019-5-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.34	10	否			10.95	14.74	35	否			23.64	33.15	50	否			10.98	10.32	48.79	7.61	连续	大气
在线	2019-5-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.71	10	否			12.02	16.63	35	否			29.46	41.18	50	否			11.30	10.24	49.64	8.31	连续	大气
在线	2019-5-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.90	8.06	10	否			5.24	7.15	35	否			21.14	28.91	50	否			12.81	10.03	50.85	8.99	连续	大气
在线	2019-5-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.04	8.05	10	否			11.58	15.37	35	否			20.19	26.88	50	否			13.04	9.74	50.73	8.95	连续	大气
在线	2019-5-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.32	8.46	10	否			14.37	19.14	35	否			23.21	31.08	50	否			13.89	9.79	51.36	9.34	连续	大气
在线	2019-5-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.11	6.97	10	否			9.56	13.03	35	否			23.65	32.25	50	否			13.89	10.00	51.46	9.55	连续	大气
在线	2019-5-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.76	7.75	10	否			10.89	14.66	35	否			23.51	31.65	50	否			13.75	9.86	51.42	9.54	连续	大气
在线	2019-5-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.05	8.11	10	否			7.95	10.66	35	否			22.69	30.43	50	否			13.13	9.82	51.27	8.31	连续	大气
在线	2019-5-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.16	8.38	10	否			15.22	20.73	35	否			21.66	29.48	50	否			13.45	9.98	51.25	8.78	连续	大气
在线	2019-5-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.48	8.89	10	否			15.13	20.75	35	否			22.14	30.37	50	否			13.67	10.06	50.91	8.88	连续	大气
在线	2019-5-12	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.22	8.80	10	否			13.57	19.20	35	否			22.40	31.73	50	否			13.52	10.41	50.19	8.66	连续	大气
在线	2019-5-12	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.41	7.49	10	否			8.40	11.63	35	否			23.70	32.86	50	否			13.56	10.18	50.07	8.65	连续	大气
在线	2019-5-12	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	7.88	10	否			4.21	5.94	35	否			24.73	35.01	50	否			12.79	10.40	50.05	8.66	连续	大气
在线	2019-5-12	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.72	8.18	10	否			4.38	6.26	35	否			24.42	34.93	50	否			13.23	10.51	49.76	8.52	连续	大气
在线	2019-5-12	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.05	8.76	10	否			3.45	5.00	35	否			22.38	32.38	50	否			12.43	10.63	49.51	8.55	连续	大气
在线	2019-5-12	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.00	6.94	10	否			6.68	9.24	35	否			19.61	27.22	50	否			12.16	10.19	48.86	8.21	连续	大气
在线	2019-5-12	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.87	6.52	10	否			13.36	17.84	35	否			20.82	27.86	50	否			13.24	9.79	49.83	8.55	连续	大气
在线	2019-5-12	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.49	6.09	10	否			14.56	19.70	35	否			20.72	28.08	50	否			12.78	9.94	50.06	8.80	连续	大气
在线	2019-5-12	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.02	7.07	10	否			8.94	12.54	35	否			18.58	26.14	50	否			11.63	10.33	50.14	9.03	连续	大气
在线	2019-5-12	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.58	7.44	10	否			16.26	21.27	35	否			21.79	28.92	50	否			12.31	9.72	50.07	7.98	连续	大气
在线	2019-5-12	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.35	8.46	10	否			5.26	7.00	35	否			24.25	32.31	50	否			12.47	9.74	50.09	8.33	连续	大气
在线	2019-5-12	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.54	8.82	10	否			7.60	10.25	35	否			24.20	32.65	50	否			12.71	9.88	50.00	8.57	连续	大气
在线	2019-5-12	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.59	8.86	10	否			14.70	19.76	35	否			22.83	30.73	50	否			12.78	9.85	50.05	8.54	连续	大气
在线	2019-5-12	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.78	9.16	10	否			8.55	11.55	35	否			23.65	31.96	50	否			12.78	9.90	49.81	8.49	连续	大气
在线	2019-5-12	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.41	5.97	10	否			16.20	21.85	35	否			22.21	30.01	50	否			12.77	9.90	49.85	8.54	连续	大气
在线	2019-5-12	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.67	4.96	10	否			16.28	21.99	35	否			22.54	30.46	50	否			13.05	9.90	49.38	8.36	连续	大气