

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准限 值	是否超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	5.35	10	否			12.05	16.82	35	否			22.01	31.40	50	否			10.99	10.47	50.07	8.86	连续	大气
在线	2019-5-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.12	10	否			8.09	10.47	35	否			26.80	35.92	50	否			11.14	9.79	49.85	8.74	连续	大气
在线	2019-5-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.76	10	否			7.49	10.20	35	否			26.76	36.58	50	否			11.40	10.02	50.35	9.06	连续	大气
在线	2019-5-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.50	10	否			8.21	11.66	35	否			24.63	35.35	50	否			11.49	10.54	50.36	9.21	连续	大气
在线	2019-5-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.87	10	否			5.40	7.56	35	否			26.81	37.78	50	否			11.70	10.33	50.16	9.15	连续	大气
在线	2019-5-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	6.35	10	否			8.24	11.44	35	否			22.33	31.93	50	否			11.72	10.48	49.77	8.89	连续	大气
在线	2019-5-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	5.86	10	否			10.87	14.40	35	否			27.70	36.56	50	否			12.00	9.64	50.63	9.17	连续	大气
在线	2019-5-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.03	10	否			5.77	7.43	35	否			28.62	37.32	50	否			11.91	9.48	51.40	9.62	连续	大气
在线	2019-5-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	6.55	10	否			9.18	13.50	35	否			21.77	32.09	50	否			11.05	10.83	50.39	9.25	连续	大气
在线	2019-5-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	6.41	10	否			12.29	17.12	35	否			24.17	33.73	50	否			11.16	10.25	49.91	8.76	连续	大气
在线	2019-5-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	6.63	10	否			12.36	16.62	35	否			29.57	39.83	50	否			11.51	9.84	50.88	8.89	连续	大气
在线	2019-5-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	6.43	10	否			11.27	14.92	35	否			21.37	28.49	50	否			11.22	9.74	51.08	8.68	连续	大气
在线	2019-5-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	6.58	10	否			10.37	13.84	35	否			26.00	35.12	50	否			11.37	9.86	50.59	9.02	连续	大气
在线	2019-5-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.60	10	否			8.12	11.19	35	否			27.07	38.85	50	否			11.26	10.50	50.69	9.16	连续	大气
在线	2019-5-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.27	10	否			8.50	11.41	35	否			25.35	34.41	50	否			10.87	9.92	51.02	9.28	连续	大气
在线	2019-5-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	6.29	10	否			14.26	18.23	35	否			32.06	41.26	50	否			11.51	9.34	50.86	9.37	连续	大气
在线	2019-5-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.99	6.58	10	否			12.89	16.87	35	否			29.58	38.95	50	否			11.54	9.60	51.30	9.46	连续	大气
在线	2019-5-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	7.00	10	否			16.45	21.92	35	否			28.60	38.19	50	否			11.40	9.75	51.23	10.15	连续	大气
在线	2019-5-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.48	7.94	10	否			5.33	7.61	35	否			24.89	36.06	50	否			11.14	10.62	50.58	9.93	连续	大气
在线	2019-5-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.36	7.87	10	否			4.96	7.15	35	否			23.17	34.02	50	否			11.31	10.77	50.08	9.54	连续	大气
在线	2019-5-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.57	7.77	10	否			10.70	14.77	35	否			26.85	37.47	50	否			11.66	10.22	50.99	9.86	连续	大气
在线	2019-5-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.99	7.16	10	否			3.58	5.11	35	否			24.35	34.75	50	否			11.48	10.48	50.72	9.84	连续	大气
在线	2019-5-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.43	10	否			9.72	13.07	35	否			23.20	31.55	50	否			11.51	9.96	51.20	9.73	连续	大气
在线	2019-5-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	5.73	10	否			10.86	14.13	35	否			26.38	34.48	50	否			11.69	9.51	50.84	8.87	连续	大气
在线	2019-5-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.73	6.36	10	否			17.50	23.44	35	否			19.01	25.55	50	否			12.75	9.85	50.88	9.33	连续	大气
在线	2019-5-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	5.90	10	否			16.98	22.62	35	否			19.39	25.89	50	否			13.43	9.77	50.88	9.26	连续	大气
在线	2019-5-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.29	10	否			20.61	26.73	35	否			24.15	31.31	50	否			13.88	9.43	51.32	9.45	连续	大气
在线	2019-5-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.70	6.23	10	否			10.59	14.02	35	否			23.91	31.69	50	否			13.78	9.68	51.49	9.63	连续	大气
在线	2019-5-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.13	6.94	10	否			8.16	11.04	35	否			23.98	32.45	50	否			13.79	9.92	51.19	9.54	连续	大气
在线	2019-5-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.44	7.38	10	否			9.10	12.35	35	否			23.26	31.58	50	否			13.72	9.95	51.07	8.89	连续	大气
在线	2019-5-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.91	6.53	10	否			12.38	16.44	35	否			22.74	30.25	50	否			14.31	9.72	51.05	8.66	连续	大气
在线	2019-5-14	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	6.61	10	否			15.51	20.34	35	否			22.75	29.84	50	否			14.16	9.57	51.35	9.08	连续	大气
在线	2019-5-14	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.30	7.52	10	否			10.25	14.46	35	否			20.10	28.51	50	否			12.87	10.43	50.61	8.83	连续	大气
在线	2019-5-14	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	7.88	10	否			11.91	16.63	35	否			18.91	26.36	50	否			13.10	10.24	50.45	8.66	连续	大气
在线	2019-5-14	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.85	7.84	10	否			8.04	10.76	35	否			21.33	28.57	50	否			13.72	9.80	51.09	9.12	连续	大气
在线	2019-5-14	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.18	8.03	10	否			11.33	14.71	35	否			22.23	28.87	50	否			13.11	9.45	51.67	9.43	连续	大气
在线	2019-5-14	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.21	8.07	10	否			14.09	18.29	35	否			22.27	28.94	50	否			13.48	9.45	51.91	9.69	连续	大气
在线	2019-5-14	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.11	6.70	10	否			14.36	18.76	35	否			22.76	29.87	50	否			13.70	9.56	51.87	9.70	连续	大气
在线	2019-5-14	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.19	6.83	10	否			9.10	11.99	35	否			23.10	30.36	50	否			13.05	9.59	51.68	9.52	连续	大气
在线	2019-5-14	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.29	6.93	10	否			7.60	9.86	35	否			23.38	30.53	50	否			13.80	9.52	50.91	9.31	连续	大气
在线	2019-5-14	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.26	6.95	10	否			7.44	9.81	35	否			22.52	29.74	50	否			13.77	9.64	50.91	9.35	连续	大气