

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向			
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值							是否超标	超标倍数	超标原因
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.20	10	否			13.10	16.37	35	否			30.04	37.51	50	否			12.03	8.99	51.79	9.80	连续	大气
在线	2019-5-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	5.88	10	否			7.03	8.91	35	否			34.48	43.90	50	否			12.43	9.21	52.37	10.44	连续	大气
在线	2019-5-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	5.93	10	否			14.72	19.23	35	否			31.04	40.68	50	否			12.38	9.56	52.04	10.38	连续	大气
在线	2019-5-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	6.93	10	否			3.95	5.82	35	否			26.02	39.31	50	否			11.86	11.08	50.86	9.96	连续	大气
在线	2019-5-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	6.38	10	否			12.98	19.23	35	否			22.06	32.81	50	否			11.42	10.91	49.51	9.22	连续	大气
在线	2019-5-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.91	10	否			7.01	10.34	35	否			21.16	31.18	50	否			11.11	10.81	49.36	9.05	连续	大气
在线	2019-5-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.18	10	否			9.91	13.96	35	否			22.05	31.07	50	否			11.05	10.35	50.07	9.31	连续	大气
在线	2019-5-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.47	10	否			9.11	13.42	35	否			22.42	33.47	50	否			11.12	10.93	50.18	9.48	连续	大气
在线	2019-5-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	6.28	10	否			7.54	11.98	35	否			21.78	35.30	50	否			10.76	11.65	49.60	9.32	连续	大气
在线	2019-5-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.88	10	否			13.37	19.26	35	否			20.05	28.89	50	否			11.03	10.58	49.87	9.24	连续	大气
在线	2019-5-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	6.05	10	否			11.91	16.91	35	否			27.57	39.74	50	否			11.46	10.53	50.43	9.53	连续	大气
在线	2019-5-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.79	10	否			10.27	14.71	35	否			22.54	32.63	50	否			10.98	10.59	50.52	8.71	连续	大气
在线	2019-5-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.89	10	否			7.97	11.45	35	否			22.19	32.28	50	否			10.71	10.66	50.10	9.20	连续	大气
在线	2019-5-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.17	10	否			8.15	11.43	35	否			22.15	31.12	50	否			10.88	10.32	50.20	9.23	连续	大气
在线	2019-5-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.78	10	否			6.98	9.72	35	否			24.43	34.64	50	否			10.93	10.39	50.06	9.37	连续	大气
在线	2019-5-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	6.00	10	否			11.75	16.49	35	否			23.63	33.62	50	否			10.79	10.42	50.20	9.45	连续	大气
在线	2019-5-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.73	10	否			10.46	14.84	35	否			21.55	30.80	50	否			10.57	10.47	49.73	9.37	连续	大气
在线	2019-5-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.87	10	否			11.70	16.36	35	否			19.85	27.84	50	否			10.53	10.30	49.39	9.32	连续	大气
在线	2019-5-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.04	10	否			13.59	18.36	35	否			19.66	26.60	50	否			10.79	9.91	49.39	9.20	连续	大气
在线	2019-5-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.89	10	否			12.11	16.03	35	否			23.92	31.69	50	否			11.14	9.67	49.92	9.39	连续	大气
在线	2019-5-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.14	10	否			10.54	13.64	35	否			30.34	39.36	50	否			11.65	9.43	51.18	9.94	连续	大气
在线	2019-5-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	5.84	10	否			4.00	5.38	35	否			29.28	39.42	50	否			11.83	9.85	51.39	10.20	连续	大气
在线	2019-5-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.76	10	否			4.89	6.66	35	否			29.21	39.71	50	否			11.73	9.96	51.20	10.04	连续	大气
在线	2019-5-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.22	10	否			14.66	19.53	35	否			29.06	38.68	50	否			11.64	9.73	50.97	8.73	连续	大气
在线	2019-5-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.09	10	否			14.72	18.36	35	否			34.79	43.37	50	否			14.36	8.97	52.15	9.77	连续	大气
在线	2019-5-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.66	5.80	10	否			14.12	17.57	35	否			33.21	41.31	50	否			14.53	8.94	52.52	10.01	连续	大气
在线	2019-5-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.18	6.58	10	否			14.48	18.36	35	否			32.47	41.23	50	否			14.38	9.19	52.36	10.00	连续	大气
在线	2019-5-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.16	6.89	10	否			8.37	11.18	35	否			29.27	39.02	50	否			13.62	9.77	51.68	9.68	连续	大气
在线	2019-5-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.08	7.13	10	否			14.12	19.78	35	否			22.94	32.18	50	否			13.14	10.30	50.87	9.37	连续	大气
在线	2019-5-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.00	6.82	10	否			13.72	18.70	35	否			20.42	27.81	50	否			13.09	9.99	50.78	8.92	连续	大气
在线	2019-5-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.54	6.08	10	否			11.02	14.78	35	否			20.15	27.01	50	否			13.19	9.81	50.68	8.45	连续	大气
在线	2019-5-15	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.83	6.53	10	否			8.81	11.91	35	否			20.27	27.42	50	否			13.04	9.91	50.84	8.79	连续	大气
在线	2019-5-15	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.88	6.74	10	否			12.02	16.59	35	否			19.73	27.23	50	否			12.47	10.13	50.72	8.86	连续	大气
在线	2019-5-15	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.28	7.26	10	否			12.82	17.62	35	否			21.33	29.34	50	否			12.84	10.09	51.17	9.10	连续	大气
在线	2019-5-15	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.56	7.47	10	否			13.49	18.02	35	否			24.23	32.59	50	否			13.38	9.84	51.80	9.64	连续	大气
在线	2019-5-15	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.77	7.52	10	否			13.12	16.95	35	否			26.64	34.72	50	否			12.95	9.49	52.11	9.77	连续	大气
在线	2019-5-15	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.67	6.41	10	否			7.46	10.22	35	否			26.09	35.75	50	否			13.09	10.05	51.43	9.60	连续	大气
在线	2019-5-15	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.70	6.28	10	否			10.59	14.22	35	否			24.63	32.93	50	否			13.00	9.78	51.67	9.51	连续	大气
在线	2019-5-15	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.02	6.57	10	否			9.84	12.83	35	否			26.46	34.57	50	否			12.99	9.52	51.82	9.67	连续	大气
在线	2019-5-15	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.79	6.58	10	否			14.23	19.49	35	否			23.91	32.86	50	否			12.86	10.08	51.18	9.37	连续	大气
在线	2019-5-15	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.67	6.38	10	否			20.34	27.76	35	否			21.07	28.80	50	否			12.68	10.02	51.01	9.50	连续	大气
在线	2019-5-15	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.33	5.69	10	否			14.40	18.87	35	否			24.28	31.91	50	否			12.79	9.58	51.21	9.29	连续	大气
在线	2019-5-15	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.67	6.14	10	否			10.61	13.92	35	否			26.76	35.15	50	否			12.97	9.58	51.36	8.75	连续	大气
在线	2019-5-15	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.70	6.04	10	否			19.44	24.96	35	否			29.96	38.46	50	否			13.58	9.32	51.70	9.34	连续	大气
在线	2019-5-15	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.68	5.94	10	否			17.46	22.14	35	否			30.84	39.12	50	否			14.17	9.17	51.84	9.56	连续	大气
在线	2019-5-15	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.98	6.41	10	否			17.09	22.00	35	否			30.65	39.45	50	否			14.22	9.35	51.97	9.64	连续	大气
在线	2019-5-15	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.69	6.07	10	否			16.78	21.71	35	否			31.79	41.16	50	否			14.46	9.41	51.78	9.59	连续	大气
在线	2019-5-15	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.68	6.08	10	否			12.85	16.68	35	否			33.05	42.91	50	否			14.45	9.45	51.65	9.57	连续	大气