

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准限 值	是否超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.49	10	否			12.12	16.74	35	否			29.62	41.07	50	否			11.58	10.18	51.03	9.27	连续	大气
在线	2019-5-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.71	10	否			13.13	18.68	35	否			30.19	42.98	50	否			11.68	10.46	50.58	9.31	连续	大气
在线	2019-5-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.04	10	否			9.33	13.33	35	否			28.33	40.72	50	否			11.63	10.55	50.39	9.26	连续	大气
在线	2019-5-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.91	10	否			16.36	21.38	35	否			27.81	37.08	50	否			11.41	9.70	50.86	9.44	连续	大气
在线	2019-5-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.54	10	否			4.95	7.14	35	否			25.81	37.40	50	否			10.70	10.67	49.84	9.14	连续	大气
在线	2019-5-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	5.94	10	否			7.01	10.20	35	否			23.70	35.77	50	否			10.76	11.02	49.25	8.79	连续	大气
在线	2019-5-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	5.31	10	否			6.71	10.13	35	否			22.75	34.66	50	否			10.20	11.14	48.64	8.45	连续	大气
在线	2019-5-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.85	10	否			6.71	10.04	35	否			21.31	32.02	50	否			9.70	11.01	48.83	8.53	连续	大气
在线	2019-5-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.93	10	否			7.47	11.02	35	否			20.02	29.66	50	否			10.07	10.86	49.12	8.52	连续	大气
在线	2019-5-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	5.95	10	否			12.68	17.56	35	否			22.08	30.74	50	否			10.19	10.22	49.69	8.88	连续	大气
在线	2019-5-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	6.41	10	否			3.41	4.88	35	否			20.02	28.83	50	否			10.17	10.56	49.87	8.86	连续	大气
在线	2019-5-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	6.07	10	否			5.02	7.19	35	否			23.61	34.14	50	否			10.50	10.61	49.90	8.07	连续	大气
在线	2019-5-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	6.24	10	否			9.80	14.28	35	否			20.62	30.11	50	否			10.22	10.73	50.13	8.60	连续	大气
在线	2019-5-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	6.43	10	否			12.05	17.32	35	否			22.43	32.25	50	否			10.73	10.57	50.12	8.76	连续	大气
在线	2019-5-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.71	6.65	10	否			13.09	18.46	35	否			23.45	33.04	50	否			10.82	10.36	50.48	9.06	连续	大气
在线	2019-5-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	6.40	10	否			11.17	15.07	35	否			26.06	35.51	50	否			11.49	9.99	50.91	9.29	连续	大气
在线	2019-5-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.64	10	否			13.75	18.97	35	否			25.81	35.85	50	否			11.32	10.20	50.48	9.30	连续	大气
在线	2019-5-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	5.52	10	否			12.59	17.46	35	否			28.25	39.49	50	否			11.42	10.24	50.56	9.45	连续	大气
在线	2019-5-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	6.07	10	否			11.84	16.40	35	否			31.60	44.00	50	否			11.64	10.22	51.17	9.85	连续	大气
在线	2019-5-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	5.96	10	否			14.45	19.21	35	否			32.89	44.15	50	否			11.91	9.81	51.58	10.09	连续	大气
在线	2019-5-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.42	10	否			20.27	25.70	35	否			31.09	39.50	50	否			12.10	9.17	52.13	10.28	连续	大气
在线	2019-5-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.12	10	否			12.90	15.94	35	否			36.17	44.72	50	否			12.37	8.86	52.84	10.53	连续	大气
在线	2019-5-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.36	10	否			6.97	8.96	35	否			35.27	45.60	50	否			12.30	9.39	52.64	10.54	连续	大气
在线	2019-5-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.18	10	否			14.44	18.45	35	否			31.85	42.02	50	否			12.21	9.58	51.98	9.54	连续	大气
在线	2019-5-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.80	6.29	10	否			15.32	20.08	35	否			34.69	45.46	50	否			14.36	9.55	51.50	9.55	连续	大气
在线	2019-5-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.22	6.84	10	否			16.67	21.84	35	否			35.57	46.62	50	否			14.33	9.55	51.44	9.55	连续	大气
在线	2019-5-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.98	6.59	10	否			14.67	19.43	35	否			29.98	39.70	50	否			14.21	9.67	51.38	9.54	连续	大气
在线	2019-5-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.19	6.94	10	否			16.33	21.79	35	否			31.53	42.14	50	否			13.85	9.79	51.29	9.52	连续	大气
在线	2019-5-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.36	7.70	10	否			7.62	10.89	35	否			24.07	34.53	50	否			12.92	10.55	50.29	9.07	连续	大气
在线	2019-5-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.39	7.78	10	否			8.54	12.31	35	否			23.52	33.94	50	否			12.89	10.61	49.83	8.58	连续	大气
在线	2019-5-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.29	6.12	10	否			13.15	18.71	35	否			19.99	28.48	50	否			12.61	10.47	49.78	7.91	连续	大气
在线	2019-5-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.59	6.79	10	否			9.06	13.37	35	否			16.50	24.38	50	否			11.65	10.85	49.37	8.17	连续	大气
在线	2019-5-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.97	7.23	10	否			11.62	16.86	35	否			17.73	25.76	50	否			12.14	10.68	49.23	7.96	连续	大气
在线	2019-5-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	8.30	10	否			12.28	18.22	35	否			19.85	29.57	50	否			12.26	10.92	49.86	8.52	连续	大气
在线	2019-5-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.44	8.15	10	否			11.37	16.99	35	否			20.95	31.39	50	否			12.41	10.99	50.32	8.61	连续	大气
在线	2019-5-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.16	7.82	10	否			7.85	12.07	35	否			23.05	34.98	50	否			11.99	11.08	50.05	8.65	连续	大气
在线	2019-5-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.64	7.97	10	否			2.92	4.06	35	否			17.79	25.13	50	否			11.44	10.35	50.21	8.61	连续	大气
在线	2019-5-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.92	8.06	10	否			7.91	10.76	35	否			16.94	23.06	50	否			12.20	9.98	50.72	8.79	连续	大气
在线	2019-5-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.39	8.47	10	否			15.33	20.30	35	否			17.91	23.74	50	否			12.40	9.69	51.31	9.19	连续	大气
在线	2019-5-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.47	8.38	10	否			15.36	19.94	35	否			25.60	33.12	50	否			13.18	9.42	51.76	9.43	连续	大气
在线	2019-5-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.13	9.27	10	否			13.05	16.91	35	否			26.21	33.98	50	否								