

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.75	10	否			9.57	13.67	35	否			22.29	32.12	50	否			11.32	10.57	49.28	8.60	连续	大气
在线	2019-5-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.55	10	否			15.20	20.57	35	否			25.91	35.13	50	否			11.82	9.93	49.73	8.93	连续	大气
在线	2019-5-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.51	10	否			13.67	18.35	35	否			22.63	30.49	50	否			11.77	9.87	50.24	9.46	连续	大气
在线	2019-5-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.64	10	否			11.15	15.47	35	否			28.44	39.35	50	否			12.09	10.15	50.69	9.72	连续	大气
在线	2019-5-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.87	10	否			11.68	16.63	35	否			27.76	39.55	50	否			12.23	10.47	50.73	9.85	连续	大气
在线	2019-5-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	4.00	10	否			11.12	15.58	35	否			27.68	39.12	50	否			12.20	10.40	51.20	10.11	连续	大气
在线	2019-5-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	4.02	10	否			8.68	12.43	35	否			24.18	34.71	50	否			11.98	10.55	50.80	9.99	连续	大气
在线	2019-5-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	3.89	10	否			8.32	11.70	35	否			25.50	36.35	50	否			12.09	10.44	50.80	9.94	连续	大气
在线	2019-5-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	4.39	10	否			6.82	10.32	35	否			22.68	34.40	50	否			11.44	11.11	50.39	9.81	连续	大气
在线	2019-5-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.76	10	否			3.66	5.54	35	否			22.21	33.92	50	否			11.58	11.16	50.17	9.55	连续	大气
在线	2019-5-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.73	10	否			5.31	7.91	35	否			22.49	33.63	50	否			11.77	10.96	50.38	9.60	连续	大气
在线	2019-5-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.85	10	否			11.28	16.78	35	否			22.98	34.28	50	否			11.87	10.93	50.72	9.36	连续	大气
在线	2019-5-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.88	10	否			4.87	6.96	35	否			28.22	40.37	50	否			12.10	10.51	51.12	9.32	连续	大气
在线	2019-5-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	5.13	10	否			5.17	7.43	35	否			26.86	38.66	50	否			12.34	10.57	51.50	9.91	连续	大气
在线	2019-5-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.21	10	否			8.60	11.57	35	否			23.92	32.79	50	否			12.22	10.05	52.11	10.42	连续	大气
在线	2019-5-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.11	10	否			11.29	15.62	35	否			23.57	32.74	50	否			12.03	10.20	51.59	10.36	连续	大气
在线	2019-5-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	5.01	10	否			12.38	17.47	35	否			24.49	35.11	50	否			11.85	10.48	51.21	10.24	连续	大气
在线	2019-5-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	5.06	10	否			9.50	12.80	35	否			31.11	42.44	50	否			12.10	10.01	51.84	10.62	连续	大气
在线	2019-5-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.98	10	否			10.28	13.46	35	否			29.40	38.55	50	否			12.37	9.56	52.31	10.84	连续	大气
在线	2019-5-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.99	10	否			12.71	17.14	35	否			29.81	40.76	50	否			12.61	9.98	52.38	10.95	连续	大气
在线	2019-5-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	5.08	10	否			12.04	16.14	35	否			27.63	37.45	50	否			12.55	9.89	52.09	10.82	连续	大气
在线	2019-5-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	5.22	10	否			8.71	12.02	35	否			26.43	36.84	50	否			12.48	10.23	52.13	10.68	连续	大气
在线	2019-5-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	5.22	10	否			8.21	12.55	35	否			24.50	37.46	50	否			12.20	11.15	51.24	10.36	连续	大气
在线	2019-5-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	5.34	10	否			11.80	18.35	35	否			24.21	38.23	50	否			11.88	11.40	50.42	9.59	连续	大气
在线	2019-5-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.73	7.52	10	否			13.46	17.53	35	否			21.64	28.36	50	否			12.10	9.56	52.22	9.94	连续	大气
在线	2019-5-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.32	6.79	10	否			11.84	15.09	35	否			30.35	38.66	50	否			13.02	9.24	52.13	9.84	连续	大气
在线	2019-5-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.14	6.60	10	否			12.52	16.08	35	否			29.37	37.70	50	否			12.81	9.32	52.26	9.88	连续	大气
在线	2019-5-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.98	6.33	10	否			10.42	13.22	35	否			29.54	37.51	50	否			13.47	9.19	52.39	10.00	连续	大气
在线	2019-5-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.88	6.19	10	否			11.08	14.07	35	否			30.64	38.92	50	否			13.47	9.19	52.30	9.99	连续	大气
在线	2019-5-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.12	6.52	10	否			12.76	16.23	35	否			29.35	37.35	50	否			13.53	9.21	52.47	10.08	连续	大气
在线	2019-5-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.32	6.76	10	否			15.08	19.18	35	否			29.53	37.53	50	否			13.23	9.20	52.50	9.43	连续	大气
在线	2019-5-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.15	6.58	10	否			14.99	19.17	35	否			29.52	37.72	50	否			13.26	9.26	52.41	9.53	连续	大气
在线	2019-5-18	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	7.10	10	否			10.44	14.03	35	否			23.91	32.13	50	否			12.28	9.86	51.87	9.52	连续	大气
在线	2019-5-18	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.72	7.52	10	否			2.92	3.85	35	否			25.22	33.14	50	否			12.45	9.60	51.99	9.52	连续	大气
在线	2019-5-18	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.94	7.66	10	否			1.86	2.37	35	否			30.38	39.07	50	否			12.80	9.35	52.36	9.69	连续	大气
在线	2019-5-18	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.93	7.49	10	否			9.61	12.12	35	否			22.62	28.52	50	否			12.91	9.11	53.60	10.51	连续	大气
在线	2019-5-18	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.85	7.27	10	否			7.64	9.50	35	否			26.68	33.16	50	否			13.24	8.93	53.51	10.54	连续	大气
在线	2019-5-18	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.76	7.14	10	否			7.63	9.46	35	否			30.78	38.13	50	否			13.48	8.89	53.46	10.57	连续	大气
在线	2019-5-18	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.80	7.11	10	否			8.71	10.68	35	否			30.33	37.19	50	否			13.26	8.76	53.70	10.70	连续	大气
在线	2019-5-18	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.87	7.12	10	否			11.70	14.20	35	否			28.35	34.41	50	否			13.14	8.64	53.82	10.79	连续	大气
在线	2019-5-18	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.74	7.54	10	否			12.22	15.97	35	否			22.82	29.69	50	否			12.97	9.58	52.96	10.77	连续	大气
在线	2019-5-18	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.70	7.52	10	否			6.98	9.25	35	否			23.95	31.46	50	否			13.38	9.61	52.72	10.49	连续	大气
在线	2019-5-18	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.67	7.17	10	否			12.43	15.66	35	否			20.75	26.15	50	否			13.85	9.14	52.85	9.76	连续	大气
在线	2019-5-18	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.68	7.11	10	否			15.09	18.84	35	否			27.69	34.62	50	否			14.06	9.00	53.14	9.93	连续	大气
在线	2019-5-18	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.68	7.17	10	否			15.56	19.64	35	否			27.17	34.26	50	否			13.93	9.11	53.20	10.28	连续	大气
在线	2019-5-18	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.34	6.91	10	否			7.44	9.61	35	否			27.21	35.23	50	否			13.70	9.41	53.01	10.28	连续	大气
在线	2019-5-18	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.51	7.45	10	否			9.80	13.26	35	否			26.95	36.47	50	否			13.38	9.92	52.98	10.46	连续	大气
在线	2019-5-18	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.44	7.59	10	否			12.37	17.24	35	否			22.04	30.73	50	否			12.94	10.24	52.05	10.05	连续	大气