

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.58	10	否			10.73	14.97	35	否			27.92	39.01	50	否			12.41	10.27	50.50	8.60	连续	大气
在线	2019-5-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.13	10	否			15.14	19.98	35	否			26.73	35.29	50	否			12.58	9.64	51.16	9.21	连续	大气
在线	2019-5-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	4.09	10	否			12.54	16.46	35	否			29.42	38.64	50	否			12.86	9.58	51.38	9.65	连续	大气
在线	2019-5-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.67	10	否			9.08	12.80	35	否			27.35	38.76	50	否			12.35	10.42	50.15	9.21	连续	大气
在线	2019-5-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.27	10	否			14.74	20.35	35	否			28.07	38.91	50	否			12.66	10.17	50.17	9.12	连续	大气
在线	2019-5-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.66	10	否			8.37	11.70	35	否			29.02	41.04	50	否			12.68	10.37	50.44	9.37	连续	大气
在线	2019-5-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	4.20	10	否			8.18	11.37	35	否			31.25	43.51	50	否			12.65	10.22	50.21	9.16	连续	大气
在线	2019-5-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.67	10	否			9.44	13.12	35	否			31.23	43.52	50	否			12.70	10.23	50.82	9.51	连续	大气
在线	2019-5-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	5.64	10	否			7.19	11.12	35	否			23.71	37.35	50	否			11.50	11.42	49.79	9.18	连续	大气
在线	2019-5-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	5.33	10	否			9.75	13.54	35	否			24.42	34.24	50	否			11.89	10.26	49.97	9.00	连续	大气
在线	2019-5-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.67	10	否			6.28	8.98	35	否			25.49	37.23	50	否			11.79	10.70	50.01	9.10	连续	大气
在线	2019-5-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	5.12	10	否			6.04	8.82	35	否			28.86	42.36	50	否			11.92	10.76	50.12	9.24	连续	大气
在线	2019-5-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.91	10	否			11.30	15.61	35	否			26.28	36.67	50	否			11.87	10.18	50.36	8.49	连续	大气
在线	2019-5-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.84	10	否			8.62	10.87	35	否			26.33	33.04	50	否			12.10	9.04	51.46	9.03	连续	大气
在线	2019-5-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.10	5.38	10	否			5.45	7.02	35	否			26.27	34.40	50	否			11.45	9.51	51.54	9.77	连续	大气
在线	2019-5-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.73	10	否			5.40	6.87	35	否			26.40	33.68	50	否			11.59	9.24	50.95	9.49	连续	大气
在线	2019-5-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.90	10	否			13.21	16.37	35	否			31.82	39.49	50	否			12.26	8.91	51.50	9.69	连续	大气
在线	2019-5-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	4.76	10	否			9.03	11.36	35	否			32.69	41.49	50	否			12.47	9.16	52.28	10.39	连续	大气
在线	2019-5-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	5.01	10	否			4.80	6.44	35	否			31.75	42.69	50	否			12.50	9.84	51.74	10.41	连续	大气
在线	2019-5-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.20	10	否			3.31	4.70	35	否			27.51	39.20	50	否			12.36	10.46	51.30	10.06	连续	大气
在线	2019-5-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.87	10	否			3.74	5.06	35	否			26.68	36.16	50	否			12.46	9.94	51.06	9.81	连续	大气
在线	2019-5-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.37	10	否			3.88	5.31	35	否			29.05	39.81	50	否			12.44	10.05	51.39	9.89	连续	大气
在线	2019-5-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.70	10	否			4.39	6.18	35	否			24.20	34.15	50	否			12.21	10.37	51.05	9.88	连续	大气
在线	2019-5-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	3.09	10	否			5.09	6.91	35	否			27.41	37.35	50	否			12.27	9.99	50.67	9.46	连续	大气
在线	2019-5-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.10	9.41	10	否			12.66	16.76	35	否			29.22	38.71	50	否			14.38	9.67	51.90	9.80	连续	大气
在线	2019-5-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.46	8.53	10	否			8.37	11.06	35	否			25.85	34.14	50	否			14.64	9.64	51.32	9.47	连续	大气
在线	2019-5-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.51	7.27	10	否			6.34	8.36	35	否			26.87	35.42	50	否			14.43	9.62	51.28	9.40	连续	大气
在线	2019-5-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.99	7.93	10	否			7.71	10.22	35	否			26.12	34.60	50	否			14.10	9.67	51.48	9.56	连续	大气
在线	2019-5-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	7.79	10	否			12.33	16.39	35	否			26.30	34.96	50	否			14.27	9.72	51.49	9.58	连续	大气
在线	2019-5-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.60	7.54	10	否			10.42	13.91	35	否			25.51	34.32	50	否			14.21	9.84	51.38	9.58	连续	大气
在线	2019-5-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.34	7.06	10	否			8.48	11.21	35	否			24.39	32.23	50	否			14.27	9.65	51.55	9.51	连续	大气
在线	2019-5-21	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.56	7.27	10	否			16.85	22.03	35	否			23.99	31.37	50	否			14.50	9.53	51.56	8.89	连续	大气
在线	2019-5-21	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.02	8.60	10	否			8.05	11.43	35	否			22.69	32.40	50	否			13.02	10.49	50.72	8.79	连续	大气
在线	2019-5-21	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.97	9.25	10	否			4.70	6.24	35	否			25.88	34.33	50	否			13.72	9.69	51.31	9.09	连续	大气
在线	2019-5-21	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.88	8.98	10	否			12.14	15.78	35	否			23.82	31.07	50	否			13.55	9.49	51.89	9.52	连续	大气
在线	2019-5-21	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.88	8.03	10	否			9.97	13.56	35	否			23.32	31.82	50	否			13.50	10.00	51.37	9.37	连续	大气
在线	2019-5-21	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.56	8.71	10	否			10.12	13.43	35	否			25.88	34.37	50	否			13.63	9.70	51.73	9.53	连续	大气
在线	2019-5-21	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.01	8.76	10	否			6.28	7.86	35	否			26.35	32.91	50	否			13.94	8.99	52.54	9.77	连续	大气
在线	2019-5-21	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	7.29	9.59	10	否			2.81	3.67	35	否			21.61	28.33	50	否			13.02	9.58	52.22	9.79	连续	大气
在线	2019-5-21	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.86	9.00	10	否			3.35	4.37	35	否			20.29	26.60	50	否			12.93	9.55	51.67	9.46	连续	大气
在线	2019-5-21	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.50	8.13	10	否			11.28	14.09	35	否			22.31	27.89	50	否			13.83	9.01	52.71	10.14	连续	大气
在线	2019-5-21	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.49	8.04	10	否			17.31	21.43	35	否			27.70	34.31	50	否			14.16	8.89	53.48	10.69	连续	大气
在线	2019-5-21	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.65	8.21	10	否			14.65	18.05	35	否			29.11	35.90	50	否			14.17	8.84	53.58	10.76	连续	大气
在线	2019-5-21	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.02	7.48	10	否			12.11	15.05	35	否			28.51	35.44	50	否			13.95	8.93	53.09	9.64	连续	大气
在线	2019-5-21	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.53	6.86	10	否			9.99	12.39	35	否			29.51	36.61	50	否			14.07	8.91	53.09	10.00	连续	大气
在线	2019-5-21	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.18	7.64	10	否			12.19	15.08	35	否			25.67	31.75	50	否			14.12	8.87	53.54	10.47	连续	大气
在线	2019-5-21	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.15	7.75	10	否			13.06	16.44	35	否			29.83	37.54	50	否			13.54	9.08	53.27	10.48	连续	大气
在线	2019-5-21	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.34	6.73	10	否			6.09	7.68	35	否			28.08	35.38	50	否			13.92	9.10	53.01	10.38	连续	大气