

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-5-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.91	10	否			4.94	6.94	35	否			25.90	37.42	50	否			11.83	10.54	49.11	8.02	连续	大气
在线	2019-5-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.63	10	否			6.89	9.51	35	否			27.38	38.39	50	否			12.36	10.29	50.13	8.44	连续	大气
在线	2019-5-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.34	10	否			11.76	15.77	35	否			30.33	40.60	50	否			12.54	9.78	51.09	9.12	连续	大气
在线	2019-5-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	4.04	10	否			5.54	8.28	35	否			25.05	37.57	50	否			12.16	11.02	50.48	9.40	连续	大气
在线	2019-5-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.75	10	否			7.07	10.57	35	否			22.60	33.89	50	否			11.88	11.00	49.21	8.72	连续	大气
在线	2019-5-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.65	10	否			13.62	18.77	35	否			27.68	38.19	50	否			12.31	10.12	50.06	8.93	连续	大气
在线	2019-5-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.52	10	否			5.60	8.15	35	否			25.12	36.66	50	否			12.16	10.72	50.04	9.09	连续	大气
在线	2019-5-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.72	10	否			6.11	8.69	35	否			25.98	37.03	50	否			12.28	10.47	50.35	9.16	连续	大气
在线	2019-5-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	5.07	10	否			7.23	10.81	35	否			22.84	34.17	50	否			11.82	10.97	50.15	9.28	连续	大气
在线	2019-5-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.89	10	否			14.09	19.87	35	否			24.97	35.46	50	否			11.83	10.46	50.10	9.07	连续	大气
在线	2019-5-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.19	10	否			12.65	16.39	35	否			31.60	40.85	50	否			12.11	9.41	51.44	9.60	连续	大气
在线	2019-5-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.52	10	否			12.45	15.61	35	否			34.38	43.12	50	否			12.31	9.04	52.35	10.30	连续	大气
在线	2019-5-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.44	10	否			10.40	13.20	35	否			29.99	38.63	50	否			11.95	9.31	52.24	9.90	连续	大气
在线	2019-5-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	11.70	10	是	0.17	定期校准	14.92	47.83	35	是	0.37	定期校准	26.08	#####	50	是	7.73	定期校准	11.40	9.33	51.41	6.56	连续	大气
在线	2019-5-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	5.14	10	否			2.20	3.65	35	否			34.09	#####	50	是	1.11	定期校准	11.64	10.01	50.39	7.57	连续	大气
在线	2019-5-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.65	10	否			19.32	58.57	35	是	0.67	定期校准	32.11	44.19	50	否			11.81	9.86	51.02	6.77	连续	大气
在线	2019-5-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.66	10	否			21.53	26.71	35	否			29.57	36.86	50	否			11.98	8.96	52.03	9.06	连续	大气
在线	2019-5-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.03	10	否			8.25	10.73	35	否			31.74	41.28	50	否			12.27	9.48	52.21	9.92	连续	大气
在线	2019-5-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.83	10	否			21.69	27.28	35	否			27.47	34.99	50	否			12.39	9.21	51.92	9.96	连续	大气
在线	2019-5-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.11	10	否			10.41	12.82	35	否			30.10	39.66	50	否			12.58	9.33	51.84	10.03	连续	大气
在线	2019-5-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.64	10	否			13.57	17.17	35	否			27.34	34.63	50	否			12.72	9.15	51.87	9.90	连续	大气
在线	2019-5-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.49	10	否			10.35	13.02	35	否			27.92	35.42	50	否			12.87	9.16	51.90	9.93	连续	大气
在线	2019-5-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.27	10	否			13.03	16.53	35	否			29.06	37.67	50	否			12.52	9.42	51.85	10.04	连续	大气
在线	2019-5-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	3.40	10	否			3.06	4.34	35	否			31.19	44.68	50	否			12.48	10.49	50.77	9.55	连续	大气
在线	2019-5-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.89	6.79	10	否			11.97	16.55	35	否			20.64	28.68	50	否			13.18	10.20	51.85	9.68	连续	大气
在线	2019-5-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.46	7.26	10	否			10.88	14.55	35	否			26.43	35.00	50	否			13.90	9.72	52.09	9.79	连续	大气
在线	2019-5-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.67	7.17	10	否			8.68	10.99	35	否			22.00	27.83	50	否			14.22	9.13	52.82	10.26	连续	大气
在线	2019-5-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.03	7.73	10	否			11.52	14.76	35	否			34.48	44.10	50	否			13.61	9.28	52.73	10.29	连续	大气
在线	2019-5-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	7.34	10	否			12.67	16.42	35	否			30.44	39.45	50	否			13.22	9.42	52.38	10.10	连续	大气
在线	2019-5-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.06	6.46	10	否			8.25	10.54	35	否			18.28	23.35	50	否			13.91	9.26	52.48	10.10	连续	大气
在线	2019-5-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.35	6.83	10	否			10.65	13.58	35	否			30.32	38.71	50	否			13.57	9.25	52.54	10.16	连续	大气
在线	2019-5-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.60	7.06	10	否			13.19	16.61	35	否			21.74	27.39	50	否			13.81	9.09	52.70	9.48	连续	大气
在线	2019-5-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.02	7.89	10	否			12.19	15.68	35	否			17.73	23.33	50	否			13.04	9.53	52.32	9.47	连续	大气
在线	2019-5-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.82	6.05	10	否			18.75	23.56	35	否			19.32	24.25	50	否			13.29	9.05	52.83	9.74	连续	大气
在线	2019-5-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.12	6.35	10	否			12.35	15.32	35	否			25.89	32.06	50	否			13.84	8.90	53.18	10.29	连续	大气
在线	2019-5-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.32	6.47	10	否			13.67	16.61	35	否			27.23	33.10	50	否			14.03	8.66	53.33	10.38	连续	大气
在线	2019-5-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.50	6.79	10	否			12.77	15.75	35	否			25.82	31.81	50	否			13.74	8.84	53.29	10.47	连续	大气
在线	2019-5-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.61	25.69	10	是	1.57	定期校准	18.23	38.97	35	是	0.11	定期校准	30.76	#####	50	是	8.45	定期校准	12.87	9.50	52.89	6.83	连续	大气
在线	2019-5-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.97	6.16	10	否			9.68	12.02	35	否			23.06	28.57	50	否			13.23	8.90	52.83	9.08	连续	大气
在线	2019-5-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.05	6.68	10	否			17.37	21.88	35	否			26.47	33.61	50	否			13.37	9.15	52.83	7.31	连续	大气
在线	2019-5-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.08	6.42	10	否			14.91	18.82	35	否			19.06	24.05	50	否			13.63	9.12	52.39	9.28	连续	大气
在线	2019-5-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.41	6.83	10	否			16.08	20.28	35	否			23.74	29.96	50	否			13.62	9.12	52.43	9.60	连续	大气
在线	2019-5-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	7.36	10	否			17.19	21.58	35	否			25.69	32.23	50	否			13.50	9.05	52.70	9.86	连续	大气
在线	2019-5-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.00	7.52	10	否			15.43	19.27	35	否			26.32	32.93	50	否			13.45	9.02	52.77	9.47	连续	大气
在线	2019-5-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.99	7.63	10	否			11.33	14.43	35	否			24.72	31.44	50	否			13.58	9.22	52.60	9.44	连续	大气
在线	2019-5-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.32	6.77	10	否			6.00	7.63	35	否			24.34	30.98	50	否			13.60	9.21	52.62	9.59	连续	大气
在线	2019-5-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.59	5.97	10	否			15.91	20.60	35	否			20.99	27.19	50	否			13.35	9.45	52.74	9.89	连续	大气
在线	2019-5-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.94	6.65	10	否			13.09	17.61	35	否			18.57	24.99	50	否			13.36	9.85	52.15	9.69	连续	大气