

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速	O <sub>2</sub>	温度	湿度	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因							
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	值				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>											
在线	2019-5-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	4.58	10	否			14.43	21.83	35	否			26.01	39.78	50	否			12.23	11.18	50.16	9.10	连续	大气
在线	2019-5-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	4.06	10	否			11.14	16.28	35	否			27.37	40.00	50	否			12.42	10.74	50.47	8.36	连续	大气
在线	2019-5-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.35	10	否			8.79	13.27	35	否			25.29	38.28	50	否			12.58	11.08	50.40	8.77	连续	大气
在线	2019-5-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	4.30	10	否			11.31	16.79	35	否			25.51	37.89	50	否			12.64	10.89	50.59	9.08	连续	大气
在线	2019-5-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	4.08	10	否			13.97	20.50	35	否			25.71	37.70	50	否			12.56	10.77	50.44	9.16	连续	大气
在线	2019-5-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.82	10	否			16.13	23.51	35	否			28.26	41.19	50	否			12.60	10.71	50.79	9.25	连续	大气
在线	2019-5-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	5.28	10	否			13.77	20.13	35	否			29.12	42.77	50	否			12.74	10.78	50.89	9.36	连续	大气
在线	2019-5-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.30	10	否			13.34	19.17	35	否			28.77	41.40	50	否			12.87	10.58	51.41	9.57	连续	大气
在线	2019-5-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	5.20	10	否			13.82	19.13	35	否			22.92	31.82	50	否			11.84	10.16	51.81	9.75	连续	大气
在线	2019-5-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.29	10	否			11.81	15.47	35	否			30.47	40.24	50	否			11.97	9.63	51.98	9.85	连续	大气
在线	2019-5-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.29	10	否			12.29	16.11	35	否			29.77	39.07	50	否			12.01	9.57	52.39	10.14	连续	大气
在线	2019-5-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.43	10	否			14.14	18.70	35	否			31.06	41.37	50	否			12.17	9.72	52.68	10.35	连续	大气
在线	2019-5-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	3.57	10	否			5.70	8.09	35	否			27.72	39.88	50	否			11.84	10.52	51.26	9.63	连续	大气
在线	2019-5-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.71	10	否			14.65	19.12	35	否			27.19	35.64	50	否			11.88	9.54	52.20	9.10	连续	大气
在线	2019-5-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.06	10	否			8.85	11.51	35	否			27.08	35.25	50	否			12.04	9.47	52.50	9.56	连续	大气
在线	2019-5-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.24	10	否			14.37	18.41	35	否			28.81	37.06	50	否			12.53	9.32	52.51	9.97	连续	大气
在线	2019-5-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.98	10	否			13.92	17.97	35	否			25.79	33.46	50	否			12.23	9.42	52.49	10.08	连续	大气
在线	2019-5-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.09	10	否			7.65	10.06	35	否			26.38	34.81	50	否			12.03	9.63	51.70	9.87	连续	大气
在线	2019-5-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	4.45	10	否			7.39	10.74	35	否			24.35	36.00	50	否			13.15	10.85	50.73	9.61	连续	大气
在线	2019-5-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.98	10	否			9.62	12.62	35	否			30.75	41.07	50	否			12.09	9.77	51.98	9.84	连续	大气
在线	2019-5-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	4.03	10	否			5.11	6.96	35	否			26.07	36.01	50	否			12.38	10.12	51.92	10.06	连续	大气
在线	2019-5-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.98	10	否			11.88	15.40	35	否			25.76	33.58	50	否			12.52	9.48	52.36	10.18	连续	大气
在线	2019-5-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.72	10	否			10.01	13.41	35	否			27.49	36.97	50	否			12.38	9.83	51.99	10.06	连续	大气
在线	2019-5-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.70	10	否			11.81	16.02	35	否			27.78	37.77	50	否			12.50	9.97	51.89	9.95	连续	大气
在线	2019-5-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.59	6.42	10	否			12.79	17.88	35	否			22.62	31.64	50	否			13.09	10.27	51.85	9.59	连续	大气
在线	2019-5-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.26	7.12	10	否			13.43	18.23	35	否			22.75	30.81	50	否			13.22	9.92	51.87	9.60	连续	大气
在线	2019-5-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.57	7.46	10	否			5.21	6.97	35	否			22.04	29.50	50	否			13.33	9.79	52.02	9.69	连续	大气
在线	2019-5-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.63	7.51	10	否			12.55	16.74	35	否			20.71	27.62	50	否			13.41	9.75	52.13	9.78	连续	大气
在线	2019-5-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	7.58	10	否			14.86	19.89	35	否			20.88	27.95	50	否			13.50	9.79	52.01	9.75	连续	大气
在线	2019-5-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.77	7.72	10	否			18.18	24.35	35	否			20.93	28.04	50	否			13.68	9.80	52.03	9.76	连续	大气
在线	2019-5-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.99	8.05	10	否			11.78	15.82	35	否			20.98	28.17	50	否			13.91	9.83	52.04	9.77	连续	大气
在线	2019-5-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.95	7.80	10	否			12.45	16.27	35	否			22.26	29.15	50	否			14.01	9.54	52.20	9.47	连续	大气
在线	2019-5-25	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.95	7.98	10	否			11.52	15.39	35	否			18.93	25.37	50	否			12.96	9.82	52.28	9.06	连续	大气
在线	2019-5-25	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	8.30	10	否			6.45	9.16	35	否			19.55	27.68	50	否			13.14	10.40	51.55	9.16	连续	大气
在线	2019-5-25	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.47	7.51	10	否			4.35	5.95	35	否			21.07	28.91	50	否			13.65	10.07	51.66	9.40	连续	大气
在线	2019-5-25	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.49	7.13	10	否			12.76	16.60	35	否			24.71	32.02	50	否			13.94	9.44	52.25	9.71	连续	大气
在线	2019-5-25	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	6.44	10	否			18.60	23.80	35	否			23.71	30.35	50	否			14.00	9.28	52.85	10.18	连续	大气
在线	2019-5-25	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.40	5.57	10	否			16.28	20.53	35	否			23.36	29.51	50	否			14.08	9.13	52.81	10.16	连续	大气
在线	2019-5-25	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.44	5.59	10	否			13.53	17.03	35	否			23.48	29.57	50	否			14.15	9.09	53.12	10.19	连续	大气
在线	2019-5-25	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.72	5.94	10	否			12.80	16.15	35	否			24.64	31.05	50	否			13.81	9.09	53.18	10.42	连续	大气
在线	2019-5-25	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.70	6.01	10	否			10.28	13.01	35	否			21.83	27.90	50	否			12.78	9.28	52.87	10.41	连续	大气
在线	2019-5-25	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.40	5.45	10	否			13.72	16.96	35	否			25.30	31.30	50	否			13.27	8.88	52.98	10.42	连续	大气
在线	2019-5-25	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	5.53	10	否			6.92	8.55	35	否			25.72	31.78	50	否			14.45	8.86	53.14	10.55	连续	大气
在线	2019-5-25	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.39	5.58	10	否			10.11	12.74	35	否			26.93	34.13	50	否			14.01	9.18	52.96	10.22	连续	大气
在线	2019-5-25	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.21	5.34	10	否			3.17	4.01	35	否			23.63	29.93	50	否			13.52	9.17	52.71	9.34	连续	大气
在线	2019-5-25	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.67	4.61	10	否			7.03	8.83	35	否			26.08	32.69	50	否			13.69	9.04	52.68	9.71	连续	大气
在线	2019-5-25	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.63	4.69	10	否			9.09	11.70	35	否			22.18	28.62	50	否			13.39	9.37	52.65	9.90	连续	大气
在线	2019-5-25	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.55	4.54	10	否			12.39	15.83	35	否			22.32	28.53	50	否			13.48	9.26	52.84	10.09	连续	大气