

| 监测方式 | 监测日期/时间   |    | 排放设备 | 监测点位      | 颗粒物                |                    |      |      |      |      | SO2                |                    |      |      |      |      | NOx                |                    |      |      |      |      | 流速    | O <sub>2</sub> | 温度    | 湿度    | 排放方式 | 排放去向 |
|------|-----------|----|------|-----------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|-------|----------------|-------|-------|------|------|
|      |           |    |      |           | 实测                 | 折算                 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 超标原因 | 实测                 | 折算                 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 超标原因 | 实测                 | 折算                 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 超标原因 |       |                |       |       |      |      |
|      |           |    |      |           | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> |      |      |      |      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | 值    |      |      |      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> |      |      |      |      |       |                |       |       |      |      |
| 在线   | 2019-5-26 | 0  | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.59               | 3.68               | 10   | 否    |      |      | 11.43              | 16.17              | 35   | 否    |      |      | 21.43              | 30.52              | 50   | 否    |      |      | 11.95 | 10.44          | 51.24 | 9.77  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 1  | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.24               | 3.20               | 10   | 否    |      |      | 15.72              | 22.29              | 35   | 否    |      |      | 25.26              | 36.07              | 50   | 否    |      |      | 12.42 | 10.50          | 51.01 | 8.80  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 2  | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.30               | 3.38               | 10   | 否    |      |      | 14.21              | 20.76              | 35   | 否    |      |      | 26.20              | 38.47              | 50   | 否    |      |      | 12.56 | 10.79          | 51.39 | 9.17  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 3  | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.20               | 3.35               | 10   | 否    |      |      | 8.72               | 13.20              | 35   | 否    |      |      | 25.64              | 38.97              | 50   | 否    |      |      | 12.63 | 11.13          | 51.04 | 9.34  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 4  | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.12               | 3.38               | 10   | 否    |      |      | 8.58               | 13.72              | 35   | 否    |      |      | 25.08              | 40.06              | 50   | 否    |      |      | 12.62 | 11.61          | 50.57 | 9.23  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 5  | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.34               | 3.36               | 10   | 否    |      |      | 12.17              | 17.10              | 35   | 否    |      |      | 23.85              | 34.37              | 50   | 否    |      |      | 12.59 | 10.50          | 50.80 | 9.27  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 6  | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.43               | 3.53               | 10   | 否    |      |      | 8.44               | 12.34              | 35   | 否    |      |      | 26.29              | 38.24              | 50   | 否    |      |      | 12.62 | 10.67          | 51.08 | 9.47  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 7  | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.38               | 3.63               | 10   | 否    |      |      | 8.63               | 13.00              | 35   | 否    |      |      | 28.54              | 43.42              | 50   | 否    |      |      | 12.76 | 11.13          | 50.74 | 9.37  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 8  | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.37               | 3.58               | 10   | 否    |      |      | 8.41               | 12.58              | 35   | 否    |      |      | 24.43              | 36.94              | 50   | 否    |      |      | 11.75 | 11.06          | 50.19 | 9.07  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 9  | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.45               | 3.23               | 10   | 否    |      |      | 17.19              | 22.61              | 35   | 否    |      |      | 30.00              | 39.40              | 50   | 否    |      |      | 12.11 | 9.59           | 50.74 | 9.18  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 10 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.54               | 3.35               | 10   | 否    |      |      | 12.11              | 15.83              | 35   | 否    |      |      | 31.11              | 41.16              | 50   | 否    |      |      | 12.28 | 9.63           | 51.35 | 9.52  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 11 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.47               | 3.52               | 10   | 否    |      |      | 12.66              | 17.72              | 35   | 否    |      |      | 25.37              | 36.01              | 50   | 否    |      |      | 12.34 | 10.43          | 50.55 | 9.41  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 12 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.34               | 3.42               | 10   | 否    |      |      | 7.61               | 11.14              | 35   | 否    |      |      | 27.24              | 39.81              | 50   | 否    |      |      | 12.49 | 10.70          | 49.72 | 8.95  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 13 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.37               | 3.28               | 10   | 否    |      |      | 8.53               | 11.79              | 35   | 否    |      |      | 26.03              | 35.99              | 50   | 否    |      |      | 12.46 | 10.14          | 49.84 | 8.11  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 14 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.43               | 3.34               | 10   | 否    |      |      | 8.00               | 10.79              | 35   | 否    |      |      | 28.05              | 38.59              | 50   | 否    |      |      | 12.62 | 10.08          | 50.14 | 8.48  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 15 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.53               | 3.71               | 10   | 否    |      |      | 13.59              | 19.78              | 35   | 否    |      |      | 25.59              | 37.38              | 50   | 否    |      |      | 12.26 | 10.75          | 50.12 | 8.71  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 16 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.48               | 3.75               | 10   | 否    |      |      | 12.96              | 19.32              | 35   | 否    |      |      | 21.03              | 31.86              | 50   | 否    |      |      | 11.49 | 11.04          | 49.55 | 8.73  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 17 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.37               | 3.36               | 10   | 否    |      |      | 10.90              | 15.34              | 35   | 否    |      |      | 21.61              | 30.51              | 50   | 否    |      |      | 12.19 | 10.37          | 49.49 | 8.76  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 18 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.48               | 3.42               | 10   | 否    |      |      | 11.08              | 15.28              | 35   | 否    |      |      | 23.02              | 31.76              | 50   | 否    |      |      | 12.38 | 10.12          | 49.76 | 8.83  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 19 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.49               | 3.44               | 10   | 否    |      |      | 12.16              | 16.68              | 35   | 否    |      |      | 28.59              | 39.46              | 50   | 否    |      |      | 12.68 | 10.12          | 49.92 | 9.03  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 20 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.52               | 3.60               | 10   | 否    |      |      | 7.96               | 11.14              | 35   | 否    |      |      | 25.87              | 36.88              | 50   | 否    |      |      | 12.61 | 10.45          | 50.00 | 9.11  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 21 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.31               | 3.23               | 10   | 否    |      |      | 9.03               | 12.60              | 35   | 否    |      |      | 29.33              | 41.11              | 50   | 否    |      |      | 12.92 | 10.29          | 50.39 | 9.23  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 22 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.33               | 3.40               | 10   | 否    |      |      | 12.23              | 17.89              | 35   | 否    |      |      | 24.69              | 35.94              | 50   | 否    |      |      | 12.62 | 10.69          | 50.15 | 9.22  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 23 | 锅炉   | 1#脱硫塔烟道出口 | 2.25               | 3.20               | 10   | 否    |      |      | 10.50              | 14.86              | 35   | 否    |      |      | 20.91              | 29.67              | 50   | 否    |      |      | 12.02 | 10.42          | 49.62 | 8.94  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 0  | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 3.90               | 5.18               | 10   | 否    |      |      | 13.80              | 18.24              | 35   | 否    |      |      | 19.80              | 26.23              | 50   | 否    |      |      | 12.53 | 9.70           | 52.73 | 10.10 | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 1  | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.29               | 5.45               | 10   | 否    |      |      | 8.62               | 10.96              | 35   | 否    |      |      | 30.41              | 38.62              | 50   | 否    |      |      | 13.24 | 9.20           | 53.31 | 10.47 | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 2  | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.32               | 5.49               | 10   | 否    |      |      | 12.46              | 15.83              | 35   | 否    |      |      | 31.40              | 39.88              | 50   | 否    |      |      | 13.41 | 9.19           | 53.29 | 10.51 | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 3  | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.51               | 5.72               | 10   | 否    |      |      | 15.62              | 19.81              | 35   | 否    |      |      | 31.51              | 39.96              | 50   | 否    |      |      | 13.14 | 9.17           | 53.29 | 10.52 | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 4  | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.65               | 5.89               | 10   | 否    |      |      | 22.98              | 29.13              | 35   | 否    |      |      | 30.64              | 38.84              | 50   | 否    |      |      | 13.09 | 9.17           | 53.40 | 10.60 | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 5  | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.95               | 6.32               | 10   | 否    |      |      | 19.36              | 24.67              | 35   | 否    |      |      | 27.02              | 34.44              | 50   | 否    |      |      | 12.90 | 9.25           | 53.39 | 10.61 | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 6  | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 5.01               | 6.40               | 10   | 否    |      |      | 21.31              | 27.25              | 35   | 否    |      |      | 25.83              | 33.03              | 50   | 否    |      |      | 12.96 | 9.27           | 53.34 | 10.55 | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 7  | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.83               | 6.49               | 10   | 否    |      |      | 11.50              | 15.47              | 35   | 否    |      |      | 21.03              | 28.25              | 50   | 否    |      |      | 13.18 | 9.84           | 52.56 | 10.07 | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 8  | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.79               | 6.54               | 10   | 否    |      |      | 6.93               | 9.46               | 35   | 否    |      |      | 19.57              | 26.71              | 50   | 否    |      |      | 12.03 | 10.01          | 51.50 | 8.55  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 9  | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.66               | 6.39               | 10   | 否    |      |      | 11.67              | 16.01              | 35   | 否    |      |      | 17.92              | 24.57              | 50   | 否    |      |      | 12.46 | 10.06          | 50.91 | 8.69  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 10 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.69               | 6.32               | 10   | 否    |      |      | 14.98              | 20.14              | 35   | 否    |      |      | 17.97              | 24.25              | 50   | 否    |      |      | 12.74 | 9.88           | 50.79 | 8.73  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 11 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.73               | 6.40               | 10   | 否    |      |      | 10.98              | 14.87              | 35   | 否    |      |      | 20.16              | 27.26              | 50   | 否    |      |      | 12.59 | 9.92           | 51.02 | 9.02  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 12 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.43               | 5.79               | 10   | 否    |      |      | 13.76              | 17.98              | 35   | 否    |      |      | 22.12              | 28.92              | 50   | 否    |      |      | 12.87 | 9.53           | 51.32 | 9.23  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 13 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.47               | 5.82               | 10   | 否    |      |      | 14.10              | 18.35              | 35   | 否    |      |      | 20.30              | 26.42              | 50   | 否    |      |      | 12.91 | 9.48           | 51.57 | 9.32  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 14 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.55               | 5.89               | 10   | 否    |      |      | 14.71              | 18.96              | 35   | 否    |      |      | 22.19              | 28.64              | 50   | 否    |      |      | 13.16 | 9.39           | 51.61 | 9.45  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 15 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.59               | 6.17               | 10   | 否    |      |      | 16.40              | 21.97              | 35   | 否    |      |      | 18.98              | 25.48              | 50   | 否    |      |      | 12.58 | 9.83           | 51.43 | 9.35  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 16 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.33               | 5.87               | 10   | 否    |      |      | 15.57              | 21.05              | 35   | 否    |      |      | 17.66              | 23.82              | 50   | 否    |      |      | 11.81 | 9.92           | 51.00 | 9.45  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 17 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.33               | 5.56               | 10   | 否    |      |      | 12.16              | 15.59              | 35   | 否    |      |      | 27.89              | 35.93              | 50   | 否    |      |      | 12.35 | 9.32           | 51.75 | 9.68  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 18 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.28               | 5.42               | 10   | 否    |      |      | 15.20              | 19.24              | 35   | 否    |      |      | 21.34              | 27.05              | 50   | 否    |      |      | 12.52 | 9.16           | 52.37 | 9.91  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 19 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.29               | 5.44               | 10   | 否    |      |      | 16.60              | 21.07              | 35   | 否    |      |      | 22.57              | 28.64              | 50   | 否    |      |      | 12.75 | 9.18           | 52.29 | 10.03 | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 20 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.33               | 5.52               | 10   | 否    |      |      | 15.61              | 19.87              | 35   | 否    |      |      | 21.38              | 27.20              | 50   | 否    |      |      | 12.89 | 9.22           | 52.23 | 8.99  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 21 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.27               | 5.46               | 10   | 否    |      |      | 17.44              | 22.27              | 35   | 否    |      |      | 19.78              | 25.25              | 50   | 否    |      |      | 13.30 | 9.25           | 52.23 | 9.51  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 22 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 4.31               | 5.56               | 10   | 否    |      |      | 16.29              | 20.98              | 35   | 否    |      |      | 19.23              | 24.83              | 50   | 否    |      |      | 12.83 | 9.39           | 52.06 | 9.63  | 连续   | 大气   |
| 在线   | 2019-5-26 | 23 | 锅炉   | 2#脱硫塔烟道出口 | 3.87               | 5.04               | 10   | 否    |      |      | 11.57              | 15.07              | 35   | 否    |      |      | 17.78              | 23.17              | 50   | 否    |      |      | 12.10 | 9.49           | 51.63 | 9.54  | 连续   | 大气   |