

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速	O <sub>2</sub>	温度	湿度	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因							
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	值				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>											
在线	2019-5-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.71	10	否			5.20	7.61	35	否			20.62	31.01	50	否			11.57	10.97	48.72	8.60	连续	大气
在线	2019-5-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	3.07	10	否			10.86	14.55	35	否			26.30	36.16	50	否			12.43	10.03	49.44	7.99	连续	大气
在线	2019-5-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.41	10	否			14.53	18.97	35	否			30.59	40.96	50	否			12.98	9.71	50.69	8.71	连续	大气
在线	2019-5-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.55	10	否			8.44	10.84	35	否			33.83	44.03	50	否			13.19	9.38	51.50	9.46	连续	大气
在线	2019-5-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.92	10	否			4.52	6.24	35	否			33.43	46.22	50	否			13.26	10.16	51.20	9.52	连续	大气
在线	2019-5-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.92	10	否			14.99	20.14	35	否			31.34	42.69	50	否			13.23	9.96	51.15	9.47	连续	大气
在线	2019-5-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.19	10	否			5.04	7.39	35	否			31.55	45.97	50	否			13.12	10.72	50.65	9.38	连续	大气
在线	2019-5-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	4.43	10	否			14.98	22.91	35	否			23.20	35.70	50	否			12.67	11.24	50.00	9.03	连续	大气
在线	2019-5-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	4.21	10	否			11.55	16.89	35	否			24.80	37.38	50	否			12.44	10.92	49.40	8.79	连续	大气
在线	2019-5-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	4.08	10	否			9.91	13.82	35	否			24.82	35.12	50	否			12.41	10.38	49.87	8.98	连续	大气
在线	2019-5-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.11	10	否			16.29	22.45	35	否			24.45	33.76	50	否			12.17	10.13	49.87	9.12	连续	大气
在线	2019-5-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.83	10	否			19.39	25.53	35	否			30.28	40.20	50	否			12.87	9.70	50.35	9.21	连续	大气
在线	2019-5-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.71	10	否			17.48	22.56	35	否			34.28	44.22	50	否			13.05	9.37	51.41	9.69	连续	大气
在线	2019-5-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.85	10	否			13.43	17.37	35	否			32.57	42.53	50	否			12.91	9.50	51.56	9.26	连续	大气
在线	2019-5-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.89	10	否			11.72	14.94	35	否			32.77	41.80	50	否			13.04	9.24	51.67	9.17	连续	大气
在线	2019-5-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.46	10	否			8.39	11.74	35	否			27.72	40.35	50	否			12.31	10.71	50.90	9.42	连续	大气
在线	2019-5-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	4.19	10	否			12.86	18.54	35	否			21.99	32.27	50	否			11.71	10.72	49.58	8.67	连续	大气
在线	2019-5-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.86	10	否			9.76	13.89	35	否			21.57	30.91	50	否			11.92	10.52	49.39	8.81	连续	大气
在线	2019-5-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.29	10	否			8.46	11.70	35	否			25.90	36.55	50	否			12.34	10.35	49.49	8.71	连续	大气
在线	2019-5-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	3.47	10	否			8.11	11.55	35	否			25.74	36.85	50	否			12.39	10.52	49.67	8.92	连续	大气
在线	2019-5-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.39	10	否			13.65	18.53	35	否			27.67	37.56	50	否			12.62	9.95	50.22	9.08	连续	大气
在线	2019-5-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.58	10	否			11.91	15.87	35	否			30.70	41.33	50	否			13.02	9.85	51.05	9.44	连续	大气
在线	2019-5-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.70	10	否			7.13	9.70	35	否			31.58	43.01	50	否			13.03	9.95	51.33	9.69	连续	大气
在线	2019-5-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.55	10	否			10.88	14.89	35	否			30.18	41.58	50	否			12.74	10.10	50.73	9.44	连续	大气
在线	2019-5-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.94	5.39	10	否			5.69	7.67	35	否			16.87	23.15	50	否			11.75	10.01	50.86	9.22	连续	大气
在线	2019-5-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.07	5.27	10	否			17.50	22.65	35	否			21.24	27.50	50	否			12.75	9.42	51.24	9.41	连续	大气
在线	2019-5-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.21	5.39	10	否			16.31	20.89	35	否			23.74	30.38	50	否			13.36	9.28	51.70	9.61	连续	大气
在线	2019-5-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.23	5.41	10	否			15.45	19.75	35	否			22.18	28.36	50	否			13.60	9.27	51.79	9.72	连续	大气
在线	2019-5-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.29	5.47	10	否			14.96	19.06	35	否			22.07	28.11	50	否			13.61	9.23	51.80	9.75	连续	大气
在线	2019-5-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.57	5.86	10	否			17.90	22.91	35	否			21.50	27.53	50	否			13.62	9.29	51.77	9.75	连续	大气
在线	2019-5-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.31	10	否			13.26	17.24	35	否			22.46	29.20	50	否			13.52	9.46	51.56	9.60	连续	大气
在线	2019-5-27	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.25	5.66	10	否			13.66	18.16	35	否			21.00	27.91	50	否			12.75	9.72	51.51	9.55	连续	大气
在线	2019-5-27	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.17	5.54	10	否			11.35	15.06	35	否			19.66	26.10	50	否			12.69	9.70	51.02	8.42	连续	大气
在线	2019-5-27	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.38	5.92	10	否			9.34	12.57	35	否			20.04	27.09	50	否			12.61	9.90	51.19	8.87	连续	大气
在线	2019-5-27	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	6.19	10	否			10.33	14.42	35	否			20.97	29.32	50	否			12.42	10.28	50.87	9.16	连续	大气
在线	2019-5-27	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.47	5.94	10	否			14.13	18.75	35	否			21.24	28.19	50	否			13.29	9.70	51.41	9.39	连续	大气
在线	2019-5-27	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.26	5.60	10	否			15.40	20.26	35	否			22.16	29.16	50	否			13.71	9.60	51.59	9.55	连续	大气
在线	2019-5-27	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.41	5.75	10	否			12.49	16.27	35	否			21.52	28.07	50	否			13.58	9.50	51.62	9.59	连续	大气
在线	2019-5-27	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	5.37	10	否			13.01	16.34	35	否			22.08	27.72	50	否			13.48	9.05	51.86	9.58	连续	大气
在线	2019-5-27	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	5.63	10	否			7.69	10.11	35	否			19.81	26.04	50	否			12.64	9.60	51.25	9.54	连续	大气
在线	2019-5-27	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.07	5.54	10	否			12.31	16.75	35	否			17.92	24.33	50	否			12.05	9.95	50.72	9.18	连续	大气
在线	2019-5-27	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.35	10	否			6.78	8.85	35	否			21.08	27.62	50	否			12.20	9.56	51.26	9.47	连续	大气
在线	2019-5-27	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.63	4.66	10	否			11.90	15.27	35	否			22.51	28.86	50	否			12.74	9.31	51.79	9.58	连续	大气
在线	2019-5-27	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.68	4.86	10	否			13.64	18.02	35	否			21.33	28.16	50	否			12.76	9.64	51.63	9.64	连续	大气
在线	2019-5-27	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.63	4.69	10	否			11.01	14.24	35	否			22.30	28.82	50	否			13.07	9.39	51.55	8.66	连续	大气
在线	2019-5-27	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.05	5.11	10	否			10.98	13.86	35	否			24.79	31.28	50	否			13.30	9.12	51.79	9.12	连续	大气
在线	2019-5-27	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.89	4.98	10	否			13.35	17.02	35	否			25.57	32.61	50	否			13.36	9.26	52.07	9.57	连续	大气
在线	2019-5-27	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.86	5.06	10	否			10.74	14.06	35	否			22.70	29.75	50	否			13.08	9.57	51.74	9.56	连续	大气