

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.71	10	否			5.20	7.61	35	否			20.62	31.01	50	否			11.57	10.97	48.72	8.60	连续	大气
在线	2019-5-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	3.07	10	否			10.86	14.55	35	否			26.30	36.16	50	否			12.43	10.03	49.44	7.99	连续	大气
在线	2019-5-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.41	10	否			14.53	18.97	35	否			30.59	40.96	50	否			12.98	9.71	50.69	8.71	连续	大气
在线	2019-5-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.55	10	否			8.44	10.84	35	否			33.83	44.03	50	否			13.19	9.38	51.50	9.46	连续	大气
在线	2019-5-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.92	10	否			4.52	6.24	35	否			33.43	46.22	50	否			13.26	10.16	51.20	9.52	连续	大气
在线	2019-5-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.92	10	否			14.99	20.14	35	否			31.34	42.69	50	否			13.23	9.96	51.15	9.47	连续	大气
在线	2019-5-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.19	10	否			5.04	7.39	35	否			31.55	45.97	50	否			13.12	10.72	50.65	9.38	连续	大气
在线	2019-5-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	4.43	10	否			14.98	22.91	35	否			23.20	35.70	50	否			12.67	11.24	50.00	9.03	连续	大气
在线	2019-5-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	4.21	10	否			11.55	16.89	35	否			24.80	37.38	50	否			12.44	10.92	49.40	8.79	连续	大气
在线	2019-5-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	4.08	10	否			9.91	13.82	35	否			24.82	35.12	50	否			12.41	10.38	49.87	8.98	连续	大气
在线	2019-5-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.11	10	否			16.29	22.45	35	否			24.45	33.76	50	否			12.17	10.13	49.87	9.12	连续	大气
在线	2019-5-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.83	10	否			19.39	25.53	35	否			30.28	40.20	50	否			12.87	9.70	50.35	9.21	连续	大气
在线	2019-5-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.71	10	否			17.48	22.56	35	否			34.28	44.22	50	否			13.05	9.37	51.41	9.69	连续	大气
在线	2019-5-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.85	10	否			13.43	17.37	35	否			32.57	42.53	50	否			12.91	9.50	51.56	9.26	连续	大气
在线	2019-5-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.89	10	否			11.72	14.94	35	否			32.77	41.80	50	否			13.04	9.24	51.67	9.17	连续	大气
在线	2019-5-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.46	10	否			8.39	11.74	35	否			27.72	40.35	50	否			12.31	10.71	50.90	9.42	连续	大气
在线	2019-5-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	4.19	10	否			12.86	18.54	35	否			21.99	32.27	50	否			11.71	10.72	49.58	8.67	连续	大气
在线	2019-5-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.86	10	否			9.76	13.89	35	否			21.57	30.91	50	否			11.92	10.52	49.39	8.81	连续	大气
在线	2019-5-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.29	10	否			8.46	11.70	35	否			25.90	36.55	50	否			12.34	10.35	49.49	8.71	连续	大气
在线	2019-5-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	3.47	10	否			8.11	11.55	35	否			25.74	36.85	50	否			12.39	10.52	49.67	8.92	连续	大气
在线	2019-5-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.39	10	否			13.65	18.53	35	否			27.67	37.56	50	否			12.62	9.95	50.22	9.08	连续	大气
在线	2019-5-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.58	10	否			11.91	15.87	35	否			30.70	41.33	50	否			13.02	9.85	51.05	9.44	连续	大气
在线	2019-5-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.70	10	否			7.13	9.70	35	否			31.58	43.01	50	否			13.03	9.95	51.33	9.69	连续	大气
在线	2019-5-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.55	10	否			10.88	14.89	35	否			30.18	41.58	50	否			12.74	10.10	50.73	9.44	连续	大气
在线	2019-5-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.89	5.20	10	否			11.76	15.69	35	否			21.01	28.00	50	否			12.80	9.76	51.29	9.42	连续	大气
在线	2019-5-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	5.14	10	否			14.15	18.03	35	否			26.09	33.24	50	否			13.51	9.23	51.74	9.56	连续	大气
在线	2019-5-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.24	5.46	10	否			16.25	20.92	35	否			22.97	29.60	50	否			13.32	9.36	51.89	9.70	连续	大气
在线	2019-5-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	5.92	10	否			13.86	18.49	35	否			20.99	28.09	50	否			12.87	9.79	51.57	9.64	连续	大气
在线	2019-5-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.40	6.02	10	否			13.43	18.37	35	否			20.69	28.30	50	否			13.09	10.04	51.19	9.49	连续	大气
在线	2019-5-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.23	5.77	10	否			14.05	19.13	35	否			20.85	28.40	50	否			12.96	10.00	51.05	9.39	连续	大气
在线	2019-5-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.23	5.56	10	否			16.39	21.58	35	否			21.90	28.81	50	否			13.20	9.59	51.53	9.57	连续	大气
在线	2019-5-28	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	5.72	10	否			13.06	17.82	35	否			20.75	28.41	50	否			12.88	10.04	51.41	9.52	连续	大气
在线	2019-5-28	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.69	10	否			10.10	14.10	35	否			18.40	25.62	50	否			12.34	10.22	50.91	8.60	连续	大气
在线	2019-5-28	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.20	5.68	10	否			3.79	5.11	35	否			19.72	26.61	50	否			12.16	9.90	51.27	8.82	连续	大气
在线	2019-5-28	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.40	5.94	10	否			4.72	6.39	35	否			18.78	25.30	50	否			12.38	9.87	51.35	9.12	连续	大气
在线	2019-5-28	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.58	6.04	10	否			3.97	5.23	35	否			19.19	25.30	50	否			12.54	9.62	51.85	9.42	连续	大气
在线	2019-5-28	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.61	6.13	10	否			10.91	14.49	35	否			19.76	26.26	50	否			12.59	9.71	51.80	9.41	连续	大气
在线	2019-5-28	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.30	5.59	10	否			11.15	14.49	35	否			20.33	26.39	50	否			13.37	9.44	51.91	9.61	连续	大气
在线	2019-5-28	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.89	4.80	10	否			12.42	15.28	35	否			25.97	31.98	50	否			13.64	8.86	52.34	9.65	连续	大气
在线	2019-5-28	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	5.25	10	否			8.71	10.65	35	否			21.40	26.26	50	否			13.36	8.78	52.71	10.12	连续	大气
在线	2019-5-28	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	5.06	10	否			9.69	12.04	35	否			23.12	28.91	50	否			12.92	9.01	52.26	10.02	连续	大气
在线	2019-5-28	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.08	10	否			15.93	19.81	35	否			21.59	26.88	50	否			12.68	8.97	52.36	10.06	连续	大气
在线	2019-5-28	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.12	5.08	10	否			18.30	22.57	35	否			24.32	30.00	50	否			13.47	8.84	52.68	10.26	连续	大气
在线	2019-5-28	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.92	4.93	10	否			14.36	18.05	35	否			23.19	29.18	50	否			13.52	9.08	52.54	10.09	连续	大气
在线	2019-5-28	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.95	4.97	10	否			17.81	22.40	35	否			22.83	28.71	50	否			13.51	9.07	52.60	9.46	连续	大气
在线	2019-5-28	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.83	4.75	10	否			16.76	20.71	35	否			26.05	32.23	50	否			13.42	8.89	52.66	9.53	连续	大气
在线	2019-5-28	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.90	4.84	10	否			15.14	18.78	35	否			32.87	40.76	50	否			13.85	8.90	53.09	10.04	连续	大气
在线	2019-5-28	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.07	5.21	10	否			12.03	15.29	35	否			27.62	35.20	50	否			13.18	9.28	52.71	10.07	连续	大气