

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	4.77	10	否			11.20	17.09	35	否			23.56	36.18	50	否			12.06	11.20	50.28	9.35	连续	大气
在线	2019-5-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.95	10	否			9.77	14.22	35	否			27.48	40.96	50	否			12.50	10.84	50.38	8.94	连续	大气
在线	2019-5-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	3.55	10	否			9.91	13.78	35	否			24.09	34.47	50	否			12.52	10.45	50.23	8.38	连续	大气
在线	2019-5-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.80	10	否			7.76	10.96	35	否			22.38	33.12	50	否			12.35	10.80	49.88	8.66	连续	大气
在线	2019-5-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.61	10	否			14.22	19.14	35	否			25.01	35.04	50	否			12.05	10.24	50.04	8.73	连续	大气
在线	2019-5-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.33	10	否			5.52	7.81	35	否			27.45	40.00	50	否			12.17	10.67	50.22	9.09	连续	大气
在线	2019-5-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	4.42	10	否			9.00	13.47	35	否			26.00	39.03	50	否			12.10	11.01	49.76	8.85	连续	大气
在线	2019-5-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.59	10	否			8.58	13.03	35	否			22.89	35.16	50	否			11.84	11.20	49.60	8.78	连续	大气
在线	2019-5-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.74	10	否			12.92	20.23	35	否			20.35	31.72	50	否			11.57	11.37	49.38	8.75	连续	大气
在线	2019-5-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	4.38	10	否			9.01	13.62	35	否			21.99	33.82	50	否			11.50	11.27	49.10	8.51	连续	大气
在线	2019-5-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.86	10	否			12.03	15.21	35	否			27.05	34.54	50	否			10.96	9.24	51.19	9.20	连续	大气
在线	2019-5-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.98	10	否			12.22	14.95	35	否			28.18	34.44	50	否			12.89	8.73	52.78	10.12	连续	大气
在线	2019-5-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.71	10	否			6.29	7.97	35	否			33.87	43.71	50	否			12.75	9.37	52.57	10.31	连续	大气
在线	2019-5-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.83	10	否			13.22	16.59	35	否			30.63	39.66	50	否			12.38	9.35	52.07	9.79	连续	大气
在线	2019-5-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.86	10	否			7.14	9.24	35	否			30.28	39.19	50	否			12.30	9.41	51.63	8.85	连续	大气
在线	2019-5-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.47	10	否			8.69	11.83	35	否			30.93	42.26	50	否			12.36	10.01	51.26	9.08	连续	大气
在线	2019-5-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	43.36	10	是	3.34	定期校准	18.74	58.52	35	是	0.67	定期校准	43.87	1788.69	50	是	34.77	定期校准	12.20	10.96	50.84	4.13	连续	大气
在线	2019-5-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	4.05	10	否			15.51	21.10	35	否			29.07	40.48	50	否			12.69	10.18	50.56	9.02	连续	大气
在线	2019-5-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	4.16	10	否			12.79	17.81	35	否			30.44	43.50	50	否			12.84	10.47	50.80	9.41	连续	大气
在线	2019-5-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.94	10	否			16.39	21.91	35	否			30.21	41.08	50	否			12.87	9.94	51.08	9.76	连续	大气
在线	2019-5-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.16	10	否			8.87	12.45	35	否			30.19	42.24	50	否			12.76	10.28	51.14	9.96	连续	大气
在线	2019-5-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.30	10	否			9.81	13.76	35	否			28.09	39.71	50	否			12.76	10.37	50.93	9.79	连续	大气
在线	2019-5-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.34	10	否			11.03	15.67	35	否			27.47	40.14	50	否			12.99	10.69	50.87	9.86	连续	大气
在线	2019-5-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	4.40	10	否			10.03	14.34	35	否			29.17	41.83	50	否			13.09	10.52	51.17	9.91	连续	大气
在线	2019-5-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.86	5.24	10	否			10.06	13.63	35	否			18.47	25.09	50	否			12.37	9.96	51.20	9.35	连续	大气
在线	2019-5-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.69	4.91	10	否			14.02	18.60	35	否			18.82	25.04	50	否			12.83	9.73	51.06	9.18	连续	大气
在线	2019-5-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.70	4.79	10	否			15.29	19.79	35	否			24.03	31.09	50	否			12.78	9.41	51.63	9.52	连续	大气
在线	2019-5-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.64	4.80	10	否			13.31	17.45	35	否			22.28	29.34	50	否			12.42	9.63	51.29	9.50	连续	大气
在线	2019-5-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.36	4.76	10	否			8.59	11.86	35	否			18.02	25.48	50	否			12.27	10.38	50.47	9.14	连续	大气
在线	2019-5-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.45	4.70	10	否			13.06	17.80	35	否			16.55	22.53	50	否			12.21	9.98	50.25	8.90	连续	大气
在线	2019-5-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.23	4.33	10	否			9.35	12.53	35	否			16.39	21.97	50	否			12.29	9.82	50.63	9.14	连续	大气
在线	2019-5-29	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.37	4.54	10	否			11.31	15.22	35	否			15.49	20.85	50	否			12.11	9.86	50.91	9.30	连续	大气
在线	2019-5-29	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.50	4.94	10	否			15.80	22.22	35	否			15.78	22.23	50	否			11.64	10.34	50.63	8.65	连续	大气
在线	2019-5-29	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.78	9.63	10	否			3.51	6.72	35	否			21.96	66.33	50	是	0.33	机组掉机	11.93	12.78	50.16	8.37	连续	大气
在线	2019-5-29	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.59	10.11	10	是	0.01	机组掉机	0.83	2.11	35	否			12.98	34.36	50	否			11.36	15.28	47.23	7.08	连续	大气
在线	2019-5-29	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	5.52	10	否			21.61	26.60	35	否			27.51	35.69	50	否			13.42	9.92	50.19	8.38	连续	大气
在线	2019-5-29	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.82	5.33	10	否			2.14	2.99	35	否			17.23	24.05	50	否			13.28	10.26	50.65	8.90	连续	大气
在线	2019-5-29	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.92	5.24	10	否			1.93	2.59	35	否			17.83	23.89	50	否			12.85	9.80	50.61	8.89	连续	大气
在线	2019-5-29	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.14	5.48	10	否			1.46	1.93	35	否			17.16	22.71	50	否			12.70	9.67	50.64	8.78	连续	大气
在线	2019-5-29	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.03	18.04	10	是	0.80	定期校准	14.76	56.40	35	是	0.61	定期校准	24.76	417.39	50	是	7.35	定期校准	12.59	9.62	50.74	5.39	连续	大气
在线	2019-5-29	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.10	5.31	10	否			15.01	19.27	35	否			17.44	22.68	50	否			12.35	9.41	50.93	7.57	连续	大气
在线	2019-5-29	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.12	10	否			18.34	22.92	35	否			18.02	22.57	50	否			12.79	9.02	51.40	8.37	连续	大气
在线	2019-5-29	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.24	5.32	10	否			13.18	16.51	35	否			20.54	25.77	50	否			13.09	9.05	51.75	8.87	连续	大气
在线	2019-5-29	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	5.59	10	否			10.78	14.11	35	否			19.93	26.05	50	否			13.10	9.52	51.49	9.11	连续	大气
在线	2019-5-29	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.12	5.42	10	否			13.70	18.00	35	否			20.91	27.53	50	否			13.08	9.60	51.31	8.74	连续	大气
在线	2019-5-29	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.14	5.43	10	否			12.05	15.76	35	否			19.99	26.18	50	否			13.10	9.55	51.25	8.25	连续	大气
在线	2019-5-29	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.01	5.27	10	否			11.88	15.59	35	否			20.23	26.57	50	否			13.36	9.58	51.42	8.90	连续	大气
在线	2019-5-29	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.97	5.43	10	否			11.10	14.94	35	否			19.29	26.36	50	否			13.22	10.01	51.31	9.01	连续	大气