

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	4.48	10	否			14.55	21.68	35	否			26.97	40.32	50	否			12.64	10.95	50.30	9.68	连续	大气
在线	2019-5-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.28	10	否			15.19	21.58	35	否			26.46	37.85	50	否			12.79	10.50	50.33	9.50	连续	大气
在线	2019-5-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.89	10	否			7.29	10.72	35	否			28.35	41.74	50	否			12.72	10.81	50.45	8.71	连续	大气
在线	2019-5-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.71	10	否			11.77	17.18	35	否			27.58	40.45	50	否			12.61	10.77	50.47	9.25	连续	大气
在线	2019-5-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	4.13	10	否			11.23	16.39	35	否			26.93	39.79	50	否			12.47	10.84	50.28	9.41	连续	大气
在线	2019-5-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	4.31	10	否			9.58	13.94	35	否			21.87	32.08	50	否			12.10	10.77	49.92	9.30	连续	大气
在线	2019-5-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.40	10	否			9.75	14.00	35	否			23.25	33.71	50	否			12.43	10.63	49.83	9.26	连续	大气
在线	2019-5-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	4.32	10	否			10.87	15.56	35	否			23.73	34.16	50	否			12.22	10.57	50.25	9.48	连续	大气
在线	2019-5-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.55	10	否			10.57	15.35	35	否			22.29	32.38	50	否			11.74	10.68	49.94	9.38	连续	大气
在线	2019-5-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.55	10	否			12.40	17.31	35	否			24.33	34.21	50	否			12.41	10.35	50.32	9.48	连续	大气
在线	2019-5-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.67	10	否			7.82	11.14	35	否			19.74	28.27	50	否			12.20	10.51	50.07	9.41	连续	大气
在线	2019-5-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.53	10	否			6.82	9.67	35	否			26.50	37.67	50	否			12.65	10.43	50.07	9.27	连续	大气
在线	2019-5-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.39	10	否			13.54	17.76	35	否			27.21	35.88	50	否			12.61	9.61	51.03	9.72	连续	大气
在线	2019-5-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.86	10	否			8.34	11.65	35	否			24.30	34.23	50	否			12.38	10.31	50.90	9.83	连续	大气
在线	2019-5-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.13	10	否			11.60	15.53	35	否			25.52	34.17	50	否			12.71	9.81	50.67	8.63	连续	大气
在线	2019-5-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.24	10	否			13.93	18.03	35	否			23.82	31.72	50	否			12.46	9.73	51.17	9.55	连续	大气
在线	2019-5-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	4.17	10	否			14.27	20.07	35	否			25.91	36.64	50	否			12.44	10.39	50.01	9.32	连续	大气
在线	2019-5-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.41	10	否			10.99	15.13	35	否			26.78	37.24	50	否			12.32	10.22	49.92	9.35	连续	大气
在线	2019-5-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.17	10	否			11.33	14.89	35	否			28.49	37.61	50	否			12.62	9.63	50.54	9.74	连续	大气
在线	2019-5-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.21	10	否			13.58	18.10	35	否			29.05	39.00	50	否			12.57	9.82	50.70	9.85	连续	大气
在线	2019-5-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.45	10	否			11.14	15.25	35	否			30.09	41.90	50	否			12.86	10.20	50.47	9.74	连续	大气
在线	2019-5-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.77	10	否			9.21	12.65	35	否			25.69	35.60	50	否			12.73	10.18	50.43	9.67	连续	大气
在线	2019-5-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.65	10	否			8.83	12.44	35	否			24.40	35.05	50	否			12.71	10.55	50.15	9.54	连续	大气
在线	2019-5-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.82	10	否			13.97	20.79	35	否			26.32	39.41	50	否			12.75	10.97	49.89	9.44	连续	大气
在线	2019-5-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.13	5.72	10	否			14.84	20.41	35	否			18.67	25.90	50	否			12.71	10.17	50.96	9.01	连续	大气
在线	2019-5-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.21	5.70	10	否			9.08	12.24	35	否			17.75	24.05	50	否			12.95	9.91	51.02	9.09	连续	大气
在线	2019-5-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.64	4.80	10	否			12.66	16.71	35	否			17.30	22.84	50	否			12.99	9.64	51.33	9.29	连续	大气
在线	2019-5-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.79	5.02	10	否			10.59	14.02	35	否			17.22	22.79	50	否			13.01	9.67	51.39	9.36	连续	大气
在线	2019-5-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.17	5.54	10	否			12.62	16.75	35	否			16.84	22.36	50	否			12.82	9.71	51.30	9.37	连续	大气
在线	2019-5-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.31	5.79	10	否			15.04	20.24	35	否			16.00	21.52	50	否			12.24	9.84	51.22	9.33	连续	大气
在线	2019-5-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.63	4.75	10	否			12.17	15.89	35	否			17.09	22.29	50	否			12.38	9.51	51.02	9.15	连续	大气
在线	2019-5-30	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.22	5.71	10	否			12.39	16.67	35	否			16.29	22.02	50	否			12.38	9.90	51.36	9.46	连续	大气
在线	2019-5-30	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	5.80	10	否			9.87	13.73	35	否			15.08	20.90	50	否			11.87	10.18	50.58	8.81	连续	大气
在线	2019-5-30	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.45	5.64	10	否			12.88	16.28	35	否			22.76	28.80	50	否			12.59	9.17	51.57	8.59	连续	大气
在线	2019-5-30	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.76	6.11	10	否			5.42	6.94	35	否			21.49	27.54	50	否			12.42	9.30	51.96	9.26	连续	大气
在线	2019-5-30	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.67	5.99	10	否			10.37	13.29	35	否			20.33	26.06	50	否			13.08	9.30	51.83	9.27	连续	大气
在线	2019-5-30	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.37	5.57	10	否			7.52	9.59	35	否			20.89	26.65	50	否			13.07	9.24	51.53	9.37	连续	大气
在线	2019-5-30	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.36	5.56	10	否			8.58	10.93	35	否			20.57	26.19	50	否			12.66	9.22	51.70	9.40	连续	大气
在线	2019-5-30	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.11	5.28	10	否			10.19	13.10	35	否			19.56	25.10	50	否			13.23	9.32	51.51	9.32	连续	大气
在线	2019-5-30	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.40	5.95	10	否			7.11	9.51	35	否			19.05	25.75	50	否			12.79	9.89	51.05	9.26	连续	大气
在线	2019-5-30	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.46	6.08	10	否			9.96	13.47	35	否			19.01	25.90	50	否			12.43	9.98	50.66	9.23	连续	大气
在线	2019-5-30	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.60	6.06	10	否			11.00	14.21	35	否			19.41	25.52	50	否			12.60	9.58	50.99	9.34	连续	大气
在线	2019-5-30	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.87	6.18	10	否			16.71	21.18	35	否			20.47	25.96	50	否			13.15	9.17	51.80	9.68	连续	大气
在线	2019-5-30	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.77	6.18	10	否			15.53	20.07	35	否			20.59	26.66	50	否			13.20	9.41	51.61	9.70	连续	大气
在线	2019-5-30	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.73	6.12	10	否			15.92	20.62	35	否			21.80	28.23	50	否			13.42	9.42	51.25	9.35	连续	大气
在线	2019-5-30	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.38	5.61	10	否			14.51	18.60	35	否			21.61	27.70	50	否			13.27	9.30	51.19	8.30	连续	大气
在线	2019-5-30	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	5.21	10	否			14.62	18.84	35	否			21.36	27.55	50	否			13.08	9.37	51.27	8.87	连续	大气
在线	2019-5-30	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.30	5.71	10	否			15.15	20.06	35	否			20.27	26.95	50	否			12.95	9.71	51.17	9.10	连续	大气