

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-5-31	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	5.18	10	否			11.87	17.79	35	否			22.71	34.81	50	否			11.90	11.17	49.13	9.11	连续	大气
在线	2019-5-31	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.95	10	否			9.99	14.93	35	否			25.03	37.88	50	否			12.44	11.05	48.99	8.89	连续	大气
在线	2019-5-31	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.49	10	否			12.93	18.17	35	否			26.83	38.00	50	否			12.59	10.40	49.33	8.06	连续	大气
在线	2019-5-31	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.64	10	否			6.32	8.97	35	否			25.03	36.22	50	否			12.34	10.62	49.70	8.74	连续	大气
在线	2019-5-31	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.45	10	否			4.92	7.22	35	否			22.77	33.44	50	否			12.15	10.78	49.16	8.76	连续	大气
在线	2019-5-31	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.45	10	否			9.41	13.28	35	否			24.69	35.16	50	否			12.40	10.46	49.13	8.76	连续	大气
在线	2019-5-31	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.53	10	否			12.69	18.03	35	否			26.14	37.52	50	否			12.52	10.52	49.73	9.09	连续	大气
在线	2019-5-31	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	4.49	10	否			6.33	9.62	35	否			25.77	39.58	50	否			12.29	11.21	49.16	8.95	连续	大气
在线	2019-5-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.89	10	否			13.39	21.03	35	否			25.06	39.76	50	否			12.32	11.50	49.09	8.97	连续	大气
在线	2019-5-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.69	10	否			19.26	26.15	35	否			28.77	39.41	50	否			12.70	10.04	50.22	9.27	连续	大气
在线	2019-5-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.15	10	否			11.50	15.79	35	否			26.04	36.85	50	否			12.62	10.39	50.41	9.50	连续	大气
在线	2019-5-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.80	10	否			17.58	22.30	35	否			28.70	36.94	50	否			12.82	9.31	51.16	9.84	连续	大气
在线	2019-5-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.99	10	否			2.60	3.81	35	否			28.13	41.19	50	否			12.53	10.75	50.41	9.72	连续	大气
在线	2019-5-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	5.11	10	否			11.70	15.99	35	否			23.80	33.78	50	否			12.42	10.38	50.37	9.40	连续	大气
在线	2019-5-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.09	10	否			6.22	8.66	35	否			27.66	39.17	50	否			12.30	10.40	50.42	8.69	连续	大气
在线	2019-5-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.53	10	否			15.41	23.12	35	否			24.98	37.77	50	否			12.26	11.05	50.13	9.02	连续	大气
在线	2019-5-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.51	10	否			13.10	18.41	35	否			22.67	31.93	50	否			12.17	10.35	50.35	9.21	连续	大气
在线	2019-5-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	5.07	10	否			8.56	12.46	35	否			22.55	32.93	50	否			12.19	10.73	49.79	9.32	连续	大气
在线	2019-5-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.21	10	否			9.00	12.60	35	否			26.55	37.75	50	否			12.68	10.42	50.11	9.49	连续	大气
在线	2019-5-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.29	10	否			6.60	9.50	35	否			24.69	35.78	50	否			12.72	10.64	50.26	9.50	连续	大气
在线	2019-5-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.87	10	否			4.20	6.48	35	否			24.03	37.25	50	否			12.51	11.31	50.17	9.49	连续	大气
在线	2019-5-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.56	10	否			10.20	14.17	35	否			26.74	37.53	50	否			12.85	10.30	50.54	9.60	连续	大气
在线	2019-5-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.48	10	否			4.63	6.69	35	否			25.99	37.69	50	否			12.56	10.65	50.11	9.48	连续	大气
在线	2019-5-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.78	10	否			8.84	12.89	35	否			23.80	34.77	50	否			12.33	10.74	50.45	9.64	连续	大气
在线	2019-5-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.45	6.30	10	否			12.61	17.71	35	否			18.34	25.95	50	否			11.98	10.39	50.03	8.68	连续	大气
在线	2019-5-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.64	6.14	10	否			10.12	13.36	35	否			18.44	24.43	50	否			12.64	9.67	50.33	8.73	连续	大气
在线	2019-5-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.59	5.96	10	否			12.82	16.63	35	否			18.91	24.54	50	否			12.81	9.44	50.78	9.05	连续	大气
在线	2019-5-31	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.14	5.47	10	否			6.89	9.07	35	否			18.77	24.78	50	否			12.63	9.64	50.55	9.02	连续	大气
在线	2019-5-31	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.75	5.00	10	否			8.18	10.91	35	否			18.49	24.64	50	否			12.35	9.74	50.36	8.92	连续	大气
在线	2019-5-31	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.07	5.42	10	否			10.34	13.76	35	否			18.07	24.06	50	否			12.55	9.74	50.44	9.01	连续	大气
在线	2019-5-31	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.11	5.44	10	否			13.53	17.91	35	否			18.20	24.10	50	否			12.63	9.67	50.51	9.03	连续	大气
在线	2019-5-31	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.49	4.70	10	否			6.84	9.18	35	否			17.03	22.92	50	否			12.57	9.86	50.21	8.87	连续	大气
在线	2019-5-31	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.93	5.40	10	否			16.82	23.11	35	否			16.51	22.69	50	否			12.33	10.08	50.13	8.90	连续	大气
在线	2019-5-31	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.23	5.52	10	否			18.19	23.73	35	否			17.84	23.27	50	否			12.84	9.50	50.70	7.98	连续	大气
在线	2019-5-31	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.70	6.13	10	否			18.11	23.66	35	否			18.24	23.81	50	否			12.73	9.51	51.14	8.74	连续	大气
在线	2019-5-31	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.83	6.06	10	否			15.02	18.86	35	否			24.28	30.45	50	否			13.16	9.05	51.64	9.29	连续	大气
在线	2019-5-31	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.10	6.56	10	否			18.81	24.18	35	否			20.42	26.26	50	否			12.86	9.34	51.62	9.49	连续	大气
在线	2019-5-31	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.08	6.46	10	否			17.05	21.69	35	否			20.71	26.36	50	否			12.98	9.21	51.63	9.35	连续	大气
在线	2019-5-31	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.10	5.16	10	否			14.68	18.50	35	否			20.28	25.56	50	否			12.89	9.10	51.57	9.43	连续	大气
在线	2019-5-31	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.06	5.40	10	否			14.31	18.95	35	否			19.29	25.62	50	否			12.63	9.70	51.10	9.28	连续	大气
在线	2019-5-31	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.22	5.55	10	否			16.21	21.26	35	否			18.41	24.20	50	否			12.42	9.59	50.96	9.22	连续	大气
在线	2019-5-31	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.40	5.82	10	否			10.58	13.97	35	否			18.16	24.00	50	否			12.39	9.65	50.92	9.29	连续	大气
在线	2019-5-31	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.67	6.08	10	否			4.68	6.08	35	否			20.00	25.99	50	否			12.96	9.47	51.38	9.48	连续	大气
在线	2019-5-31	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.75	6.24	10	否			8.37	10.98	35	否			19.88	26.08	50	否			13.03	9.57	51.62	9.57	连续	大气
在线	2019-5-31	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.89	5.15	10	否			5.83	7.72	35	否			19.63	25.98	50	否			12.99	9.67	51.38	9.52	连续	大气
在线	2019-5-31	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.02	5.03	10	否			5.16	6.48	35	否			24.07	30.18	50	否			13.22	9.03	51.81	8.63	连续	大气
在线	2019-5-31	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.37	5.48	10	否			5.03	6.30	35	否			24.51	30.75	50	否			13.10	9.05	52.05	9.28	连续	大气
在线	2019-5-31	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.81	6.11	10	否			4.73	6.00	35	否			24.41	30.97	50	否			12.90	9.18	51.97	9.52	连续	大气