

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-6-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	4.40	10	否			6.42	9.93	35	否			21.67	33.91	50	否			11.41	11.39	49.73	9.44	连续	大气
在线	2019-6-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	4.21	10	否			15.65	21.92	35	否			26.92	37.88	50	否			11.97	10.35	50.15	9.41	连续	大气
在线	2019-6-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	4.26	10	否			14.43	20.08	35	否			30.04	41.85	50	否			12.86	10.24	50.95	9.05	连续	大气
在线	2019-6-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	4.27	10	否			8.63	12.54	35	否			24.73	36.04	50	否			12.59	10.70	50.93	9.32	连续	大气
在线	2019-6-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.17	10	否			14.24	20.68	35	否			23.32	33.89	50	否			12.55	10.68	50.21	9.25	连续	大气
在线	2019-6-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.97	10	否			9.66	14.94	35	否			23.11	36.49	50	否			12.64	11.46	49.65	9.14	连续	大气
在线	2019-6-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.67	10	否			13.88	19.26	35	否			27.43	38.70	50	否			12.96	10.38	50.22	9.27	连续	大气
在线	2019-6-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.95	10	否			9.47	14.26	35	否			25.39	38.32	50	否			12.69	11.05	50.08	9.44	连续	大气
在线	2019-6-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.95	10	否			15.98	22.96	35	否			25.17	36.55	50	否			12.47	10.68	49.94	9.30	连续	大气
在线	2019-6-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.45	10	否			15.46	22.93	35	否			25.83	40.16	50	否			12.60	11.32	49.95	9.43	连续	大气
在线	2019-6-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	5.44	10	否			11.73	16.41	35	否			27.74	40.27	50	否			12.84	10.64	50.35	9.40	连续	大气
在线	2019-6-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	6.12	10	否			7.23	10.44	35	否			30.04	46.35	50	否			12.75	11.25	50.49	9.65	连续	大气
在线	2019-6-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	5.64	10	否			15.49	23.41	35	否			26.40	40.09	50	否			12.44	11.12	50.16	9.36	连续	大气
在线	2019-6-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.54	10	否			16.52	23.16	35	否			26.44	37.11	50	否			12.37	10.30	50.79	9.50	连续	大气
在线	2019-6-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	5.46	10	否			12.36	17.12	35	否			27.18	37.95	50	否			12.42	10.23	50.58	8.81	连续	大气
在线	2019-6-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.64	10	否			6.98	9.90	35	否			25.31	37.18	50	否			12.23	10.73	50.02	8.52	连续	大气
在线	2019-6-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.63	10	否			6.60	9.58	35	否			26.24	38.71	50	否			12.43	10.81	49.59	8.59	连续	大气
在线	2019-6-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.81	10	否			12.91	18.40	35	否			24.60	35.20	50	否			12.73	10.49	50.13	9.11	连续	大气
在线	2019-6-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	5.12	10	否			1.30	1.85	35	否			27.50	39.63	50	否			12.74	10.58	50.01	9.32	连续	大气
在线	2019-6-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	4.16	10	否			5.76	8.73	35	否			23.40	35.33	50	否			12.43	11.07	49.88	9.25	连续	大气
在线	2019-6-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.96	10	否			7.80	11.91	35	否			21.81	33.33	50	否			12.17	11.17	49.58	8.99	连续	大气
在线	2019-6-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.30	10	否			11.22	16.24	35	否			18.97	27.55	50	否			11.65	10.66	49.89	9.20	连续	大气
在线	2019-6-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.62	10	否			7.48	10.99	35	否			19.73	29.07	50	否			11.70	10.81	49.44	9.00	连续	大气
在线	2019-6-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.96	10	否			6.79	10.44	35	否			20.31	31.34	50	否			11.79	11.27	49.03	8.75	连续	大气
在线	2019-6-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.78	6.41	10	否			3.44	4.61	35	否			18.98	25.41	50	否			12.06	9.81	50.90	9.11	连续	大气
在线	2019-6-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.79	6.62	10	否			10.42	14.25	35	否			19.31	26.69	50	否			12.66	10.12	50.56	8.85	连续	大气
在线	2019-6-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.66	6.32	10	否			14.14	19.03	35	否			20.41	27.72	50	否			13.52	9.93	50.97	9.06	连续	大气
在线	2019-6-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.93	5.10	10	否			11.53	14.96	35	否			20.87	27.12	50	否			13.05	9.46	51.58	9.52	连续	大气
在线	2019-6-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.87	5.08	10	否			11.88	15.60	35	否			21.84	28.68	50	否			12.87	9.58	51.50	9.52	连续	大气
在线	2019-6-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.39	5.77	10	否			10.70	14.08	35	否			21.58	28.40	50	否			12.77	9.60	51.55	9.57	连续	大气
在线	2019-6-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.58	6.05	10	否			13.47	17.78	35	否			20.55	27.17	50	否			13.17	9.66	51.47	9.53	连续	大气
在线	2019-6-1	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.53	6.26	10	否			13.21	18.30	35	否			21.45	29.68	50	否			13.03	10.16	50.86	9.27	连续	大气
在线	2019-6-1	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.55	6.27	10	否			14.20	19.43	35	否			20.18	27.86	50	否			12.88	10.10	50.76	9.19	连续	大气
在线	2019-6-1	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.98	6.54	10	否			20.56	27.00	35	否			19.02	24.99	50	否			13.09	9.58	51.21	8.64	连续	大气
在线	2019-6-1	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.87	6.38	10	否			20.96	27.44	35	否			18.78	24.58	50	否			13.23	9.54	51.41	8.89	连续	大气
在线	2019-6-1	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.88	6.43	10	否			16.24	21.36	35	否			19.25	25.36	50	否			13.20	9.62	51.46	9.23	连续	大气
在线	2019-6-1	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.76	6.37	10	否			17.53	23.36	35	否			19.15	25.62	50	否			13.09	9.79	50.96	9.07	连续	大气
在线	2019-6-1	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.95	6.32	10	否			12.03	15.34	35	否			20.39	26.06	50	否			13.00	9.27	51.48	9.24	连续	大气
在线	2019-6-1	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.51	6.05	10	否			4.69	6.28	35	否			19.81	26.63	50	否			12.78	9.83	50.91	9.15	连续	大气
在线	2019-6-1	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.61	5.15	10	否			6.97	9.99	35	否			20.26	28.93	50	否			12.66	10.49	50.49	8.80	连续	大气
在线	2019-6-1	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.95	5.51	10	否			13.24	18.49	35	否			17.94	25.10	50	否			12.77	10.24	50.34	8.96	连续	大气
在线	2019-6-1	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.23	5.31	10	否			10.30	12.93	35	否			17.90	22.49	50	否			12.88	9.07	51.59	9.50	连续	大气
在线	2019-6-1	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.25	5.28	10	否			15.15	18.76	35	否			21.10	26.17	50	否			13.32	8.91	52.30	9.91	连续	大气
在线	2019-6-1	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.70	5.83	10	否			7.47	9.24	35	否			24.79	30.75	50	否			13.26	8.91	52.33	10.11	连续	大气
在线	2019-6-1	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.74	6.05	10	否			5.75	7.35	35	否			22.64	28.91	50	否			13.16	9.26	51.96	9.87	连续	大气
在线	2019-6-1	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.57	5.95	10	否			8.72	11.31	35	否			20.48	26.63	50	否			12.57	9.47	51.27	8.65	连续	大气
在线	2019-6-1	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.99	5.13	10	否			10.43	13.38	35	否			18.06	23.18	50	否			12.36	9.32	50.87	8.55	连续	大气
在线	2019-6-1	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	5.84	10	否			7.45	10.13	35	否			17.42	23.79	50	否			12.25	10.00	50.81	8.90	连续	大气