

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物							SO2						NOx						流速	O <sub>2</sub>	温度	湿度	排放方式	排放去向
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因							
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	值				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>											
在线	2019-6-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.76	10	否			9.30	13.89	35	否			20.70	31.34	50	否			11.82	11.05	49.06	8.71	连续	大气
在线	2019-6-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.90	10	否			8.88	12.69	35	否			23.83	34.37	50	否			12.79	10.62	49.53	8.78	连续	大气
在线	2019-6-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	5.02	10	否			11.97	16.84	35	否			30.69	43.23	50	否			13.19	10.34	50.83	8.81	连续	大气
在线	2019-6-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	5.01	10	否			11.75	17.16	35	否			25.07	36.98	50	否			12.60	10.80	50.56	8.71	连续	大气
在线	2019-6-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.73	10	否			8.46	12.26	35	否			28.07	41.02	50	否			13.09	10.74	50.07	8.71	连续	大气
在线	2019-6-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.98	10	否			8.96	13.18	35	否			29.09	43.10	50	否			13.27	10.87	50.40	9.11	连续	大气
在线	2019-6-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.74	10	否			14.19	20.66	35	否			26.34	38.45	50	否			13.28	10.72	50.19	9.04	连续	大气
在线	2019-6-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.95	10	否			13.64	20.00	35	否			23.91	35.18	50	否			12.97	10.80	50.26	9.14	连续	大气
在线	2019-6-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.35	10	否			15.64	23.53	35	否			22.13	33.67	50	否			12.28	11.13	49.97	9.14	连续	大气
在线	2019-6-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.97	10	否			23.74	31.11	35	否			27.19	36.19	50	否			12.18	9.72	50.38	9.11	连续	大气
在线	2019-6-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.84	10	否			13.58	17.04	35	否			31.33	39.30	50	否			12.07	9.04	52.01	9.98	连续	大气
在线	2019-6-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.10	10	否			14.41	18.24	35	否			32.95	42.60	50	否			12.92	9.37	52.34	10.35	连续	大气
在线	2019-6-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.56	10	否			10.84	14.95	35	否			27.10	37.60	50	否			12.86	10.18	51.62	9.97	连续	大气
在线	2019-6-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.41	10	否			18.91	24.56	35	否			27.02	35.06	50	否			12.99	9.44	51.72	9.97	连续	大气
在线	2019-6-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	5.55	10	否			18.87	24.12	35	否			29.85	38.15	50	否			13.22	9.27	51.93	9.58	连续	大气
在线	2019-6-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.10	10	否			20.20	25.82	35	否			27.54	35.23	50	否			12.88	9.28	51.53	8.98	连续	大气
在线	2019-6-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	5.77	10	否			7.90	10.95	35	否			26.76	37.35	50	否			12.64	10.26	50.55	8.96	连续	大气
在线	2019-6-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.62	10	否			10.31	14.55	35	否			27.99	39.60	50	否			12.77	10.40	50.75	9.17	连续	大气
在线	2019-6-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.48	10	否			15.60	21.82	35	否			26.91	38.12	50	否			12.84	10.40	50.65	9.29	连续	大气
在线	2019-6-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.07	10	否			7.26	9.60	35	否			28.72	38.53	50	否			13.07	9.79	51.52	9.64	连续	大气
在线	2019-6-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	5.39	10	否			1.84	2.62	35	否			26.92	40.29	50	否			13.00	10.94	50.94	9.43	连续	大气
在线	2019-6-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.86	10	否			9.14	12.33	35	否			26.50	36.19	50	否			13.28	9.98	51.72	9.71	连续	大气
在线	2019-6-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.09	10	否			8.01	11.04	35	否			29.20	40.41	50	否			13.39	10.15	51.67	9.78	连续	大气
在线	2019-6-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.41	10	否			5.34	7.89	35	否			22.99	34.17	50	否			12.52	10.94	51.01	9.55	连续	大气
在线	2019-6-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.27	4.46	10	否			7.53	10.21	35	否			16.35	22.23	50	否			12.21	9.97	50.17	8.66	连续	大气
在线	2019-6-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.32	5.75	10	否			8.91	11.87	35	否			19.59	26.11	50	否			13.19	9.75	50.71	8.94	连续	大气
在线	2019-6-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.55	6.01	10	否			10.99	14.52	35	否			21.86	28.89	50	否			13.80	9.65	51.03	9.19	连续	大气
在线	2019-6-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.24	6.04	10	否			9.04	12.67	35	否			21.00	29.93	50	否			12.82	10.45	50.31	8.90	连续	大气
在线	2019-6-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.77	5.10	10	否			14.82	19.97	35	否			20.99	28.40	50	否			13.44	9.91	50.18	8.72	连续	大气
在线	2019-6-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.97	5.36	10	否			8.74	11.78	35	否			20.89	28.21	50	否			13.48	9.89	50.83	9.14	连续	大气
在线	2019-6-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	5.65	10	否			13.50	18.29	35	否			20.82	28.18	50	否			13.45	9.92	50.91	9.20	连续	大气
在线	2019-6-2	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.77	10	否			13.66	19.23	35	否			20.57	28.98	50	否			13.11	10.36	50.52	8.91	连续	大气
在线	2019-6-2	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	6.12	10	否			13.16	19.15	35	否			19.53	28.58	50	否			12.36	10.74	50.15	8.83	连续	大气
在线	2019-6-2	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	6.12	10	否			12.10	18.17	35	否			17.37	26.02	50	否			12.27	10.98	49.96	8.08	连续	大气
在线	2019-6-2	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.33	4.49	10	否			8.26	11.13	35	否			17.43	23.52	50	否			12.56	9.88	50.27	8.28	连续	大气
在线	2019-6-2	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.74	4.93	10	否			12.95	17.05	35	否			17.38	22.92	50	否			13.17	9.63	50.82	8.77	连续	大气
在线	2019-6-2	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.94	5.15	10	否			14.84	19.29	35	否			18.96	24.77	50	否			13.09	9.51	51.36	9.24	连续	大气
在线	2019-6-2	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.41	5.79	10	否			11.04	14.49	35	否			19.79	25.94	50	否			13.10	9.56	51.39	9.43	连续	大气
在线	2019-6-2	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.18	5.39	10	否			17.38	22.41	35	否			19.20	24.77	50	否			13.21	9.38	51.56	9.48	连续	大气
在线	2019-6-2	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.34	5.65	10	否			16.27	21.18	35	否			16.89	22.01	50	否			12.94	9.49	51.48	9.47	连续	大气
在线	2019-6-2	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.49	5.75	10	否			12.48	16.03	35	否			17.20	21.98	50	否			12.75	9.26	51.61	9.67	连续	大气
在线	2019-6-2	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.57	5.74	10	否			12.77	16.05	35	否			17.72	22.26	50	否			13.02	9.06	52.09	9.89	连续	大气
在线	2019-6-2	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.68	5.94	10	否			10.92	13.86	35	否			17.95	22.79	50	否			13.17	9.19	52.04	9.95	连续	大气
在线	2019-6-2	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.17	5.23	10	否			12.29	15.35	35	否			20.51	25.66	50	否			13.56	9.02	52.10	9.92	连续	大气
在线	2019-6-2	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.53	4.38	10	否			12.30	15.27	35	否			24.16	30.02	50	否			13.51	8.93	52.35	10.00	连续	大气
在线	2019-6-2	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.71	4.62	10	否			6.11	7.59	35	否			22.90	28.46	50	否			13.73	8.93	52.30	9.41	连续	大气
在线	2019-6-2	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.82	4.77	10	否			6.55	8.19	35	否			22.69	28.38	50	否			13.75	9.01	52.29	9.34	连续	大气
在线	2019-6-2	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.96	5.15	10	否			5.27	6.83	35	否			19.41	25.20	50	否			12.86	9.46	51.75	9.46	连续	大气