

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-6-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	5.36	10	否			8.64	13.12	35	否			19.78	30.43	50	否			11.86	11.22	49.80	8.91	连续	大气
在线	2019-6-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	5.11	10	否			14.76	21.24	35	否			20.84	30.06	50	否			12.18	10.60	50.03	8.85	连续	大气
在线	2019-6-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.89	10	否			14.12	20.01	35	否			26.78	38.06	50	否			12.80	10.46	50.22	8.60	连续	大气
在线	2019-6-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.64	10	否			9.64	14.14	35	否			23.78	35.28	50	否			12.44	10.91	50.07	8.08	连续	大气
在线	2019-6-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.69	10	否			11.22	16.95	35	否			22.93	34.97	50	否			12.61	11.13	49.66	8.34	连续	大气
在线	2019-6-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	5.02	10	否			11.26	17.27	35	否			23.37	35.86	50	否			12.82	11.23	49.69	8.46	连续	大气
在线	2019-6-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	5.11	10	否			12.60	18.91	35	否			20.57	31.01	50	否			12.58	11.04	49.70	8.55	连续	大气
在线	2019-6-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.80	10	否			15.55	21.88	35	否			21.64	30.56	50	否			12.53	10.37	50.07	8.74	连续	大气
在线	2019-6-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	5.14	10	否			12.15	17.86	35	否			21.51	31.82	50	否			12.08	10.84	50.26	8.91	连续	大气
在线	2019-6-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	5.13	10	否			12.99	18.58	35	否			20.91	30.20	50	否			12.47	10.60	50.43	8.93	连续	大气
在线	2019-6-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.42	10	否			15.32	21.27	35	否			26.87	37.30	50	否			12.74	10.20	50.91	9.19	连续	大气
在线	2019-6-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.50	10	否			15.98	21.96	35	否			28.50	39.28	50	否			12.66	10.11	51.53	9.50	连续	大气
在线	2019-6-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.72	10	否			12.21	16.07	35	否			30.70	41.30	50	否			12.81	9.81	51.22	9.46	连续	大气
在线	2019-6-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.83	10	否			7.26	9.92	35	否			30.62	41.88	50	否			12.79	10.03	51.25	9.44	连续	大气
在线	2019-6-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.69	10	否			8.02	10.68	35	否			31.81	43.41	50	否			12.75	9.99	51.26	9.30	连续	大气
在线	2019-6-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.39	10	否			14.41	18.69	35	否			30.71	39.91	50	否			12.99	9.46	51.90	8.88	连续	大气
在线	2019-6-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.84	10	否			9.01	12.43	35	否			26.46	37.01	50	否			12.50	10.27	51.41	9.32	连续	大气
在线	2019-6-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.78	10	否			25.36	33.91	35	否			28.37	37.94	50	否			12.81	9.78	51.53	9.46	连续	大气
在线	2019-6-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	4.83	10	否			16.93	21.44	35	否			32.02	40.53	50	否			13.03	9.15	52.22	10.09	连续	大气
在线	2019-6-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.11	10	否			9.03	11.75	35	否			32.69	42.56	50	否			13.10	9.48	52.36	10.27	连续	大气
在线	2019-6-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.33	10	否			6.63	9.59	35	否			29.02	42.01	50	否			12.88	10.65	51.72	9.98	连续	大气
在线	2019-6-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.61	10	否			10.23	14.08	35	否			28.15	39.01	50	否			13.03	10.16	51.45	9.64	连续	大气
在线	2019-6-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.69	10	否			16.36	23.07	35	否			29.37	41.62	50	否			13.25	10.40	51.46	9.72	连续	大气
在线	2019-6-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	4.25	10	否			11.08	16.48	35	否			28.13	42.57	50	否			13.07	11.07	50.30	9.20	连续	大气
在线	2019-6-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.12	5.60	10	否			12.61	16.82	35	否			15.76	21.38	50	否			12.08	9.93	51.14	9.23	连续	大气
在线	2019-6-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.68	4.82	10	否			16.94	22.17	35	否			15.82	20.80	50	否			12.45	9.58	50.90	9.16	连续	大气
在线	2019-6-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.92	5.35	10	否			17.04	23.27	35	否			18.40	25.14	50	否			12.95	10.01	51.06	9.20	连续	大气
在线	2019-6-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.23	4.46	10	否			13.02	18.05	35	否			19.79	27.35	50	否			12.81	10.14	50.86	9.24	连续	大气
在线	2019-6-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.18	4.41	10	否			14.49	20.07	35	否			18.45	25.58	50	否			12.90	10.18	50.71	9.18	连续	大气
在线	2019-6-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.35	4.60	10	否			15.96	21.94	35	否			18.37	25.27	50	否			12.97	10.09	50.78	9.21	连续	大气
在线	2019-6-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.68	5.10	10	否			15.17	21.02	35	否			20.01	27.72	50	否			12.63	10.17	50.84	9.26	连续	大气
在线	2019-6-3	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.66	5.08	10	否			14.27	19.77	35	否			20.33	28.18	50	否			12.76	10.18	50.94	9.33	连续	大气
在线	2019-6-3	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.61	5.10	10	否			14.50	20.32	35	否			16.16	22.80	50	否			12.25	10.36	50.61	9.22	连续	大气
在线	2019-6-3	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.73	4.92	10	否			11.23	14.80	35	否			18.86	24.85	50	否			12.60	9.62	51.04	8.92	连续	大气
在线	2019-6-3	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.28	4.11	10	否			15.94	19.93	35	否			22.32	27.90	50	否			13.19	9.00	51.86	9.13	连续	大气
在线	2019-6-3	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.42	4.25	10	否			14.16	17.60	35	否			23.26	28.89	50	否			13.08	8.92	52.12	9.56	连续	大气
在线	2019-6-3	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.65	4.57	10	否			17.74	22.24	35	否			21.67	27.16	50	否			13.19	9.03	52.18	9.71	连续	大气
在线	2019-6-3	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.76	4.71	10	否			17.80	22.27	35	否			21.71	27.14	50	否			13.26	9.00	52.25	9.86	连续	大气
在线	2019-6-3	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.97	5.10	10	否			16.07	20.59	35	否			19.78	25.35	50	否			13.24	9.31	51.69	9.61	连续	大气
在线	2019-6-3	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.78	4.78	10	否			7.28	9.20	35	否			19.08	24.13	50	否			13.33	9.14	51.64	9.54	连续	大气
在线	2019-6-3	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.74	4.88	10	否			14.27	18.64	35	否			17.63	23.00	50	否			12.78	9.50	51.29	9.61	连续	大气
在线	2019-6-3	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.76	4.98	10	否			19.40	25.72	35	否			19.10	25.28	50	否			13.12	9.67	51.20	9.46	连续	大气
在线	2019-6-3	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.93	5.04	10	否			13.50	17.30	35	否			21.20	27.19	50	否			13.34	9.31	51.86	9.80	连续	大气
在线	2019-6-3	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.78	4.74	10	否			16.54	20.76	35	否			21.65	27.12	50	否			13.36	9.03	52.28	10.08	连续	大气
在线	2019-6-3	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.39	4.25	10	否			14.62	18.35	35	否			23.79	29.87	50	否			13.40	9.06	52.21	10.05	连续	大气
在线	2019-6-3	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.00	3.76	10	否			19.28	24.19	35	否			25.93	32.56	50	否			13.42	9.06	52.25	9.60	连续	大气
在线	2019-6-3	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.30	4.10	10	否			20.95	26.03	35	否			29.43	36.57	50	否			13.51	8.93	52.41	9.29	连续	大气
在线	2019-6-3	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.59	4.49	10	否			21.67	27.08	35	否			29.68	37.09	50	否			13.52	9.00	52.49	9.73	连续	大气