

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-6-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	4.03	10	否			7.91	12.02	35	否			24.55	38.22	50	否			12.39	11.30	49.51	8.60	连续	大气
在线	2019-6-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.39	10	否			8.47	11.96	35	否			29.10	41.17	50	否			13.05	10.40	50.65	9.18	连续	大气
在线	2019-6-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.89	10	否			3.93	6.05	35	否			27.52	42.33	50	否			13.13	11.26	50.39	9.18	连续	大气
在线	2019-6-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	4.29	10	否			10.66	15.44	35	否			24.65	35.83	50	否			12.82	10.66	50.20	7.92	连续	大气
在线	2019-6-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.49	10	否			6.80	10.10	35	否			21.76	32.34	50	否			12.67	10.90	49.82	8.38	连续	大气
在线	2019-6-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	4.31	10	否			5.55	8.38	35	否			23.05	35.17	50	否			12.84	11.17	49.16	8.27	连续	大气
在线	2019-6-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.54	10	否			13.08	19.13	35	否			26.54	38.83	50	否			13.11	10.75	50.26	8.65	连续	大气
在线	2019-6-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.84	10	否			9.14	13.22	35	否			25.07	36.27	50	否			13.06	10.63	50.59	9.10	连续	大气
在线	2019-6-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	5.17	10	否			6.56	9.75	35	否			21.26	31.73	50	否			12.34	10.94	50.37	9.03	连续	大气
在线	2019-6-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.85	10	否			13.71	19.41	35	否			24.17	34.69	50	否			12.86	10.55	50.25	8.89	连续	大气
在线	2019-6-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.78	10	否			12.89	17.32	35	否			29.42	39.54	50	否			13.01	9.84	51.76	9.56	连续	大气
在线	2019-6-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.34	10	否			11.65	15.60	35	否			32.02	43.00	50	否			13.11	9.83	52.18	9.94	连续	大气
在线	2019-6-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.61	10	否			15.37	20.25	35	否			30.20	39.89	50	否			13.10	9.63	52.50	10.19	连续	大气
在线	2019-6-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	4.75	10	否			15.83	20.36	35	否			26.86	34.53	50	否			13.11	9.33	52.69	10.28	连续	大气
在线	2019-6-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	4.99	10	否			17.91	23.12	35	否			24.93	32.17	50	否			13.01	9.38	52.74	10.35	连续	大气
在线	2019-6-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.78	10	否			14.90	19.10	35	否			28.15	36.18	50	否			13.06	9.32	52.44	9.22	连续	大气
在线	2019-6-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	5.00	10	否			5.00	6.85	35	否			27.05	37.50	50	否			12.78	10.18	51.49	9.23	连续	大气
在线	2019-6-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.69	10	否			6.62	8.92	35	否			28.66	39.59	50	否			12.92	10.09	50.97	9.05	连续	大气
在线	2019-6-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.08	10	否			21.72	27.78	35	否			29.86	38.46	50	否			13.13	9.33	52.24	10.04	连续	大气
在线	2019-6-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.72	10	否			4.26	5.79	35	否			31.02	42.38	50	否			13.14	10.01	51.93	10.09	连续	大气
在线	2019-6-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	5.59	10	否			11.36	15.74	35	否			28.32	40.46	50	否			13.14	10.45	51.81	10.00	连续	大气
在线	2019-6-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.48	10	否			16.95	22.33	35	否			26.34	34.85	50	否			13.36	9.65	52.13	10.10	连续	大气
在线	2019-6-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	6.02	10	否			11.44	15.65	35	否			29.76	41.06	50	否			13.28	10.11	52.00	10.12	连续	大气
在线	2019-6-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.60	10	否			6.79	9.89	35	否			26.41	39.81	50	否			13.02	11.02	50.99	9.68	连续	大气
在线	2019-6-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.75	4.97	10	否			14.04	18.49	35	否			20.74	27.36	50	否			12.88	9.67	51.55	9.48	连续	大气
在线	2019-6-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.71	4.87	10	否			12.39	16.21	35	否			20.78	27.29	50	否			13.40	9.58	51.20	9.22	连续	大气
在线	2019-6-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.48	4.45	10	否			9.99	12.77	35	否			25.51	32.63	50	否			13.54	9.27	51.76	9.54	连续	大气
在线	2019-6-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.33	4.30	10	否			11.88	15.34	35	否			23.77	30.68	50	否			13.31	9.38	51.56	9.54	连续	大气
在线	2019-6-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.63	4.71	10	否			7.36	9.55	35	否			22.82	29.60	50	否			13.13	9.44	51.52	9.53	连续	大气
在线	2019-6-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.81	4.95	10	否			9.05	11.76	35	否			21.80	28.33	50	否			13.34	9.46	51.62	9.60	连续	大气
在线	2019-6-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.92	5.06	10	否			14.21	18.33	35	否			21.41	27.63	50	否			13.64	9.38	51.65	9.60	连续	大气
在线	2019-6-4	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.92	5.03	10	否			9.21	11.81	35	否			21.97	28.17	50	否			13.39	9.30	51.74	9.63	连续	大气
在线	2019-6-4	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.95	5.26	10	否			13.41	17.80	35	否			19.11	25.39	50	否			12.58	9.72	51.38	9.46	连续	大气
在线	2019-6-4	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	5.16	10	否			14.06	17.96	35	否			19.93	25.43	50	否			13.23	9.26	51.76	9.42	连续	大气
在线	2019-6-4	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.98	4.90	10	否			12.51	15.41	35	否			27.68	34.10	50	否			13.52	8.82	52.45	9.22	连续	大气
在线	2019-6-4	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.38	4.17	10	否			14.49	17.84	35	否			27.68	34.08	50	否			13.71	8.81	52.50	9.70	连续	大气
在线	2019-6-4	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.47	4.30	10	否			12.07	14.95	35	否			26.51	32.83	50	否			13.65	8.89	52.50	9.96	连续	大气
在线	2019-6-4	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.55	4.40	10	否			8.87	10.99	35	否			23.57	29.22	50	否			13.52	8.90	52.47	9.99	连续	大气
在线	2019-6-4	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.83	4.75	10	否			14.64	18.19	35	否			23.53	29.23	50	否			13.44	8.93	52.62	10.13	连续	大气
在线	2019-6-4	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.57	4.45	10	否			12.71	15.83	35	否			22.83	28.42	50	否			13.37	8.95	52.50	10.11	连续	大气
在线	2019-6-4	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.61	4.64	10	否			12.09	15.55	35	否			20.67	26.47	50	否			12.96	9.30	52.40	10.28	连续	大气
在线	2019-6-4	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.26	5.44	10	否			14.08	17.97	35	否			21.89	27.97	50	否			13.22	9.27	52.27	10.13	连续	大气
在线	2019-6-4	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.53	5.68	10	否			17.49	21.92	35	否			24.07	30.16	50	否			13.59	9.03	52.59	10.38	连续	大气
在线	2019-6-4	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.55	5.79	10	否			18.88	24.07	35	否			24.46	31.17	50	否			13.61	9.23	52.64	10.42	连续	大气
在线	2019-6-4	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.89	6.21	10	否			16.23	20.60	35	否			25.40	32.26	50	否			13.57	9.19	52.65	10.42	连续	大气
在线	2019-6-4	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.04	6.24	10	否			17.72	21.95	35	否			26.57	32.90	50	否			13.71	8.89	53.12	10.49	连续	大气
在线	2019-6-4	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.85	6.03	10	否			4.25	5.28	35	否			26.49	32.94	50	否			13.74	8.94	52.98	9.63	连续	大气
在线	2019-6-4	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.80	6.05	10	否			8.19	10.32	35	否			24.41	30.75	50	否			13.51	9.09	52.90	10.12	连续	大气