

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因						
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-6-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	3.64	10	否			6.99	10.98	35	否			25.64	40.85	50	否			12.80	11.55	50.07	8.94	连续	大气
在线	2019-6-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.92	10	否			9.10	13.45	35	否			23.88	36.16	50	否			12.67	11.07	50.46	9.15	连续	大气
在线	2019-6-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.72	10	否			3.53	5.31	35	否			20.41	30.73	50	否			12.62	11.04	50.42	9.23	连续	大气
在线	2019-6-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	5.18	10	否			3.92	5.99	35	否			24.94	38.28	50	否			13.00	11.19	50.86	8.53	连续	大气
在线	2019-6-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	5.07	10	否			5.77	8.19	35	否			25.86	37.04	50	否			13.27	10.50	51.53	9.06	连续	大气
在线	2019-6-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	4.61	10	否			5.85	8.81	35	否			21.29	32.05	50	否			12.76	11.03	51.14	9.29	连续	大气
在线	2019-6-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	4.15	10	否			11.39	16.82	35	否			25.17	37.18	50	否			13.28	10.84	51.05	9.24	连续	大气
在线	2019-6-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.89	10	否			8.13	13.14	35	否			24.85	40.31	50	否			13.20	11.75	51.08	9.39	连续	大气
在线	2019-6-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	4.68	10	否			12.83	20.60	35	否			21.54	34.84	50	否			12.32	11.71	50.36	8.97	连续	大气
在线	2019-6-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.70	10	否			12.96	20.14	35	否			18.66	28.98	50	否			12.13	11.33	50.25	9.07	连续	大气
在线	2019-6-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	4.41	10	否			6.50	10.05	35	否			19.37	30.03	50	否			12.25	11.31	50.05	8.91	连续	大气
在线	2019-6-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	4.22	10	否			11.59	17.06	35	否			24.59	36.14	50	否			12.87	10.80	50.90	9.25	连续	大气
在线	2019-6-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.53	10	否			11.05	15.95	35	否			30.14	43.77	50	否			13.25	10.67	51.73	9.75	连续	大气
在线	2019-6-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.68	10	否			9.07	12.68	35	否			28.67	40.09	50	否			13.29	10.27	52.41	10.01	连续	大气
在线	2019-6-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.63	10	否			14.14	19.14	35	否			31.61	42.87	50	否			13.32	9.94	52.57	10.26	连续	大气
在线	2019-6-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	4.23	10	否			10.27	14.29	35	否			31.14	43.42	50	否			13.18	10.23	52.14	9.31	连续	大气
在线	2019-6-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	4.19	10	否			11.26	16.04	35	否			28.81	41.24	50	否			13.02	10.49	51.61	9.17	连续	大气
在线	2019-6-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.73	10	否			15.45	22.54	35	否			26.94	39.50	50	否			13.19	10.76	51.47	9.36	连续	大气
在线	2019-6-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.89	10	否			15.10	21.34	35	否			28.85	41.04	50	否			13.26	10.43	51.79	9.75	连续	大气
在线	2019-6-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.99	10	否			14.89	20.50	35	否			29.28	40.97	50	否			13.18	10.28	51.91	9.99	连续	大气
在线	2019-6-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.25	10	否			13.26	18.24	35	否			27.62	38.63	50	否			13.10	10.28	51.81	9.87	连续	大气
在线	2019-6-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.58	10	否			18.19	23.65	35	否			32.38	42.12	50	否			13.35	9.47	52.27	9.97	连续	大气
在线	2019-6-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.43	10	否			9.33	12.54	35	否			34.63	46.81	50	否			13.45	9.90	52.49	10.14	连续	大气
在线	2019-6-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.67	10	否			3.59	5.25	35	否			30.01	44.31	50	否			13.36	10.80	51.60	9.85	连续	大气
在线	2019-6-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.52	10	否			12.79	17.08	35	否			20.50	27.64	50	否			13.18	9.86	52.03	9.82	连续	大气
在线	2019-6-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.78	6.39	10	否			12.86	17.30	35	否			20.10	26.90	50	否			13.02	9.80	51.98	9.76	连续	大气
在线	2019-6-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.96	6.64	10	否			5.02	6.71	35	否			19.51	26.09	50	否			12.81	9.79	52.32	10.00	连续	大气
在线	2019-6-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.09	6.89	10	否			8.51	11.51	35	否			19.56	26.47	50	否			13.31	9.92	52.77	10.40	连续	大气
在线	2019-6-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.29	6.98	10	否			11.84	15.57	35	否			21.83	28.79	50	否			13.61	9.63	52.98	10.51	连续	大气
在线	2019-6-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.86	6.33	10	否			11.31	14.74	35	否			22.07	28.76	50	否			13.21	9.49	53.05	10.61	连续	大气
在线	2019-6-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.40	5.75	10	否			8.89	11.61	35	否			22.81	29.81	50	否			13.76	9.52	52.99	10.55	连续	大气
在线	2019-6-5	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.41	6.04	10	否			6.41	8.78	35	否			19.90	27.24	50	否			13.71	10.05	52.52	10.24	连续	大气
在线	2019-6-5	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.47	6.32	10	否			9.52	13.53	35	否			17.37	24.58	50	否			12.64	10.40	51.74	9.87	连续	大气
在线	2019-6-5	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.51	6.13	10	否			8.20	11.10	35	否			17.04	23.17	50	否			12.31	9.97	51.71	9.72	连续	大气
在线	2019-6-5	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.06	5.69	10	否			8.73	12.21	35	否			18.80	26.35	50	否			12.47	10.30	51.60	8.83	连续	大气
在线	2019-6-5	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.93	5.16	10	否			12.01	15.76	35	否			22.70	29.75	50	否			13.24	9.56	52.26	9.69	连续	大气
在线	2019-6-5	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.22	5.46	10	否			16.19	20.97	35	否			26.46	34.27	50	否			13.78	9.42	52.71	10.14	连续	大气
在线	2019-6-5	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.65	5.98	10	否			6.22	8.00	35	否			30.41	39.11	50	否			13.87	9.34	53.00	10.22	连续	大气
在线	2019-6-5	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.31	5.52	10	否			13.42	17.19	35	否			34.59	44.28	50	否			13.84	9.29	52.91	10.29	连续	大气
在线	2019-6-5	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.77	4.85	10	否			11.39	14.66	35	否			16.18	20.82	50	否			13.64	9.35	52.70	10.10	连续	大气
在线	2019-6-5	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.92	5.05	10	否			16.69	21.49	35	否			25.62	33.00	50	否			13.60	9.36	52.78	10.47	连续	大气
在线	2019-6-5	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.27	5.47	10	否			18.32	23.46	35	否			32.86	42.09	50	否			13.80	9.29	53.08	10.59	连续	大气
在线	2019-6-5	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.39	5.63	10	否			16.00	20.52	35	否			31.60	40.52	50	否			13.80	9.30	53.07	10.61	连续	大气
在线	2019-6-5	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.46	5.80	10	否			15.74	20.44	35	否			27.69	35.96	50	否			13.55	9.48	52.77	10.53	连续	大气
在线	2019-6-5	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.68	6.07	10	否			16.84	21.80	35	否			28.86	37.30	50	否			13.48	9.42	52.85	10.46	连续	大气
在线	2019-6-5	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.28	5.42	10	否			16.46	20.86	35	否			27.01	34.25	50	否			13.93	9.17	53.10	10.55	连续	大气
在线	2019-6-5	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.82	4.84	10	否			8.65	10.94	35	否			27.27	34.49	50	否			13.88	9.14	53.01	9.67	连续	大气
在线	2019-6-5	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.17	5.40	10	否			9.82	12.76	35	否			25.76	33.37	50	否			13.73	9.42	52.85	10.07	连续	大气