

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.63	10	否			10.53	15.64	35	否			19.01	28.50	50	否			561897.63	11.75	10.97	51.42	10.23	74	连续	大气
在线	2019-6-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.85	10	否			13.00	19.31	35	否			23.45	34.97	50	否			601655.63	12.53	10.93	51.28	10.04	74	连续	大气
在线	2019-6-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	5.23	10	否			15.26	23.01	35	否			24.43	37.75	50	否			622252.13	12.99	11.26	51.53	10.17	74	连续	大气
在线	2019-6-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.08	10	否			18.88	26.09	35	否			26.55	37.15	50	否			615077.06	12.87	10.27	52.45	10.13	74	连续	大气
在线	2019-6-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.33	10	否			10.92	14.71	35	否			30.45	41.28	50	否			627428.69	13.13	9.93	52.76	10.09	74	连续	大气
在线	2019-6-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	6.07	10	否			7.30	10.66	35	否			28.45	41.68	50	否			625468.69	13.13	10.75	52.55	10.41	74	连续	大气
在线	2019-6-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	5.97	10	否			12.63	17.16	35	否			26.63	36.24	50	否			628964.50	13.22	9.98	52.76	10.52	74	连续	大气
在线	2019-6-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.73	10	否			8.07	11.03	35	否			28.93	40.40	50	否			620327.44	13.10	10.23	53.08	10.81	74	连续	大气
在线	2019-6-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	5.72	10	否			3.43	5.66	35	否			23.14	38.24	50	否			590340.25	12.36	11.92	51.76	10.35	74	连续	大气
在线	2019-6-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	5.67	10	否			10.89	16.63	35	否			20.03	31.70	50	否			589130.69	12.22	11.45	51.27	9.65	74	连续	大气
在线	2019-6-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.92	10	否			11.79	17.98	35	否			22.90	35.30	50	否			599842.56	12.42	11.23	51.19	9.55	74	连续	大气
在线	2019-6-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.44	10	否			12.74	18.39	35	否			25.77	37.46	50	否			615184.75	12.75	10.65	51.44	9.59	74	连续	大气
在线	2019-6-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.27	10	否			13.64	19.55	35	否			26.68	38.46	50	否			608097.50	12.69	10.57	52.05	10.07	74	连续	大气
在线	2019-6-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.58	10	否			13.16	18.30	35	否			27.71	38.81	50	否			615352.88	12.86	10.28	52.21	10.11	74	连续	大气
在线	2019-6-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	5.89	10	否			16.40	22.28	35	否			28.50	38.80	50	否			627168.81	13.14	9.98	52.54	10.26	74	连续	大气
在线	2019-6-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.62	10	否			18.73	25.71	35	否			30.44	41.84	50	否			630597.75	13.15	10.08	52.42	9.85	74	连续	大气
在线	2019-6-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	5.50	10	否			13.58	20.46	35	否			22.41	34.19	50	否			589654.13	12.11	11.15	51.26	8.68	74	连续	大气
在线	2019-6-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.76	10	否			13.95	20.21	35	否			24.57	36.45	50	否			619033.56	12.77	10.84	51.39	9.13	74	连续	大气
在线	2019-6-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.89	10	否			13.58	19.50	35	否			27.49	39.69	50	否			626771.63	13.00	10.59	51.65	9.57	74	连续	大气
在线	2019-6-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.38	10	否			15.54	22.81	35	否			27.90	41.08	50	否			628983.13	13.11	10.80	52.01	9.94	74	连续	大气
在线	2019-6-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.35	10	否			12.12	17.13	35	否			26.17	37.01	50	否			626063.38	13.03	10.38	51.93	9.87	74	连续	大气
在线	2019-6-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.08	10	否			9.84	13.54	35	否			27.25	37.73	50	否			620163.50	12.95	10.16	52.18	10.03	74	连续	大气
在线	2019-6-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.28	10	否			3.95	5.68	35	否			28.34	40.77	50	否			622019.88	12.97	10.57	51.94	9.99	74	连续	大气
在线	2019-6-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	5.19	10	否			7.23	10.55	35	否			26.08	38.35	50	否			606041.31	12.65	10.79	52.00	10.04	74	连续	大气
在线	2019-6-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.02	3.89	10	否			11.33	14.54	35	否			15.67	20.20	50	否			644335.81	12.11	9.37	52.21	0.00	74	连续	大气
在线	2019-6-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.38	4.32	10	否			9.29	11.83	35	否			17.66	22.56	50	否			677058.94	12.72	9.26	52.24	0.00	74	连续	大气
在线	2019-6-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.75	4.76	10	否			17.76	22.57	35	否			18.98	24.14	50	否			701208.25	13.18	9.21	52.60	0.00	74	连续	大气
在线	2019-6-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.04	5.14	10	否			13.25	16.81	35	否			20.06	25.53	50	否			718297.06	13.51	9.21	52.86	0.00	74	连续	大气
在线	2019-6-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.27	5.35	10	否			14.98	18.74	35	否			22.76	28.50	50	否			741625.69	13.94	9.02	52.89	0.00	74	连续	大气
在线	2019-6-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.16	10	否			17.03	21.44	35	否			20.83	26.25	50	否			740067.94	13.91	9.10	52.73	0.00	74	连续	大气
在线	2019-6-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.44	4.19	10	否			16.50	20.12	35	否			21.54	26.25	50	否			745540.06	14.01	8.69	52.72	0.00	74	连续	大气
在线	2019-6-7	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.45	4.18	10	否			14.19	17.20	35	否			18.74	22.71	50	否			732329.75	13.78	8.63	53.10	0.00	74	连续	大气
在线	2019-6-7	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.24	4.16	10	否			15.16	19.42	35	否			16.05	20.63	50	否			691546.00	13.00	9.32	52.50	0.00	74	连续	大气
在线	2019-6-7	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.59	4.63	10	否			14.39	18.53	35	否			17.53	22.61	50	否			66							