

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标 准	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
																														mg/Nm³
在线	2019-6-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	6.08	10	否			9.86	14.99	35	否			21.20	32.49	50	否			586551.56	12.09	11.17	50.28	9.31	73	连续	大气
在线	2019-6-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.75	10	否			7.61	11.30	35	否			26.16	39.12	50	否			615947.31	12.68	10.94	50.37	9.23	73	连续	大气
在线	2019-6-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	6.27	10	否			13.80	21.82	35	否			24.43	39.34	50	否			627730.63	12.94	11.66	50.58	9.36	73	连续	大气
在线	2019-6-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	6.04	10	否			8.55	12.64	35	否			26.53	39.30	50	否			628165.63	13.01	10.87	51.22	9.60	73	连续	大气
在线	2019-6-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	6.21	10	否			8.52	12.60	35	否			27.75	41.36	50	否			641199.63	13.16	10.92	50.92	8.87	73	连续	大气
在线	2019-6-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.48	10	否			9.67	14.14	35	否			27.69	40.77	50	否			631128.38	12.97	10.80	50.76	8.98	73	连续	大气
在线	2019-6-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	5.81	10	否			8.77	14.87	35	否			25.13	41.70	50	否			614268.00	12.64	11.96	50.60	9.08	73	连续	大气
在线	2019-6-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	6.23	10	否			14.58	23.62	35	否			23.44	38.51	50	否			617184.50	12.67	11.84	50.21	8.99	73	连续	大气
在线	2019-6-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	6.02	10	否			13.06	19.35	35	否			20.55	31.27	50	否			571830.19	11.77	11.05	50.29	9.20	73	连续	大气
在线	2019-6-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	6.39	10	否			8.36	12.27	35	否			20.76	30.72	50	否			616739.63	12.70	10.83	50.37	9.31	73	连续	大气
在线	2019-6-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	6.63	10	否			11.77	16.52	35	否			23.77	33.40	50	否			631630.81	13.04	10.32	51.08	9.39	73	连续	大气
在线	2019-6-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	7.05	10	否			8.51	12.24	35	否			24.71	35.68	50	否			609051.63	12.63	10.61	51.13	9.71	73	连续	大气
在线	2019-6-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	6.58	10	否			13.30	18.57	35	否			23.26	32.53	50	否			602773.13	12.47	10.28	50.79	9.57	73	连续	大气
在线	2019-6-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	5.88	10	否			13.17	17.48	35	否			26.02	34.51	50	否			597830.81	12.39	9.69	51.18	9.66	73	连续	大气
在线	2019-6-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.20	10	否			7.36	9.80	35	否			28.72	38.48	50	否			613982.38	12.74	9.79	51.50	9.69	73	连续	大气
在线	2019-6-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	6.49	10	否			9.29	12.92	35	否			27.42	38.09	50	否			606480.44	12.62	10.22	51.53	9.91	73	连续	大气
在线	2019-6-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	5.85	10	否			18.97	26.09	35	否			25.75	35.71	50	否			587955.38	12.02	10.13	50.42	8.61	73	连续	大气
在线	2019-6-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	5.90	10	否			20.56	27.16	35	否			28.46	38.33	50	否			617864.94	12.68	9.82	50.87	8.86	73	连续	大气
在线	2019-6-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	5.88	10	否			13.60	17.63	35	否			32.52	42.25	50	否			625015.38	12.92	9.45	51.68	9.34	73	连续	大气
在线	2019-6-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.27	10	否			15.33	20.54	35	否			30.11	40.74	50	否			621178.00	12.89	9.89	51.70	9.63	73	连续	大气
在线	2019-6-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	6.85	10	否			10.24	14.54	35	否			27.74	39.70	50	否			612871.00	12.69	10.51	51.39	9.56	73	连续	大气
在线	2019-6-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	6.54	10	否			8.80	12.59	35	否			26.33	37.72	50	否			623849.44	12.91	10.53	51.35	9.51	73	连续	大气
在线	2019-6-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	6.17	10	否			9.20	13.54	35	否			21.62	31.95	50	否			594423.31	12.29	10.84	50.93	9.42	73	连续	大气
在线	2019-6-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.69	10	否			7.33	11.35	35	否			24.05	37.65	50	否			608747.88	12.43	11.40	49.51	8.69	73	连续	大气
在线	2019-6-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.94	5.23	10	否			9.66	12.75	35	否			16.94	22.42	50	否			599273.25	12.32	9.68	51.66	8.69	73	连续	大气
在线	2019-6-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.09	5.36	10	否			12.26	16.04	35	否			19.06	24.95	50	否			640382.13	13.17	9.55	51.84	8.87	73	连续	大气
在线	2019-6-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.25	5.37	10	否			14.64	18.41	35	否			22.50	28.46	50	否			681833.13	13.58	9.10	52.19	5.78	73	连续	大气
在线	2019-6-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.05	10	否			19.83	24.46	35	否			25.10	31.02	50	否			703474.63	13.67	8.84	52.34	3.43	73	连续	大气
在线	2019-6-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.91	4.84	10	否			9.29	11.49	35	否			24.99	30.95	50	否			707541.63	13.65	8.86	52.20	2.75	73	连续	大气
在线	2019-6-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.36	5.62	10	否			11.95	15.43	35	否			26.77	34.33	50	否			670933.94	13.57	9.32	52.41	7.16	73	连续	大气
在线	2019-6-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.12	5.54	10	否			14.34	19.12	35	否			18.36	24.57	50	否			643891.13	13.06	9.78	51.90	7.49	73	连续	大气
在线	2019-6-9	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.32	5.91	10	否			14.70	20.03	35	否			16.64	22.72	50	否			640709.63	13.01	9.99	51.38	7.81	73	连续	大气
在线	2019-6-9	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.66	6.35	10	否			9.79	13.24	35	否			16.43	22.28	50	否			593639.88	12.02	9.92	51.29	7.55	73	连续	大气
在线	2019-6-9	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.39	5.56	10	否			11.24	14.24	35	否			22.59	28.44	50	否			655867.06	12.78	9.07	51.94	3.79	73	连续	大气