

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因								
在线	2019-6-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	6.25	10	否			10.06	15.32	35	否			23.56	36.61	50	否			599755.63	12.46	11.31	51.30	9.81	73	连续	大气
在线	2019-6-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	5.31	10	否			10.79	16.24	35	否			24.57	37.04	50	否			617587.25	12.75	11.04	50.88	9.39	73	连续	大气
在线	2019-6-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.92	10	否			13.68	19.85	35	否			21.55	31.33	50	否			601654.00	12.41	10.68	50.82	9.26	73	连续	大气
在线	2019-6-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	4.65	10	否			7.89	11.73	35	否			26.21	39.12	50	否			621556.63	12.82	10.94	50.98	9.28	73	连续	大气
在线	2019-6-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	5.12	10	否			3.90	6.21	35	否			24.60	39.23	50	否			616461.81	12.70	11.58	51.11	9.09	73	连续	大气
在线	2019-6-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	5.34	10	否			7.11	10.88	35	否			21.86	33.44	50	否			612531.31	12.55	11.19	50.97	8.67	73	连续	大气
在线	2019-6-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.83	10	否			10.55	16.06	35	否			21.85	33.37	50	否			616543.25	12.63	11.18	50.59	8.75	73	连续	大气
在线	2019-6-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.06	10	否			10.36	15.65	35	否			22.48	33.88	50	否			604270.63	12.47	11.04	51.28	9.19	73	连续	大气
在线	2019-6-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	6.12	10	否			7.67	11.70	35	否			19.09	29.18	50	否			554557.00	11.47	11.17	50.91	9.39	73	连续	大气
在线	2019-6-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.46	10	否			9.98	13.90	35	否			20.65	29.20	50	否			586432.94	12.11	10.38	50.96	9.34	73	连续	大气
在线	2019-6-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.43	10	否			5.93	8.30	35	否			20.87	29.60	50	否			586466.69	12.18	10.41	51.56	9.68	73	连续	大气
在线	2019-6-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.94	10	否			11.08	15.27	35	否			24.58	34.38	50	否			597151.56	12.46	10.23	51.90	10.04	73	连续	大气
在线	2019-6-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	5.26	10	否			13.67	18.43	35	否			22.50	30.37	50	否			604369.19	12.62	9.89	52.34	9.99	73	连续	大气
在线	2019-6-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.37	10	否			12.47	16.60	35	否			22.59	30.66	50	否			598698.00	12.56	9.92	52.54	10.33	73	连续	大气
在线	2019-6-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.03	10	否			11.91	15.92	35	否			24.68	33.33	50	否			603423.81	12.69	9.87	52.88	10.48	73	连续	大气
在线	2019-6-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.84	10	否			8.24	12.22	35	否			19.18	28.40	50	否			586460.94	12.25	10.86	51.82	10.14	73	连续	大气
在线	2019-6-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	6.67	10	否			12.87	18.13	35	否			21.59	30.64	50	否			597902.88	12.40	10.44	51.39	9.59	73	连续	大气
在线	2019-6-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	6.46	10	否			12.61	17.25	35	否			22.96	31.83	50	否			610522.38	12.61	10.15	51.73	9.17	73	连续	大气
在线	2019-6-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.70	10	否			10.42	14.53	35	否			25.75	36.18	50	否			623884.56	12.95	10.32	52.00	9.57	73	连续	大气
在线	2019-6-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	7.00	10	否			12.38	18.64	35	否			25.88	39.73	50	否			630655.81	13.09	11.20	51.80	9.66	73	连续	大气
在线	2019-6-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	6.26	10	否			18.20	24.86	35	否			28.51	38.96	50	否			623537.81	13.02	10.02	52.54	9.95	73	连续	大气
在线	2019-6-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	6.45	10	否			17.08	22.98	35	否			27.07	36.55	50	否			617296.75	12.96	9.88	52.85	10.36	73	连续	大气
在线	2019-6-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	6.53	10	否			12.41	16.54	35	否			25.26	34.02	50	否			603431.31	12.68	9.89	52.78	10.41	73	连续	大气
在线	2019-6-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	7.02	10	否			8.83	12.97	35	否			23.72	34.91	50	否			581323.63	12.11	10.81	51.68	9.90	73	连续	大气
在线	2019-6-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.02	5.02	10	否			16.93	21.02	35	否			16.69	20.80	50	否			682568.56	12.83	8.98	52.51	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.92	4.76	10	否			16.94	20.55	35	否			22.29	27.00	50	否			709029.56	13.32	8.64	52.55	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.95	4.80	10	否			10.74	13.04	35	否			22.23	26.93	50	否			694481.56	13.04	8.64	52.33	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.14	3.89	10	否			9.22	11.41	35	否			17.11	21.19	50	否			714238.94	13.40	8.89	52.06	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.21	3.98	10	否			14.20	17.59	35	否			17.51	21.69	50	否			708829.63	13.30	8.89	52.15	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.65	4.55	10	否			10.33	12.82	35	否			17.43	21.69	50	否			690139.69	12.96	8.95	52.34	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.08	5.02	10	否			14.38	17.67	35	否			18.83	23.14	50	否			703060.31	13.21	8.79	52.46	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-11	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.03	4.94	10	否			10.00	12.25	35	否			17.67	21.65	50	否			700882.38	13.16	8.76	52.39	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-11	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.07	5.15	10	否			9.42	11.87	35	否			16.22	20.47	50	否			641937.63	12.06	9.12	52.09	0.00	73	连续	大气
在线	2019-6-11	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.93	4.80	10	否			6.52	7.90	35	否			18.40	22.42	50	否			674176.25							