

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	5.07	10	否			8.01	12.26	35	否			25.73	38.94	50	否			600686.69	12.52	11.10	51.20	10.15	71	连续	大气
在线	2019-6-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	5.19	10	否			6.27	9.40	35	否			26.13	39.92	50	否			610121.69	12.75	11.15	51.63	10.28	71	连续	大气
在线	2019-6-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.71	10	否			12.87	20.01	35	否			24.32	37.95	50	否			627217.88	13.13	11.36	51.83	10.38	71	连续	大气
在线	2019-6-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.80	10	否			5.27	8.50	35	否			23.86	38.22	50	否			624155.06	13.06	11.63	51.62	10.40	71	连续	大气
在线	2019-6-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.85	10	否			8.42	13.63	35	否			22.49	36.44	50	否			615441.00	12.88	11.74	51.62	10.43	71	连续	大气
在线	2019-6-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.95	10	否			9.54	13.48	35	否			23.44	33.96	50	否			599000.88	12.52	10.60	52.01	10.15	71	连续	大气
在线	2019-6-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.25	10	否			10.21	14.31	35	否			24.75	34.82	50	否			590427.13	12.43	10.30	52.89	10.52	71	连续	大气
在线	2019-6-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	5.45	10	否			12.44	17.37	35	否			26.06	36.65	50	否			604954.94	12.76	10.32	52.82	10.76	71	连续	大气
在线	2019-6-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	6.81	10	否			4.94	7.97	35	否			20.78	34.05	50	否			544517.88	11.43	11.81	51.63	10.48	71	连续	大气
在线	2019-6-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.47	10	否			1.80	2.82	35	否			19.91	31.07	50	否			567979.56	11.79	11.38	50.38	9.89	71	连续	大气
在线	2019-6-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	5.54	10	否			3.13	4.76	35	否			20.55	31.51	50	否			582242.81	12.10	11.21	50.56	10.04	71	连续	大气
在线	2019-6-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.19	10	否			9.66	14.22	35	否			24.21	35.81	50	否			607374.13	12.65	10.86	51.05	10.14	71	连续	大气
在线	2019-6-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.22	10	否			11.22	15.72	35	否			28.34	39.75	50	否			608648.06	12.79	10.30	51.91	10.69	71	连续	大气
在线	2019-6-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.33	10	否			11.50	15.91	35	否			28.46	39.38	50	否			606630.06	12.81	10.16	52.48	11.02	71	连续	大气
在线	2019-6-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.60	10	否			6.72	9.61	35	否			29.45	42.13	50	否			606391.81	12.78	10.51	52.15	10.91	71	连续	大气
在线	2019-6-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	5.48	10	否			9.94	14.49	35	否			27.35	39.88	50	否			601157.31	12.67	10.68	52.15	10.87	71	连续	大气
在线	2019-6-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.96	10	否			3.07	4.84	35	否			23.60	37.38	50	否			576358.00	12.07	11.50	51.17	10.55	71	连续	大气
在线	2019-6-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	5.49	10	否			13.94	19.43	35	否			26.00	36.45	50	否			602285.50	12.57	10.33	51.50	10.20	71	连续	大气
在线	2019-6-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.83	10	否			11.92	17.22	35	否			30.54	44.55	50	否			625516.19	13.07	10.71	51.92	10.23	71	连续	大气
在线	2019-6-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.82	10	否			12.68	17.84	35	否			29.56	42.00	50	否			627739.19	13.20	10.45	52.30	10.67	71	连续	大气
在线	2019-6-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	5.32	10	否			9.84	14.00	35	否			29.33	42.54	50	否			617495.56	13.08	10.65	52.74	11.21	71	连续	大气
在线	2019-6-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.76	10	否			3.22	4.65	35	否			26.22	38.94	50	否			607524.50	12.81	10.87	52.29	10.95	71	连续	大气
在线	2019-6-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	5.19	10	否			6.11	9.02	35	否			27.94	41.40	50	否			617806.31	13.06	10.86	52.34	11.14	71	连续	大气
在线	2019-6-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	5.60	10	否			6.46	9.52	35	否			28.89	43.60	50	否			625419.56	13.17	11.04	51.99	10.90	71	连续	大气
在线	2019-6-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.31	5.84	10	否			11.25	15.41	35	否			18.89	25.63	50	否			625144.38	13.13	9.92	52.73	10.53	71	连续	大气
在线	2019-6-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.31	5.80	10	否			8.61	11.54	35	否			24.85	33.32	50	否			628653.06	13.26	9.84	52.83	10.83	71	连续	大气
在线	2019-6-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.47	5.95	10	否			7.69	10.24	35	否			30.76	40.97	50	否			632654.75	13.42	9.74	53.21	11.25	71	连续	大气
在线	2019-6-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.88	5.24	10	否			9.30	12.56	35	否			30.82	41.63	50	否			634728.56	13.48	9.89	53.18	11.42	71	连续	大气
在线	2019-6-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.71	5.01	10	否			11.23	15.15	35	否			29.85	40.31	50	否			628605.44	13.36	9.90	53.13	11.42	71	连续	大气
在线	2019-6-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.94	5.90	10	否			7.78	11.67	35	否			20.41	30.44	50	否			618335.50	13.05	10.97	52.30	11.03	71	连续	大气
在线	2019-6-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.16	6.38	10	否			3.83	5.87	35	否			17.53	26.91	50	否			611216.25	12.83	11.23	51.69	10.68	71	连续	大气
在线	2019-6-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.36	6.39	10	否			8.39	12.40	35	否			20.50	29.74	50	否			621157.38	13.05	10.76	51.82	10.73	71	连续	大气
在线	2019-6-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.50	6.78	10	否			4.51	6.76	35	否			16.90	25.46	50	否			544657.63	11.44	11.03	51.61	10.63	71	连续	大气
在线	2019-6-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.54	4.92	10	否			9.30	12.84	35	否			24.00	33.08	50	否			572031.75	12.08	10.19	52.15	10.99	71	连续	大气
在线	2019-6-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.80	5.04	10	否			10.78	14.29	35	否			31.61	41.93	50	否			590909.69	12.62	9.70	53.21	11.79	71	连续	大气
在线	2019-6-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.22	5.69	10	否			12.68	17.11	35	否			26.03	35.07	50	否			613102.50	13.08	9.88	53.35	11.73	71	连续	大气
在线	2019-6-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.29	5.77	10	否			11.05	14.90	35	否			26.67	35.87	50	否			628373.50	13.31	9.85	53.12	11.17	71	连续	大气
在线	2019-6-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.41	5.85	10	否			8.42	11.15	35	否			28.59	37.87	50	否			620945.56	13.20	9.70	53.31	11.42	71	连续	大气
在线	2019-6-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.56	6.05	10	否			10.33	13.75	35	否			25.41	33.73	50	否			626208.13	13.33	9.71	53.24	11.57	71	连续	大气
在线	2019-6-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.53	6.13	10	否			11.83	15.96	35	否			23.81	32.14	50	否			619130.06	13.15	9.91	52.92	11.47	71	连续	大气
在线	2019-6-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	6.13	10	否			11.87	16.21	35	否			19.70	26.93	50	否			585579.44	12.40	10.04	52.48	11.26	71	连续	大气
在线	2019-6-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.79	6.40	10	否			11.07	14.74	35	否			25.48	33.99	50	否			607466.88	12.88	9.77	52.42	11.43	71	连续	大气
在线	2019-6-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.05	6.69	10	否			10.08	13.34	35	否			30.71	40.65	50	否			625534.13	13.34	9.67	53.08	11.83	71	连续	大气
在线	2019-6-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.14	6.85	10	否			8.94	11.91	35	否			32.67	43.55	50	否			630773.63	13.48	9.75	53.29	11.99	71	连续	大气
在线	2019-6-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.58	6.27	10	否			11.51	15.74	35	否			28.85	39.41	50	否			623042.88	13.34	10.03	53.39	12.06	71	连续	大气
在线	2019-6-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.63	4.86	10	否			8.00	10.64	35	否			29.08	38.94	50	否			628557.63	13.43	9.81	53.30	11.92	71	连续	大气
在线	2019-6-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.17	5.53	10	否			14.52	19.28	35	否			30.24	40.14	50	否			625579.13	13.42	9.70	53.61	12.14	71	连续	大气
在线	2019-6-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.51	6.24	10	否			9.67	13.37	35	否			28.12	38.89	50	否			625913.69	13.39	10.16	53.31	12.01	71	连续	大气