

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³													
在线	2019-11-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.44	10	否			17.66	21.65	35	否			31.04	38.39	50	否			614445.38	12.72	8.89	51.17	9.42	80	连续	大气
在线	2019-11-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.91	10	否			9.78	12.18	35	否			35.03	43.87	50	否			641486.69	13.34	9.00	51.91	9.70	80	连续	大气
在线	2019-11-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.65	10	否			12.87	15.88	35	否			32.27	39.80	50	否			627333.81	13.08	8.84	51.81	9.92	80	连续	大气
在线	2019-11-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	5.16	10	否			20.16	24.85	35	否			34.98	43.15	50	否			631420.25	13.14	8.84	51.63	9.80	80	连续	大气
在线	2019-11-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.71	10	否			17.42	20.60	35	否			29.52	35.70	50	否			631751.75	12.99	8.56	51.29	8.77	80	连续	大气
在线	2019-11-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.56	10	否			13.97	15.92	35	否			31.06	35.38	50	否			656092.00	13.33	7.84	51.47	7.67	80	连续	大气
在线	2019-11-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.14	10	否			6.07	7.39	35	否			29.94	36.24	50	否			643417.00	13.18	8.57	51.48	8.44	80	连续	大气
在线	2019-11-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.48	10	否			10.92	13.45	35	否			33.90	41.72	50	否			631995.75	13.02	8.81	51.39	8.92	80	连续	大气
在线	2019-11-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.99	10	否			13.19	16.45	35	否			29.99	37.63	50	否			601264.88	12.41	9.04	51.17	9.10	80	连续	大气
在线	2019-11-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.60	10	否			18.48	22.56	35	否			35.52	43.62	50	否			631664.50	13.06	8.77	51.32	9.30	80	连续	大气
在线	2019-11-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.97	10	否			11.27	14.49	35	否			31.48	40.52	50	否			616897.19	12.77	9.34	51.22	9.39	80	连续	大气
在线	2019-11-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.21	10	否			15.40	18.29	35	否			31.35	38.15	50	否			610928.19	12.66	8.66	51.23	9.51	80	连续	大气
在线	2019-11-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	5.57	10	否			10.43	12.56	35	否			30.04	36.70	50	否			609250.50	12.65	8.73	51.28	9.70	80	连续	大气
在线	2019-11-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.21	10	否			9.65	11.65	35	否			32.46	39.44	50	否			619533.31	12.90	8.66	51.32	9.93	80	连续	大气
在线	2019-11-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.84	10	否			1.85	2.39	35	否			30.62	39.99	50	否			610751.44	12.70	9.53	51.10	9.84	80	连续	大气
在线	2019-11-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.03	10	否			5.09	6.52	35	否			32.38	41.46	50	否			620465.06	12.87	9.26	50.89	9.68	80	连续	大气
在线	2019-11-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.51	10	否			9.39	11.83	35	否			31.65	40.37	50	否			600277.94	12.37	9.18	51.09	9.01	80	连续	大气
在线	2019-11-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.50	10	否			13.38	15.95	35	否			26.75	31.93	50	否			602029.50	12.22	8.42	51.36	7.54	80	连续	大气
在线	2019-11-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	5.18	10	否			8.57	10.58	35	否			31.52	38.92	50	否			613694.44	12.53	8.83	50.88	8.26	80	连续	大气
在线	2019-11-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.63	10	否			11.62	14.33	35	否			29.98	36.86	50	否			611828.56	12.48	8.77	50.41	8.26	80	连续	大气
在线	2019-11-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.41	10	否			17.57	20.59	35	否			24.37	28.59	50	否			601587.81	12.34	8.21	50.60	8.67	80	连续	大气
在线	2019-11-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	2.58	10	否			17.48	20.91	35	否			32.19	38.52	50	否			623205.50	12.75	8.47	50.04	8.68	80	连续	大气
在线	2019-11-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.88	10	否			23.71	27.32	35	否			37.42	43.13	50	否			678054.75	13.93	7.98	50.90	8.89	80	连续	大气
在线	2019-11-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.45	10	否			26.96	30.90	35	否			41.79	47.91	50	否			683933.88	14.27	7.92	52.50	9.87	80	连续	大气
在线	2019-11-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.74	10	否			16.02	18.87	35	否			30.59	36.33	50	否			556896.69	11.52	8.33	51.77	9.18	80	连续	大气
在线	2019-11-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.89	10	否			15.34	17.74	35	否			37.32	43.23	50	否			574370.94	11.90	8.05	52.12	9.26	80	连续	大气
在线	2019-11-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.00	10	否			11.83	13.84	35	否			34.72	40.59	50	否			566071.81	11.72	8.17	52.01	9.24	80	连续	大气
在线	2019-11-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	0.97	10	否			19.63	23.06	35	否			37.25	43.80	50	否			573125.88	11.75	8.24	51.76	8.38	80	连续	大气
在线	2019-11-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.04	10	否			13.66	16.33	35	否			34.10	40.81	50	否			550613.75	11.30	8.46	51.41	8.59	80	连续	大气
在线	2019-11-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.82	10	否			9.94	11.78	35	否			31.28	37.11	50	否			574791.31	11.83	8.35	51.60	8.83	80	连续	大气
在线	2019-11-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.96	10	否			7.15	8.53	35	否			35.21	42.05	50	否			570030.31	11.75	8.44	51.54	8.97	80	连续	大气
在线	2019-11-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.03	10	否			8.21	10.07	35	否			32.00	39.38	50	否			559459.69	11.53	8.80	51.27	8.99	80	连续	大气
在线	2019-11-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.17	10	否			5.53	7.19	35	否			32.94	42.99	50	否			537575.94	11.00	9.49	50.40	8.55	80	连续	大气
在线	2019-11-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.01	10	否			10.29	12.53	35	否			30.81	37.55	50	否			574048.19	11.77	8.68	50.84	8.70	80	连续	大气
在线	2019-11-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.04	10	否			8.91	10.96	35	否			34.33	42.70	50	否			556274.50	11.44	8.91	51.08	8.84	80	连续	大气
在线	2019-11-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.97	10	否			14.63	17.55	35	否			28.38	34.47	50	否			564890.38	11.63	8.60	51.14	8.95	80	连续	大气
在线	2019-11-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.98	10	否			16.76	20.06	35	否			30.18	36.17	50	否			559796.88	11.57	8.48	51.49	9.22	80	连续	大气
在线	2019-11-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.54	0.64	10	否			10.36	12.31	35	否			28.92	34.39	50	否			565347.19	11.69	8.38	51.69	9.25	80	连续	大气
在线	2019-11-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.53	0.63	10	否			12.19	14.63	35	否			31.93	38.40	50	否			553904.94	11.45	8.52	51.68	9.18	80	连续	大气
在线	2019-11-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.62	0.79	10	否			6.50	8.18	35	否			35.02	44.47	50	否			563365.69	11.51	9.18	51.02	8.28	80	连续	大气
在线	2019-11-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.95	10	否			6.77	8.31	35	否			29.74	37.07	50	否			540336.63	11.05	8.98	50.76	8.36	80	连续	大气
在线	2019-11-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.08	10	否			12.43	15.10	35	否			34.46	41.84	50	否			513126.63	10.58	8.65	51.22	8.93	80	连续	大气
在线	2019-11-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.09	10	否			15.99	19.42	35	否			34.81	42.41	50	否			528852.31	10.92	8.67	51.19	9.12	80	连续	大气
在线	2019-11-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	1.11	10	否			17.07	20.35	35	否			32.51	38.97	50	否			530014.13	10.98	8.47	51.50	9.35	80	连续	大气
在线	2019-11-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.21	10	否			10.11	12.39	35	否			31.17	38.20	50	否			515832.09	10.68	8.76	51.26	9.29	80	连续	大气
在线	2019-11-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.19	10	否			12.87	15.69	35	否			32.42	39.53	50	否			530780.06	10.97	8.70	51.31	9.15	80	连续	大气
在线	2019-11-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.08	10	否			22.93	27.12	35	否			32.48	38.43	50	否			593110.06	12.29	8.32	51.85	9.37	80	连续	大气
在线	2019-11-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	1.08	10	否			15.47	18.06	35	否			28.23	32.97	50	否			604649.19	12.58	8.15	52.29	9.67	80	连续	大气