

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>													
在线	2019-11-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.66	10	否			22.90	25.72	35	否			31.10	34.94	50	否			651218.56	13.71	7.66	53.02	10.49	82	连续	大气
在线	2019-11-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.05	10	否			14.69	16.98	35	否			37.06	43.19	50	否			657186.25	13.79	8.14	52.32	10.36	82	连续	大气
在线	2019-11-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.57	10	否			6.05	7.27	35	否			27.07	32.70	50	否			625847.63	13.05	8.57	51.39	9.99	82	连续	大气
在线	2019-11-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	4.91	10	否			6.21	7.77	35	否			33.22	41.84	50	否			630368.31	13.05	9.08	50.48	9.57	82	连续	大气
在线	2019-11-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.31	10	否			10.31	12.64	35	否			28.97	36.15	50	否			630290.88	12.84	8.93	49.57	8.36	82	连续	大气
在线	2019-11-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	2.23	10	否			18.97	22.32	35	否			32.80	38.71	50	否			657797.81	13.15	8.28	49.46	6.68	82	连续	大气
在线	2019-11-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	2.32	10	否			9.46	11.21	35	否			34.06	40.56	50	否			668850.81	13.49	8.41	49.60	7.46	82	连续	大气
在线	2019-11-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.82	10	否			13.04	15.86	35	否			34.17	41.63	50	否			673527.94	13.73	8.69	50.45	8.30	82	连续	大气
在线	2019-11-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.26	10	否			8.83	10.90	35	否			26.84	33.68	50	否			628628.31	12.87	9.03	50.23	8.61	82	连续	大气
在线	2019-11-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.62	10	否			7.51	9.58	35	否			29.71	38.18	50	否			633395.81	12.95	9.32	49.80	8.60	82	连续	大气
在线	2019-11-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.04	10	否			16.03	19.55	35	否			30.53	37.33	50	否			649712.19	13.30	8.74	49.91	8.77	82	连续	大气
在线	2019-11-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.42	10	否			6.25	7.90	35	否			33.54	42.61	50	否			649509.50	13.36	9.19	50.33	9.07	82	连续	大气
在线	2019-11-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.53	10	否			8.11	10.30	35	否			28.68	36.74	50	否			629844.44	12.92	9.28	50.07	8.88	82	连续	大气
在线	2019-11-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.52	10	否			12.83	15.79	35	否			29.11	35.89	50	否			604537.38	12.46	8.83	50.05	9.24	82	连续	大气
在线	2019-11-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.68	10	否			18.17	21.60	35	否			30.15	36.11	50	否			624783.38	12.86	8.46	50.14	9.18	82	连续	大气
在线	2019-11-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.05	10	否			11.67	14.44	35	否			31.80	39.38	50	否			626897.19	12.94	8.91	50.33	9.34	82	连续	大气
在线	2019-11-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.33	10	否			16.00	19.48	35	否			31.98	39.42	50	否			617801.31	12.61	8.88	49.79	8.54	82	连续	大气
在线	2019-11-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.49	10	否			9.90	11.47	35	否			36.03	43.20	50	否			653492.94	13.14	8.49	50.26	7.04	82	连续	大气
在线	2019-11-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.85	10	否			5.87	7.23	35	否			33.49	41.60	50	否			654640.94	13.26	8.91	50.00	7.75	82	连续	大气
在线	2019-11-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.54	5.39	10	否			13.01	15.32	35	否			34.62	41.05	50	否			650449.94	13.29	8.35	50.52	8.44	82	连续	大气
在线	2019-11-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	5.67	10	否			9.00	10.30	35	否			42.99	49.47	50	否			627032.06	12.95	7.96	51.36	9.15	82	连续	大气
在线	2019-11-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.34	10	否			25.10	28.18	35	否			37.11	42.44	50	否			613159.00	12.73	7.80	51.63	9.55	82	连续	大气
在线	2019-11-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.29	10	否			20.04	22.54	35	否			39.38	44.49	50	否			612922.81	12.80	7.70	51.99	9.91	82	连续	大气
在线	2019-11-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.49	10	否			20.56	23.05	35	否			38.03	42.70	50	否			606611.75	12.68	7.63	51.92	10.03	82	连续	大气
在线	2019-11-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.14	10	否			16.30	19.28	35	否			28.04	33.20	50	否			578078.81	12.04	8.33	52.17	9.76	82	连续	大气
在线	2019-11-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.16	10	否			16.52	19.76	35	否			26.23	31.56	50	否			584654.56	12.15	8.51	51.89	9.60	82	连续	大气
在线	2019-11-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.22	10	否			18.17	21.86	35	否			30.26	36.40	50	否			554022.38	11.49	8.53	51.52	9.43	82	连续	大气
在线	2019-11-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.25	10	否			16.01	19.54	35	否			32.27	39.40	50	否			562367.63	11.55	8.72	51.28	8.62	82	连续	大气
在线	2019-11-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.27	10	否			16.74	20.63	35	否			31.97	39.43	50	否			550468.06	11.28	8.84	50.95	8.45	82	连续	大气
在线	2019-11-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.23	10	否			17.79	21.67	35	否			32.00	39.02	50	否			556733.31	11.42	8.69	50.98	8.61	82	连续	大气
在线	2019-11-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.24	10	否			7.48	9.30	35	否			35.78	44.50	50	否			579227.19	11.88	8.94	50.70	8.71	82	连续	大气
在线	2019-11-24	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.11	10	否			14.44	17.89	35	否			32.91	40.79	50	否			591823.63	12.13	8.90	50.58	8.69	82	连续	大气
在线	2019-11-24	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.24	10	否			9.90	12.67	35	否			29.54	37.90	50	否			542262.06	11.09	9.30	50.09	8.52	82	连续	大气
在线	2019-11-24	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	1.17	10	否			12.76	15.90	35	否			30.38	38.25	50	否			559754.81	11.43	9.06	50.11	8.42	82	连续	大气
在线	2019-11-24	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.10	10	否			13.56	16.53	35	否			27.86	34.02	50	否			583903.31	11.97	8.71	50.50	8.69	82	连续	大气
在线	2019-11-24	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.06	10	否			13.69	17.09	35	否			29.52	36.99	50	否			582595.69	11.94	9.01	50.46	8.70	82	连续	大气
在线	2019-11-24	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.56	0.71	10	否			12.86	16.09	35	否			27.32	34.14	50	否			565465.88	11.55	8.98	50.08	8.47	82	连续	大气
在线	2019-11-24	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.73	10	否			9.43	11.68	35	否			27.94	34.69	50	否			546210.44	11.18	8.92	50.13	8.60	82	连续	大气
在线	2019-11-24	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.89	10	否			12.43	15.23	35	否			25.56	31.41	50	否			564016.94	11.55	8.78	50.37	8.57	82	连续	大气
在线	2019-11-24	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.03	10	否			16.21	19.56	35	否			28.07	33.91	50	否			560078.19	11.44	8.59	50.77	8.28	82	连续	大气
在线	2019-11-24	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.15	10	否			7.66	9.47	35	否			29.01	36.10	50	否			560096.81	11.38	8.93	50.02	7.96	82	连续	大气
在线	2019-11-24	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.12	10	否			18.33	22.21	35	否			32.11	38.96	50	否			577863.13	11.84	8.64	50.62	8.67	82	连续	大气
在线	2019-11-24	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.16	10	否			10.56	12.66	35	否			31.93	38.29	50	否			578665.31	11.90	8.49	50.72	8.97	82	连续	大气
在线	2019-11-24	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.31	10	否			7.31	9.61	35	否			32.92	43.13	50	否			583455.56	11.96	9.61	50.21	8.83	82	连续	大气
在线	2019-11-24	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.35	10	否			13.94	19.28	35	否			27.23	37.75	50	否			575549.88	11.71	10.18	49.16	8.41	82	连续	大气
在线	2019-11-24	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.85	10	否			16.31	23.03	35	否			26.65	37.63	50	否			561729.75	11.37	10.37	48.60	8.08	82	连续	大气
在线	2019-11-24	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.62	0.87	10	否			16.82	23.30	35	否			25.59	35.50	50	否			559790.75	11.31	10.19	48.39	7.91	82	连续	大气
在线	2019-11-24	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.95	10	否			17.51	24.03	35	否			24.11	33.11	50	否			549839.06	11.09	10.07	48.21	7.80	82	连续	大气