

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>													
在线	2019-11-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.66	10	否			21.62	24.12	35	否			36.12	40.30	50	否			606304.13	12.66	7.56	51.83	9.93	77	连续	大气
在线	2019-11-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	3.95	10	否			12.22	13.77	35	否			40.73	45.89	50	否			600463.00	12.55	7.68	51.97	10.01	77	连续	大气
在线	2019-11-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	4.50	10	否			11.38	12.66	35	否			34.33	38.26	50	否			599236.44	12.54	7.53	52.03	10.09	77	连续	大气
在线	2019-11-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	5.02	10	否			16.22	18.11	35	否			37.82	42.25	50	否			597382.56	12.49	7.57	51.82	10.04	77	连续	大气
在线	2019-11-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.85	5.47	10	否			18.19	20.51	35	否			41.48	46.78	50	否			639031.19	13.32	7.68	51.69	9.89	77	连续	大气
在线	2019-11-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.03	5.80	10	否			11.44	12.98	35	否			36.72	42.34	50	否			658143.88	13.34	7.95	51.19	7.46	77	连续	大气
在线	2019-11-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	6.51	10	否			12.60	14.71	35	否			33.73	39.64	50	否			648092.69	13.20	8.21	50.80	7.99	77	连续	大气
在线	2019-11-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.62	6.82	10	否			8.21	9.96	35	否			34.96	42.42	50	否			621037.88	12.69	8.64	50.32	8.42	77	连续	大气
在线	2019-11-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.63	6.72	10	否			13.28	15.72	35	否			38.87	46.29	50	否			612297.75	12.53	8.39	50.26	8.51	77	连续	大气
在线	2019-11-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.17	10	否			12.38	15.42	35	否			35.35	43.98	50	否			629132.38	12.92	8.94	50.35	8.88	77	连续	大气
在线	2019-11-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.34	10	否			13.42	16.94	35	否			32.14	41.25	50	否			600776.31	12.26	9.31	49.26	8.54	77	连续	大气
在线	2019-11-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.22	10	否			10.58	13.47	35	否			31.03	39.54	50	否			610795.56	12.40	9.21	48.80	8.22	77	连续	大气
在线	2019-11-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.00	10	否			7.36	9.53	35	否			30.65	39.67	50	否			607144.13	12.40	9.42	49.69	8.57	77	连续	大气
在线	2019-11-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.22	10	否			14.01	17.54	35	否			30.10	37.73	50	否			598196.69	12.27	9.02	49.81	8.91	77	连续	大气
在线	2019-11-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	4.87	10	否			7.50	9.54	35	否			30.47	38.80	50	否			610137.38	12.49	9.22	49.62	8.82	77	连续	大气
在线	2019-11-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	5.70	10	否			14.02	17.64	35	否			30.13	37.93	50	否			591179.38	12.12	9.08	49.72	8.88	77	连续	大气
在线	2019-11-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	6.59	10	否			11.48	14.15	35	否			29.42	37.46	50	否			554090.44	11.36	9.23	49.52	8.92	77	连续	大气
在线	2019-11-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.30	6.20	10	否			3.69	4.22	35	否			35.76	41.80	50	否			599080.94	12.01	8.15	49.99	6.75	77	连续	大气
在线	2019-11-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.34	6.27	10	否			10.21	11.92	35	否			34.30	40.31	50	否			631747.06	12.81	8.23	50.47	7.71	77	连续	大气
在线	2019-11-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	7.06	10	否			6.77	8.32	35	否			34.72	43.01	50	否			634894.25	12.99	8.89	50.66	8.46	77	连续	大气
在线	2019-11-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.79	6.88	10	否			19.58	23.09	35	否			29.44	35.05	50	否			629774.06	12.94	8.36	50.87	8.78	77	连续	大气
在线	2019-11-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.20	7.34	10	否			12.04	14.10	35	否			37.79	44.86	50	否			636830.06	13.18	8.28	51.35	9.37	77	连续	大气
在线	2019-11-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	6.21	10	否			12.27	14.71	35	否			26.31	32.01	50	否			613080.19	12.65	8.68	50.77	9.20	77	连续	大气
在线	2019-11-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	4.84	10	否			13.57	16.20	35	否			33.96	41.58	50	否			624540.00	12.82	8.74	50.08	8.98	77	连续	大气
在线	2019-11-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.23	10	否			14.06	20.15	35	否			23.37	33.67	50	否			541502.69	10.89	10.58	47.93	7.60	77	连续	大气
在线	2019-11-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.45	10	否			10.07	14.89	35	否			20.92	30.93	50	否			533819.06	10.68	10.85	47.29	7.27	77	连续	大气
在线	2019-11-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.62	10	否			11.08	16.57	35	否			20.82	31.15	50	否			532311.13	10.62	10.97	47.01	7.11	77	连续	大气
在线	2019-11-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.62	10	否			11.98	17.37	35	否			19.98	29.00	50	否			541601.75	10.74	10.65	46.86	6.60	77	连续	大气
在线	2019-11-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.41	10	否			16.87	21.34	35	否			27.97	35.65	50	否			587651.31	11.70	9.26	48.00	6.72	77	连续	大气
在线	2019-11-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.31	10	否			19.86	24.16	35	否			35.24	42.88	50	否			593083.38	12.03	8.68	49.82	7.93	77	连续	大气
在线	2019-11-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.31	10	否			18.43	22.22	35	否			33.16	40.05	50	否			580483.00	11.86	8.59	50.23	8.47	77	连续	大气
在线	2019-11-25	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.49	10	否			8.06	10.51	35	否			30.57	40.01	50	否			557294.50	11.32	9.53	49.18	8.16	77	连续	大气
在线	2019-11-25	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.62	10	否			7.10	10.08	35	否			28.59	40.68	50	否			558641.69	11.21	10.45	47.63	7.48	77	连续	大气
在线	2019-11-25	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.48	10	否			14.31	18.29	35	否			27.00	34.68	50	否			562616.94	11.32	9.31	48.24	7.58	77	连续	大气
在线	2019-11-25	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.56	10	否			14.54	18.32	35	否			27.52	34.75	50	否			517488.59	10.50	9.11	49.17	7.99	77	连续	大气
在线	2019-11-25	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.51	10	否			15.99	19.81	35	否			28.20	34.95	50	否			528729.69	10.75	8.91	49.43	8.19	77	连续	大气
在线	2019-11-25	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.39	10	否			13.00	15.89	35	否			29.55	36.26	50	否			534465.31	10.89	8.76	49.56	8.35	77	连续	大气
在线	2019-11-25	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.45	10	否			9.74	12.09	35	否			28.89	36.02	50	否			527164.50	10.74	8.95	49.52	8.35	77	连续	大气
在线	2019-11-25	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.36	10	否			17.53	21.18	35	否			30.20	36.52	50	否			536520.06	10.97	8.59	50.08	8.53	77	连续	大气
在线	2019-11-25	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.36	10	否			13.92	17.42	35	否			32.45	40.67	50	否			534148.31	10.88	9.03	49.95	8.19	77	连续	大气
在线	2019-11-25	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.44	10	否			12.94	16.60	35	否			26.90	34.86	50	否			512864.19	10.35	9.41	49.18	7.50	77	连续	大气
在线	2019-11-25	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.27	10	否			15.75	19.58	35	否			27.94	35.02	50	否			549576.50	11.09	9.03	48.79	7.66	77	连续	大气
在线	2019-11-25	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.22	10	否			11.38	14.31	35	否			33.81	42.59	50	否			586174.88	11.88	9.09	49.20	8.00	77	连续	大气
在线	2019-11-25	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.32	10	否			10.52	13.68	35	否			29.67	38.58	50	否			589790.56	11.99	9.45	49.38	8.25	77	连续	大气
在线	2019-11-25	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.28	10	否			13.51	17.10	35	否			27.57	35.01	50	否			585981.25	11.91	9.17	49.39	8.26	77	连续	大气
在线	2019-11-25	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.74	10	否			16.36	20.60	35	否			28.64	36.22	50	否			593731.31	12.09	9.12	49.60	8.36	77	连续	大气
在线	2019-11-25	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.63	10	否			12.34	15.55	35	否			28.89	36.55	50	否			566334.75	11.54	9.14	49.64	8.35	77	连续	大气
在线	2019-11-25	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.76	10	否			11.46	14.65	35	否			31.41	40.22	50	否			566101.38	11.52	9.28	49.50	8.30	77	连续	大气