

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³													
在线	2019-11-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	4.73	10	否			8.08	9.68	35	否			28.73	34.62	50	否			617676.00	12.69	8.54	50.15	9.00	80	连续	大气
在线	2019-11-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.48	10	否			7.18	8.36	35	否			34.87	40.76	50	否			642340.56	13.22	8.14	50.50	9.15	80	连续	大气
在线	2019-11-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	5.11	10	否			10.30	12.08	35	否			36.52	42.96	50	否			660360.56	13.66	8.25	51.08	9.42	80	连续	大气
在线	2019-11-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	5.86	10	否			13.39	15.95	35	否			36.87	44.04	50	否			663982.69	13.78	8.44	51.43	9.66	80	连续	大气
在线	2019-11-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	6.07	10	否			21.34	24.93	35	否			36.34	42.46	50	否			663511.94	13.82	8.16	51.68	9.92	80	连续	大气
在线	2019-11-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.42	5.20	10	否			17.83	20.94	35	否			34.91	41.07	50	否			640205.69	13.01	8.25	51.45	7.67	80	连续	大气
在线	2019-11-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.48	10	否			14.24	16.72	35	否			32.79	39.20	50	否			641914.13	13.02	8.42	50.59	7.71	80	连续	大气
在线	2019-11-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.66	10	否			20.60	24.49	35	否			35.17	41.81	50	否			661816.13	13.45	8.39	50.57	7.93	80	连续	大气
在线	2019-11-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.15	10	否			10.84	13.71	35	否			35.47	45.13	50	否			666054.31	13.66	9.19	51.07	8.66	80	连续	大气
在线	2019-11-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.33	10	否			14.37	18.93	35	否			29.12	38.40	50	否			647654.50	13.30	9.63	50.55	8.88	80	连续	大气
在线	2019-11-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	3.18	10	否			11.02	14.78	35	否			29.11	38.90	50	否			650400.63	13.29	9.78	49.66	8.67	80	连续	大气
在线	2019-11-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.19	10	否			13.95	17.87	35	否			29.65	37.91	50	否			646462.69	13.24	9.25	50.03	8.81	80	连续	大气
在线	2019-11-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.47	10	否			9.21	12.03	35	否			28.34	37.38	50	否			621867.81	12.76	9.62	49.89	8.95	80	连续	大气
在线	2019-11-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.79	10	否			9.57	12.68	35	否			29.28	38.97	50	否			610226.38	12.50	9.74	49.72	8.84	80	连续	大气
在线	2019-11-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.65	10	否			8.92	11.82	35	否			27.99	37.13	50	否			637347.31	13.11	9.69	50.29	9.14	80	连续	大气
在线	2019-11-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.07	10	否			11.01	13.87	35	否			33.84	42.88	50	否			651277.44	13.48	9.20	51.20	9.51	80	连续	大气
在线	2019-11-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	5.74	10	否			18.30	22.17	35	否			22.02	26.90	50	否			565774.00	11.74	8.69	50.86	9.57	80	连续	大气
在线	2019-11-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	5.85	10	否			6.75	7.88	35	否			30.16	35.48	50	否			585981.50	11.84	8.25	50.09	7.43	80	连续	大气
在线	2019-11-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	5.83	10	否			8.34	9.49	35	否			31.69	36.48	50	否			606750.94	12.28	7.97	50.63	7.48	80	连续	大气
在线	2019-11-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	6.17	10	否			14.09	16.63	35	否			36.28	43.06	50	否			639858.25	13.08	8.36	51.11	8.30	80	连续	大气
在线	2019-11-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.50	6.37	10	否			14.25	16.32	35	否			29.25	33.96	50	否			637579.81	13.15	8.04	51.75	8.93	80	连续	大气
在线	2019-11-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.15	6.03	10	否			7.25	8.47	35	否			33.13	38.93	50	否			632607.38	13.11	8.22	51.74	9.40	80	连续	大气
在线	2019-11-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.83	10	否			6.68	8.25	35	否			33.08	40.89	50	否			631435.31	13.06	8.86	51.12	9.33	80	连续	大气
在线	2019-11-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.44	10	否			13.02	16.41	35	否			35.52	44.86	50	否			639561.06	13.18	9.13	50.63	9.19	80	连续	大气
在线	2019-11-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.97	10	否			10.69	13.73	35	否			29.53	37.98	50	否			550158.44	11.21	9.33	49.57	8.36	80	连续	大气
在线	2019-11-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.05	10	否			12.08	14.53	35	否			36.34	43.67	50	否			584554.81	11.96	8.53	50.35	8.64	80	连续	大气
在线	2019-11-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.09	10	否			15.69	18.51	35	否			36.26	42.79	50	否			600427.13	12.36	8.29	51.05	9.01	80	连续	大气
在线	2019-11-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.13	10	否			16.91	19.99	35	否			37.45	44.29	50	否			609246.63	12.50	8.32	50.95	8.75	80	连续	大气
在线	2019-11-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.15	10	否			15.74	18.46	35	否			38.38	45.02	50	否			612117.19	12.46	8.21	50.83	8.09	80	连续	大气
在线	2019-11-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.08	10	否			16.01	19.24	35	否			33.87	40.74	50	否			571194.44	11.69	8.53	50.71	8.53	80	连续	大气
在线	2019-11-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.78	10	否			17.04	20.59	35	否			24.83	30.01	50	否			566007.81	11.60	8.59	50.65	8.61	80	连续	大气
在线	2019-11-26	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.87	10	否			12.66	15.28	35	否			29.85	36.04	50	否			577950.13	11.84	8.58	50.69	8.62	80	连续	大气
在线	2019-11-26	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.08	10	否			11.60	14.25	35	否			31.86	39.19	50	否			584368.63	11.96	8.79	50.53	8.57	80	连续	大气
在线	2019-11-26	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	1.35	10	否			9.03	11.55	35	否			30.28	38.81	50	否			543742.38	11.10	9.29	50.02	8.45	80	连续	大气
在线	2019-11-26	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.36	10	否			11.30	14.30	35	否			28.35	35.93	50	否			551016.00	11.26	9.17	50.09	8.52	80	连续	大气
在线	2019-11-26	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.39	10	否			13.52	16.80	35	否			29.07	36.32	50	否			556090.06	11.39	8.97	50.42	8.68	80	连续	大气
在线	2019-11-26	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.49	10	否			13.57	17.39	35	否			29.11	37.28	50	否			524017.44	10.73	9.29	50.24	8.63	80	连续	大气
在线	2019-11-26	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.45	10	否			14.43	18.13	35	否			25.17	31.57	50	否			540425.50	11.04	9.05	50.06	8.45	80	连续	大气
在线	2019-11-26	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.35	10	否			16.56	19.92	35	否			29.29	35.47	50	否			573535.19	11.74	8.60	50.58	8.64	80	连续	大气
在线	2019-11-26	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.36	10	否			8.73	10.65	35	否			30.53	37.70	50	否			583288.69	11.96	8.81	50.91	8.68	80	连续	大气
在线	2019-11-26	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.55	10	否			8.93	11.38	35	否			26.94	34.44	50	否			497472.88	10.09	9.26	50.09	7.69	80	连续	大气
在线	2019-11-26	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.50	10	否			9.89	12.67	35	否			29.31	37.59	50	否			516699.41	10.50	9.32	49.64	8.03	80	连续	大气
在线	2019-11-26	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.44	10	否			10.59	13.18	35	否			28.44	35.52	50	否			544312.44	11.07	9.00	49.76	8.18	80	连续	大气
在线	2019-11-26	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.40	10	否			11.77	14.72	35	否			32.26	40.40	50	否			582502.75	11.88	9.01	50.04	8.39	80	连续	大气
在线	2019-11-26	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.42	10	否			13.16	16.20	35	否			31.62	39.03	50	否			581290.63	11.90	8.85	50.53	8.59	80	连续	大气
在线	2019-11-26	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.23	10	否			9.20	11.34	35	否			28.59	35.31	50	否			578283.25	11.83	8.84	50.38	8.62	80	连续	大气
在线	2019-11-26	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.56	0.68	10	否			10.61	12.87	35	否			30.00	36.41	50	否			562616.31	11.54	8.64	50.59	8.70	80	连续	大气
在线	2019-11-26	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.82	10	否			19.19	23.42	35	否			32.30	39.43	50	否			563930.94	11.58	8.71	50.64	8.85	80	连续	大气