

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	4.84	10	否			8.67	10.48	35	否			30.47	37.39	50	否			605812.75	12.49	8.77	50.50	9.20	82	连续	大气
在线	2019-11-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.18	10	否			10.03	12.13	35	否			34.91	42.82	50	否			645506.69	13.28	8.76	50.45	9.10	82	连续	大气
在线	2019-11-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	4.61	10	否			12.82	15.09	35	否			35.19	41.33	50	否			650054.56	13.47	8.23	51.51	9.43	82	连续	大气
在线	2019-11-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	5.50	10	否			16.13	19.32	35	否			37.59	45.09	50	否			653577.31	13.58	8.49	51.63	9.69	82	连续	大气
在线	2019-11-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	5.73	10	否			18.62	21.80	35	否			34.58	40.73	50	否			650545.13	13.49	8.25	51.33	9.56	82	连续	大气
在线	2019-11-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.87	10	否			24.17	27.44	35	否			39.71	45.05	50	否			670855.50	13.67	7.78	51.25	8.02	82	连续	大气
在线	2019-11-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.07	10	否			22.29	25.58	35	否			42.26	48.50	50	否			682281.88	13.86	7.93	51.35	7.76	82	连续	大气
在线	2019-11-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.42	10	否			21.39	25.11	35	否			39.83	46.85	50	否			665668.81	13.63	8.24	51.36	8.41	82	连续	大气
在线	2019-11-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.86	10	否			14.05	17.53	35	否			31.23	39.01	50	否			631708.00	12.97	8.98	50.92	8.70	82	连续	大气
在线	2019-11-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.12	10	否			9.80	11.95	35	否			30.02	36.72	50	否			639042.13	13.09	8.72	50.46	8.67	82	连续	大气
在线	2019-11-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.49	10	否			6.95	8.66	35	否			29.41	36.88	50	否			622872.25	12.76	9.04	50.17	8.75	82	连续	大气
在线	2019-11-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.00	10	否			10.50	13.10	35	否			31.82	39.62	50	否			632254.31	12.93	8.93	49.81	8.71	82	连续	大气
在线	2019-11-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.47	10	否			13.67	17.18	35	否			33.26	41.63	50	否			647623.56	13.26	9.01	49.88	8.79	82	连续	大气
在线	2019-11-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	2.77	10	否			16.89	19.57	35	否			31.56	36.80	50	否			660200.06	13.61	8.14	50.67	9.25	82	连续	大气
在线	2019-11-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.06	10	否			16.05	19.37	35	否			33.64	40.48	50	否			638117.63	13.22	8.57	51.10	9.51	82	连续	大气
在线	2019-11-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.43	10	否			13.55	16.53	35	否			26.55	32.60	50	否			618527.44	12.77	8.76	50.48	9.38	82	连续	大气
在线	2019-11-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.81	10	否			9.04	10.72	35	否			32.09	38.63	50	否			636845.13	13.13	8.52	50.27	9.30	82	连续	大气
在线	2019-11-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.35	10	否			8.24	10.18	35	否			32.86	41.04	50	否			656754.25	13.36	8.97	50.48	8.08	82	连续	大气
在线	2019-11-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.66	10	否			7.98	9.82	35	否			32.29	40.56	50	否			652289.19	13.18	9.02	50.39	7.43	82	连续	大气
在线	2019-11-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.76	10	否			6.83	8.77	35	否			32.71	42.02	50	否			656512.25	13.31	9.33	50.02	7.86	82	连续	大气
在线	2019-11-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.24	10	否			10.55	12.98	35	否			32.05	39.45	50	否			655324.63	13.34	8.81	50.02	8.28	82	连续	大气
在线	2019-11-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.48	10	否			11.13	13.53	35	否			31.54	38.49	50	否			651655.63	13.35	8.70	50.40	8.69	82	连续	大气
在线	2019-11-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.65	10	否			6.13	7.63	35	否			29.39	36.83	50	否			628935.00	12.89	9.02	50.07	8.79	82	连续	大气
在线	2019-11-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.12	10	否			7.32	8.94	35	否			29.20	35.73	50	否			620200.13	12.69	8.74	49.81	8.69	82	连续	大气
在线	2019-11-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.09	10	否			10.38	13.21	35	否			31.81	40.63	50	否			536770.56	11.01	9.25	50.26	8.77	82	连续	大气
在线	2019-11-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.18	10	否			14.19	17.45	35	否			23.85	29.65	50	否			575539.06	11.78	8.89	50.31	8.61	82	连续	大气
在线	2019-11-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.20	10	否			12.96	15.65	35	否			27.83	33.62	50	否			585034.94	12.00	8.59	50.68	8.73	82	连续	大气
在线	2019-11-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.22	10	否			12.43	15.04	35	否			34.71	41.99	50	否			582582.25	11.93	8.60	50.51	8.67	82	连续	大气
在线	2019-11-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.20	10	否			19.16	22.87	35	否			35.12	41.92	50	否			588312.50	11.94	8.44	50.59	7.76	82	连续	大气
在线	2019-11-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.19	10	否			15.48	18.43	35	否			37.13	44.21	50	否			589295.81	12.06	8.40	50.91	8.50	82	连续	大气
在线	2019-11-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.85	10	否			15.28	18.27	35	否																