

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-11-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	4.94	10	否			7.07	8.76	35	否			30.63	38.04	50	否			601296.75	12.31	8.92	49.73	8.77	80	连续	大气
在线	2019-11-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.53	10	否			13.49	16.00	35	否			33.58	40.06	50	否			636290.94	13.09	8.41	50.48	9.05	80	连续	大气
在线	2019-11-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	4.69	10	否			6.52	7.81	35	否			35.34	42.33	50	否			627939.63	13.01	8.47	51.21	9.50	80	连续	大气
在线	2019-11-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	5.11	10	否			11.25	13.20	35	否			32.43	38.39	50	否			624230.00	12.95	8.31	51.27	9.59	80	连续	大气
在线	2019-11-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	5.45	10	否			9.78	11.34	35	否			34.32	40.03	50	否			629346.63	13.07	8.13	51.30	9.68	80	连续	大气
在线	2019-11-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	5.42	10	否			6.88	7.98	35	否			34.71	40.53	50	否			645009.94	13.25	8.13	51.29	8.72	80	连续	大气
在线	2019-11-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.52	10	否			5.30	5.93	35	否			35.90	40.48	50	否			672156.06	13.69	7.67	51.83	7.83	80	连续	大气
在线	2019-11-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.63	10	否			5.48	6.41	35	否			32.54	38.52	50	否			646642.38	13.26	8.32	51.50	8.47	80	连续	大气
在线	2019-11-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	6.00	10	否			2.30	2.93	35	否			26.90	34.57	50	否			608350.19	12.45	9.32	50.37	8.47	80	连续	大气
在线	2019-11-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	6.83	10	否			7.27	9.22	35	否			25.99	33.53	50	否			607327.00	12.37	9.38	49.58	8.31	80	连续	大气
在线	2019-11-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.84	7.48	10	否			6.52	8.28	35	否			28.50	36.46	50	否			627459.56	12.84	9.25	50.11	8.64	80	连续	大气
在线	2019-11-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.07	10	否			10.98	13.45	35	否			28.18	34.88	50	否			643487.31	13.18	8.84	50.24	8.73	80	连续	大气
在线	2019-11-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.52	10	否			11.34	13.82	35	否			29.32	35.80	50	否			639734.13	13.14	8.70	50.48	8.88	80	连续	大气
在线	2019-11-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.16	10	否			3.08	3.91	35	否			29.08	37.18	50	否			630390.50	12.98	9.31	50.26	9.24	80	连续	大气
在线	2019-11-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.40	10	否			2.45	3.21	35	否			27.82	36.31	50	否			639267.81	13.12	9.48	49.89	9.00	80	连续	大气
在线	2019-11-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	4.95	10	否			11.28	14.20	35	否			24.62	31.51	50	否			632910.44	12.98	9.25	49.83	8.96	80	连续	大气
在线	2019-11-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	5.67	10	否			7.64	9.58	35	否			29.71	37.61	50	否			645334.81	13.25	9.13	50.05	9.00	80	连续	大气
在线	2019-11-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	5.58	10	否			8.26	10.05	35	否			31.41	38.41	50	否			649414.50	13.26	8.74	50.32	8.46	80	连续	大气
在线	2019-11-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.60	10	否			8.86	11.24	35	否			33.56	42.52	50	否			667505.44	13.43	9.16	50.20	7.12	80	连续	大气
在线	2019-11-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	5.77	10	否			10.26	12.56	35	否			31.16	38.24	50	否			665624.31	13.47	8.77	50.13	7.64	80	连续	大气
在线	2019-11-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.15	6.46	10	否			6.80	8.43	35	否			32.07	40.14	50	否			662834.19	13.49	9.02	50.29	8.17	80	连续	大气
在线	2019-11-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.54	6.84	10	否			9.23	11.33	35	否			29.67	36.70	50	否			648548.94	13.28	8.86	50.44	8.62	80	连续	大气
在线	2019-11-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.92	7.36	10	否			10.16	12.55	35	否			29.57	36.85	50	否			646022.88	13.23	8.96	50.19	8.74	80	连续	大气
在线	2019-11-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.80	8.56	10	否			11.27	14.27	35	否			27.95	35.32	50	否			647369.00	13.22	9.12	49.69	8.58	80	连续	大气
在线	2019-11-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.69	10	否			10.22	12.38	35	否			30.80	37.39	50	否			529362.69	10.84	8.65	50.69	8.46	80	连续	大气
在线	2019-11-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.53	10	否			15.05	18.04	35	否			31.96	38.32	50	否			580334.81	11.89	8.49	50.96	8.54	80	连续	大气
在线	2019-11-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.49	10	否			11.17	13.53	35	否			32.59	39.50	50	否			574364.81	11.75	8.62	50.77	8.47	80	连续	大气
在线	2019-11-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.44	10	否			14.87	18.05	35	否			32.19	39.15	50	否			569468.06	11.63	8.66	50.51	8.37	80	连续	大气
在线	2019-11-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.38	10	否			15.94	19.04	35	否			32.10	38.33	50	否			586141.31	11.89	8.44	50.65	7.69	80	连续	大气
在线	2019-11-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.17	10	否			12.68	15.12	35	否			30.73	36.69	50	否			586829.38	11.94	8.43	50.78	7.95	80	连续	大气
在线	2019-11-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.72	10	否			8.44	10.10	35	否			32.46	38.86	50	否			589566.13	12.03	8.47	50.86	8.26	80	连续	大气
在线	2019-11-28	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.96	10	否			10.84	13.24	35	否			30.02	36.77	50	否			566674.38	11.58	8.75	50.66	8.34	80	连续	大气
在线	2019-11-28	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.25	10	否			6.93	8.75	35	否			25.59	32.46	50	否			529349.75	10.78	9.16	50.10	8.11	80	连续	大气
在线	2019-11-28	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.32	10	否			7.74	9.50	35	否			26.63	32.78	50	否			529554.56	10.78	8.81	50.10	8.09	80	连续	大气
在线	2019-11-28	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.28	10	否			9.09	10.93	35	否			27.94	33.69	50	否			560424.00	11.45	8.55	50.52	8.36	80	连续	大气
在线	2019-11-28	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.31	10	否			10.14	12.43	35	否			30.24	37.06	50	否			556121.00	11.35	8.75	50.62	8.29	80	连续	大气
在线	2019-11-28	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.31	10	否			5.87	7.12	35	否			31.32	38.04	50	否			553759.50	11.32	8.65	50.68	8.36	80	连续	大气
在线	2019-11-28	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.34	10	否			4.69	5.68	35	否			25.28	30.55	50	否			542367.88	11.10	8.58	50.75	8.45	80	连续	大气
在线	2019-11-28	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.39	10	否			3.26	3.98	35	否			27.10	33.10	50	否			548180.50	11.19	8.71	50.58	8.29	80	连续	大气
在线	2019-11-28	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.47	10	否			6.25	7.66	35	否			31.23	38.32	50	否			539934.56	11.05	8.77	50.84	8.43	80	连续	大气
在线	2019-11-28	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.54	10	否			8.37	10.42	35	否			30.59	38.16	50	否			558377.50	11.35	8.96	50.78	7.82	80	连续	大气
在线	2019-11-28	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.55	10	否			8.32	10.13	35	否			30.12	36.72	50	否			564161.38	11.51	8.70	50.87	8.16	80	连续	大气
在线	2019-11-28	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.59	10	否			9.80	11.92	35	否			33.93	41.30	50	否			554663.06	11.38	8.68	51.12	8.58	80	连续	大气
在线	2019-11-28	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.57	10	否			10.99	13.22	35	否			31.96	38.44	50	否			565706.88	11.61	8.53	51.19	8.63	80	连续	大气
在线	2019-11-28	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.59	10	否			11.45	13.68	35	否			31.74	37.92	50	否			569400.38	11.71	8.45	51.42	8.78	80	连续	大气
在线	2019-11-28	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.66	10	否			7.56	9.22	35	否			32.25	39.59	50	否			554545.38	11.41	8.77	51.21	8.82	80	连续	大气
在线	2019-11-28	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.67	10	否			9.45	11.61	35	否			28.85	35.44	50	否			556805.94	11.46	8.79	51.23	8.84	80	连续	大气
在线	2019-11-28	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.68	10	否			8.98	11.17	35	否			31.04	38.72	50	否			554286.13	11.38	8.95	50.90	8.69	80	连续	大气