

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-29	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.49	8.04	10	否			12.30	15.18	35	否			30.59	37.88	50	否			672480.94	13.74	8.89	49.96	8.64	84	连续	大气
在线	2019-11-29	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	5.21	10	否			20.83	24.33	35	否			29.25	34.88	50	否			674570.94	13.91	8.40	50.90	9.22	84	连续	大气
在线	2019-11-29	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.17	10	否			13.87	16.24	35	否			34.42	40.29	50	否			659413.38	13.66	8.17	51.36	9.49	84	连续	大气
在线	2019-11-29	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.51	10	否			4.83	5.53	35	否			34.95	40.12	50	否			656733.19	13.66	7.93	51.56	9.76	84	连续	大气
在线	2019-11-29	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.79	10	否			10.86	12.45	35	否			32.82	38.30	50	否			657556.25	13.62	8.15	51.23	9.52	84	连续	大气
在线	2019-11-29	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.26	10	否			11.34	13.16	35	否			34.52	40.10	50	否			669524.06	13.81	8.09	51.19	9.16	84	连续	大气
在线	2019-11-29	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.55	10	否			10.05	11.65	35	否			33.02	38.33	50	否			674572.63	13.69	8.06	51.41	7.58	84	连续	大气
在线	2019-11-29	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.03	10	否			6.44	7.79	35	否			36.59	44.21	50	否			686773.56	14.00	8.59	50.99	8.10	84	连续	大气
在线	2019-11-29	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.45	10	否			9.18	11.48	35	否			26.03	32.62	50	否			626379.06	12.82	9.03	50.61	8.47	84	连续	大气
在线	2019-11-29	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	4.89	10	否			19.70	23.85	35	否			27.30	33.21	50	否			671173.13	13.68	8.69	49.97	8.34	84	连续	大气
在线	2019-11-29	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.55	7.74	10	否			5.82	6.87	35	否			36.62	43.37	50	否			706466.13	14.44	8.33	50.41	8.59	84	连续	大气
在线	2019-11-29	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	6.81	10	否			7.48	8.85	35	否			38.28	45.28	50	否			713264.50	14.68	8.31	51.14	9.02	84	连续	大气
在线	2019-11-29	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.13	6.44	10	否			3.58	4.48	35	否			28.12	35.28	50	否			673897.75	13.91	9.05	50.89	9.27	84	连续	大气
在线	2019-11-29	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.03	8.44	10	否			9.48	11.33	35	否			30.58	36.73	50	否			695236.38	14.33	8.53	50.77	9.27	84	连续	大气
在线	2019-11-29	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.53	6.85	10	否			6.22	7.66	35	否			28.14	34.80	50	否			683398.00	14.06	8.88	50.42	9.13	84	连续	大气
在线	2019-11-29	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	2.28	10	否			14.20	16.93	35	否			29.42	35.67	50	否			717175.00	14.75	8.62	50.60	9.16	84	连续	大气
在线	2019-11-29	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.61	10	否			12.64	15.35	35	否			38.34	46.64	50	否			717148.69	14.85	8.63	51.13	9.57	84	连续	大气
在线	2019-11-29	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.10	2.56	10	否			10.02	12.17	35	否			32.62	39.73	50	否			698237.69	14.47	8.68	51.55	9.55	84	连续	大气
在线	2019-11-29	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.76	10	否			6.10	7.20	35	否			36.43	43.20	50	否			729822.69	14.77	8.34	51.37	7.47	84	连续	大气
在线	2019-11-29	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.66	10	否			15.56	18.29	35	否			35.57	41.79	50	否			726528.38	14.87	8.23	51.79	8.37	84	连续	大气
在线	2019-11-29	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.99	10	否			8.51	9.97	35	否			36.19	42.47	50	否			690490.56	14.22	8.21	51.85	8.90	84	连续	大气
在线	2019-11-29	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.08	10	否			8.25	9.69	35	否			33.78	39.80	50	否			676657.56	14.00	8.26	51.85	9.28	84	连续	大气
在线	2019-11-29	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.14	10	否			12.26	14.49	35	否			36.51	43.24	50	否			683064.06	14.15	8.33	51.71	9.43	84	连续	大气
在线	2019-11-29	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.35	10	否			14.30	17.34	35	否			34.83	42.24	50	否			682644.50	14.15	8.63	51.77	9.51	84	连续	大气
在线	2019-11-29	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.52	10	否			9.65	11.78	35	否			27.47	33.57	50	否			576628.69	11.80	8.70	50.67	8.54	84	连续	大气
在线	2019-11-29	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.51	10	否			3.60	4.36	35	否			28.28	34.30	50	否			578523.00	11.87	8.62	50.98	8.63	84	连续	大气
在线	2019-11-29	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.60	10	否			2.88	3.63	35	否			32.29	40.74	50	否			568436.56	11.63	9.09	50.51	8.50	84	连续	大气
在线	2019-11-29	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.62	10	否			11.01	13.47	35	否			28.13	34.59	50	否			571291.19	11.71	8.76	50.85	8.60	84	连续	大气
在线	2019-11-29	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.64	10	否			12.09	14.41	35	否			30.25	36.15	50	否			574457.19	11.72	8.46	51.10	8.09	84	连续	大气
在线	2019-11-29	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.36	10	否			9.40	11.28	35	否			30.11	36.18	50	否			582502.63	11.90	8.52	51.18	8.23	84	连续	大气
在线	2019-11-29	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.06	10	否			7.26	8.93	35	否			30.65	37.83												