

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³													
在线	2019-11-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.52	10	否			12.07	14.95	35	否			30.36	37.72	50	否			659500.44	13.67	8.89	51.44	9.51	85	连续	大气
在线	2019-11-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.47	10	否			11.66	13.67	35	否			31.48	36.99	50	否			664095.38	13.76	8.23	51.50	9.50	85	连续	大气
在线	2019-11-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.53	10	否			9.85	11.15	35	否			34.91	39.64	50	否			676585.56	14.11	7.78	52.22	9.94	85	连续	大气
在线	2019-11-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.67	10	否			14.87	17.46	35	否			36.22	42.49	50	否			672971.19	14.07	8.22	52.26	10.09	85	连续	大气
在线	2019-11-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.46	10	否			15.89	17.80	35	否			31.18	35.35	50	否			662211.69	13.84	7.73	52.15	10.07	85	连续	大气
在线	2019-11-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.55	10	否			17.63	20.60	35	否			32.39	38.09	50	否			645408.75	13.46	8.22	51.69	9.96	85	连续	大气
在线	2019-11-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.60	10	否			9.04	10.05	35	否			32.98	37.48	50	否			673204.63	13.64	7.76	51.40	7.42	85	连续	大气
在线	2019-11-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	2.31	10	否			6.68	7.90	35	否			31.17	37.41	50	否			658829.31	13.40	8.50	50.93	7.89	85	连续	大气
在线	2019-11-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.07	2.60	10	否			3.00	3.74	35	否			33.51	41.94	50	否			651599.38	13.25	9.04	50.24	8.05	85	连续	大气
在线	2019-11-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	2.62	10	否			13.21	15.83	35	否			31.14	37.76	50	否			657315.81	13.43	8.61	50.39	8.45	85	连续	大气
在线	2019-11-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.07	10	否			21.03	24.87	35	否			37.29	44.10	50	否			668954.13	13.73	8.32	50.89	8.77	85	连续	大气
在线	2019-11-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.64	10	否			12.81	15.22	35	否			38.82	46.17	50	否			684278.94	14.16	8.39	51.75	9.31	85	连续	大气
在线	2019-11-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.90	10	否			15.76	18.66	35	否			38.46	45.56	50	否			674205.88	14.04	8.33	52.23	9.73	85	连续	大气
在线	2019-11-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.24	10	否			12.77	15.21	35	否			38.00	45.31	50	否			664724.00	13.88	8.42	52.13	10.00	85	连续	大气
在线	2019-11-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.49	10	否			15.44	18.08	35	否			35.22	41.66	50	否			657964.00	13.75	8.29	52.26	10.05	85	连续	大气
在线	2019-11-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.45	10	否			19.31	22.56	35	否			35.95	42.14	50	否			654364.31	13.68	8.20	52.10	10.11	85	连续	大气
在线	2019-11-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	4.86	10	否			7.82	9.35	35	否			27.36	32.89	50	否			624474.75	13.00	8.52	51.46	9.82	85	连续	大气
在线	2019-11-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	4.91	10	否			16.30	19.11	35	否			36.00	42.31	50	否			653616.50	13.59	8.24	51.25	9.84	85	连续	大气
在线	2019-11-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	4.77	10	否			12.03	13.40	35	否			34.53	38.35	50	否			682403.44	13.89	7.48	51.97	7.75	85	连续	大气
在线	2019-11-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	5.11	10	否			4.36	5.07	35	否			37.65	44.44	50	否			666544.56	13.66	8.26	51.80	8.38	85	连续	大气
在线	2019-11-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	4.93	10	否			13.16	14.87	35	否			32.71	36.78	50	否			663641.63	13.64	7.66	51.77	8.68	85	连续	大气
在线	2019-11-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	5.33	10	否			6.01	6.98	35	否			27.97	32.30	50	否			631203.50	13.06	8.00	51.82	9.22	85	连续	大气
在线	2019-11-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	5.28	10	否			9.18	10.60	35	否			29.92	34.69	50	否			644378.44	13.31	8.06	51.30	9.21	85	连续	大气
在线	2019-11-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	5.44	10	否			10.39	12.13	35	否			27.26	31.81	50	否			624860.25	12.93	8.14	51.25	9.32	85	连续	大气
在线	2019-11-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.48	10	否			12.03	14.44	35	否			30.57	36.71	50	否			573108.31	11.84	8.51	51.52	9.17	85	连续	大气
在线	2019-11-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.47	10	否			8.90	10.63	35	否			33.43	39.98	50	否			586200.94	12.10	8.46	51.48	9.12	85	连续	大气
在线	2019-11-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.47	10	否			7.61	9.06	35	否			33.27	39.63	50	否			596054.50	12.31	8.41	51.57	9.16	85	连续	大气
在线	2019-11-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.52	10	否			16.94	20.20	35	否			32.67	39.06	50	否			591986.13	12.23	8.45	51.61	9.19	85	连续	大气
在线	2019-11-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.60	10	否			13.67	16.40	35	否			32.44	39.02	50	否			587223.88	12.07	8.53	51.57	8.72	85	连续	大气
在线	2019-11-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.64	10	否			15.23	18.49	35	否			32.88	40.02	50	否			571301.50	11.69	8.67	51.29	8.28	85	连续	大气
在线	2019-11-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.03	10	否			7.93	9.67	35	否			30.23	37.33	50	否			574470.56	11.77	8.82	51.05	8.55	85	连续	大气
在线	2019-11-30	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.49	10	否			3.28	4.25	35	否			28.54	36.89	50	否			553515.94	11.34	9.41	50.68	8.57	85	连续	大气
在线	2019-11-30	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.71	10	否			10.52	13.20	35	否			30.78	39.65	50	否			549975.81	11.24	9.33	50.46	8.38	85	连续	大气
在线	2019-11-30	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.69	10	否			20.75	24.88	35	否			33.78	40.50	50	否			562271.06	11.59	8.49	51.41	8.98	85	连续	大气
在线	2019-11-30	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.61	10	否			21.71	25.76	35	否			32.53	38.66	50	否			579387.06	11.96	8.37	51.66	9.05	85	连续	大气
在线	2019-11-30	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.55	10	否			21.66	25.13	35	否			29.28	33.95	50	否			599528.50	12.40	8.07	51.92	9.20	85	连续	大气
在线	2019-11-30	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.54	10	否			21.93	25.32	35	否			28.76	33.21	50	否			599437.75	12.40	8.01	51.95	9.21	85	连续	大气
在线	2019-11-30	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.55	10	否			14.20	16.48	35	否			31.53	36.59	50	否			595195.13	12.32	8.07	51.89	9.24	85	连续	大气
在线	2019-11-30	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.51	10	否			17.98	20.92	35	否			34.93	40.63	50	否			595745.94	12.32	8.10	51.89	9.19	85	连续	大气
在线	2019-11-30	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.51	10	否			16.05	18.90	35	否			33.57	39.81	50	否			590016.06	12.18	8.35	51.56	9.09	85	连续	大气
在线	2019-11-30	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.57	10	否			11.51	13.77	35	否			22.93	27.60	50	否			558846.25	11.47	8.53	51.20	8.62	85	连续	大气
在线	2019-11-30	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.40	10	否			12.91	15.10	35	否			31.92	37.34	50	否			597712.38	12.22	8.18	51.37	8.31	85	连续	大气
在线	2019-11-30	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.42	10	否			14.39	16.66	35	否			32.54	37.67	50	否			608561.56	12.52	8.04	51.62	8.84	85	连续	大气
在线	2019-11-30	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.45	10	否			15.73	18.38	35	否			31.02	36.26	50	否			598510.63	12.34	8.17	51.48	9.04	85	连续	大气
在线	2019-11-30	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.46	10	否			15.64	18.19	35	否			27.72	32.26	50	否			594475.25	12.26	8.10	51.44	9.03	85	连续	大气
在线	2019-11-30	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.51	10	否			11.86	14.08	35	否			32.17	38.19	50	否			566388.69	11.69	8.37	51.34	9.07	85	连续	大气
在线	2019-11-30	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.47	10	否			18.27	21.75	35	否			26.50	31.55	50	否			579908.56	11.95	8.40	51.24	8.98	85	连续	大气
在线	2019-11-30	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.54	10	否			8.14	9.78	35	否			30.09	36.17	50	否			560130.38	11.53	8.52	51.05	8.91	85	连续	大气