

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-12-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	4.98	10	否			12.95	14.71	35	否			35.39	40.35	50	否			680331.94	14.12	7.83	51.75	9.58	90	连续	大气
在线	2019-12-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.70	5.34	10	否			9.04	10.25	35	否			37.48	42.60	50	否			682373.69	14.19	7.80	51.75	9.73	90	连续	大气
在线	2019-12-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.15	5.87	10	否			10.40	11.83	35	否			39.08	44.54	50	否			683900.00	14.22	7.84	51.77	9.77	90	连续	大气
在线	2019-12-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.51	6.35	10	否			13.86	15.97	35	否			39.03	44.96	50	否			679389.44	14.15	7.98	51.90	9.85	90	连续	大气
在线	2019-12-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	4.70	10	否			16.19	18.94	35	否			38.41	44.88	50	否			684952.13	14.26	8.16	51.72	9.87	90	连续	大气
在线	2019-12-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.10	10	否			18.87	21.86	35	否			37.66	43.61	50	否			687382.69	14.24	8.05	51.24	9.60	90	连续	大气
在线	2019-12-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.68	10	否			15.85	18.27	35	否			40.01	46.04	50	否			701528.94	14.33	7.97	51.27	8.25	90	连续	大气
在线	2019-12-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.44	10	否			6.65	7.65	35	否			39.29	45.22	50	否			703264.44	14.33	7.97	51.68	7.96	90	连续	大气
在线	2019-12-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	4.87	10	否			4.35	5.09	35	否			30.71	36.25	50	否			658549.25	13.51	8.24	51.46	8.52	90	连续	大气
在线	2019-12-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	5.15	10	否			9.21	10.36	35	否			33.44	37.78	50	否			666260.69	13.71	7.71	51.38	8.85	90	连续	大气
在线	2019-12-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.83	5.54	10	否			6.64	7.61	35	否			33.75	38.71	50	否			652520.88	13.49	7.92	51.52	9.17	90	连续	大气
在线	2019-12-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	5.61	10	否			11.29	13.04	35	否			33.40	38.89	50	否			615125.56	12.66	8.12	50.71	8.98	90	连续	大气
在线	2019-12-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.66	10	否			10.85	12.95	35	否			35.33	42.53	50	否			626197.75	12.80	8.54	49.71	8.61	90	连续	大气
在线	2019-12-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.28	10	否			17.16	20.39	35	否			30.29	35.97	50	否			612708.19	12.53	8.38	49.80	8.62	90	连续	大气
在线	2019-12-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.97	10	否			12.13	14.31	35	否			35.68	42.27	50	否			645425.06	13.22	8.33	49.98	8.80	90	连续	大气
在线	2019-12-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.45	10	否			20.82	23.93	35	否			28.67	33.05	50	否			638444.75	13.12	7.98	50.67	8.93	90	连续	大气
在线	2019-12-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	4.69	10	否			6.31	7.28	35	否			33.65	38.86	50	否			647035.19	13.35	8.00	50.92	9.23	90	连续	大气
在线	2019-12-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	5.07	10	否			15.67	17.74	35	否			32.64	37.41	50	否			680022.88	14.09	7.87	51.47	9.55	90	连续	大气
在线	2019-12-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	5.71	10	否			13.04	14.60	35	否			35.99	40.56	50	否			689643.13	14.17	7.68	51.78	8.67	90	连续	大气
在线	2019-12-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.57	6.24	10	否			8.85	9.88	35	否			33.71	37.82	50	否			697342.88	14.18	7.61	51.40	7.83	90	连续	大气
在线	2019-12-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	6.66	10	否			11.14	12.56	35	否			33.37	37.94	50	否			693460.88	14.19	7.79	51.33	8.40	90	连续	大气
在线	2019-12-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.00	6.83	10	否			10.76	12.25	35	否			34.30	39.08	50	否			690663.50	14.22	7.83	51.45	8.93	90	连续	大气
在线	2019-12-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.68	10	否			14.33	16.61	35	否			36.14	41.88	50	否			696776.69	14.33	8.06	50.91	9.01	90	连续	大气
在线	2019-12-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.05	10	否			9.85	12.03	35	否			31.92	38.98	50	否			671844.88	13.80	8.74	50.35	8.96	90	连续	大气
在线	2019-12-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.51	10	否			19.28	22.66	35	否			27.58	32.40	50	否			615858.38	12.69	8.24	51.38	9.02	90	连续	大气
在线	2019-12-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.55	10	否			12.67	14.79	35	否			28.51	33.28	50	否			622350.50	12.82	8.15	51.30	9.02	90	连续	大气
在线	2019-12-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.48	10	否			12.59	14.66	35	否			34.57	40.25	50	否			623615.19	12.84	8.12	51.22	8.97	90	连续	大气
在线	2019-12-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.47	10	否			6.65	7.81	35	否			32.39	38.03	50	否			624803.56	12.82	8.22	50.83	8.78	90	连续	大气
在线	2019-12-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.95	10	否			12.56	14.77	35	否			32.00	37.62	50	否			620791.50	12.71	8.25	50.65	8.63	90	连续	大气
在线	2019-12-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.56	0.66	10	否			13.09	15.36	35	否			29.41	34.51	50	否			624017.81	12.65	8.22	50.64	7.77	90	连续	大气
在线	2019-12-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.85	10	否			11.78	13.83	35	否			30.69	36.03	50	否										