

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-12-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.86	10	否			13.77	16.63	35	否			28.57	34.54	50	否			608030.94	12.40	8.59	49.63	8.41	81	连续	大气
在线	2019-12-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.80	10	否			9.34	11.08	35	否			31.37	37.29	50	否			634788.88	12.95	8.35	49.64	8.46	81	连续	大气
在线	2019-12-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.27	10	否			10.40	11.85	35	否			30.03	34.57	50	否			651731.00	13.36	7.95	50.45	8.76	81	连续	大气
在线	2019-12-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	4.91	10	否			2.53	3.05	35	否			30.05	36.34	50	否			631436.00	12.96	8.58	50.19	8.87	81	连续	大气
在线	2019-12-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.19	10	否			7.90	9.33	35	否			30.19	36.44	50	否			628283.31	12.84	8.55	49.53	8.68	81	连续	大气
在线	2019-12-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.35	10	否			13.37	15.22	35	否			34.87	40.28	50	否			660240.25	13.47	8.01	49.57	8.57	81	连续	大气
在线	2019-12-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.64	10	否			7.62	8.75	35	否			37.44	43.11	50	否			665034.38	13.65	7.97	50.33	8.93	81	连续	大气
在线	2019-12-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.85	10	否			17.88	20.45	35	否			33.72	38.64	50	否			653088.94	13.13	7.89	50.62	6.84	81	连续	大气
在线	2019-12-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.01	10	否			18.13	20.66	35	否			29.88	34.76	50	否			631252.69	12.74	8.05	50.13	7.33	81	连续	大气
在线	2019-12-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.10	10	否			14.20	15.46	35	否			36.79	40.34	50	否			639607.63	12.99	7.30	50.54	7.78	81	连续	大气
在线	2019-12-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.64	10	否			5.96	6.77	35	否			32.19	36.86	50	否			607188.06	12.40	7.89	50.46	8.29	81	连续	大气
在线	2019-12-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.08	10	否			8.04	9.25	35	否			34.53	39.67	50	否			590627.06	12.06	7.93	50.23	8.37	81	连续	大气
在线	2019-12-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	4.49	10	否			13.90	15.41	35	否			37.58	41.75	50	否			602025.13	12.35	7.50	50.83	8.64	81	连续	大气
在线	2019-12-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.31	10	否			9.94	11.05	35	否			37.15	41.30	50	否			610735.56	12.62	7.51	51.42	9.18	81	连续	大气
在线	2019-12-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.68	2.25	10	否			4.99	6.81	35	否			30.73	40.43	50	否			682223.69	14.00	9.71	50.08	9.10	81	连续	大气
在线	2019-12-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.86	2.81	10	否			9.73	14.13	35	否			26.33	39.66	50	否			749329.13	15.00	11.06	47.19	7.74	81	连续	大气
在线	2019-12-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	3.45	10	否			6.77	10.76	35	否			23.49	36.92	50	否			743060.25	14.73	11.48	45.96	7.20	81	连续	大气
在线	2019-12-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	4.20	10	否			7.82	12.55	35	否			26.96	43.32	50	否			766633.69	15.14	11.67	45.67	6.97	81	连续	大气
在线	2019-12-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	5.04	10	否			7.80	12.56	35	否			27.28	44.07	50	否			782322.88	15.48	11.71	46.13	7.05	81	连续	大气
在线	2019-12-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	5.02	10	否			9.06	14.10	35	否			27.29	42.45	50	否			798735.63	15.56	11.36	46.98	5.33	81	连续	大气
在线	2019-12-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	5.37	10	否			6.33	9.85	35	否			27.80	43.32	50	否			792669.38	15.52	11.37	46.94	5.85	81	连续	大气
在线	2019-12-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	5.05	10	否			6.40	9.58	35	否			31.01	46.39	50	否			786955.94	15.51	10.98	47.23	6.35	81	连续	大气
在线	2019-12-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	3.27	10	否			8.09	11.41	35	否			30.67	43.21	50	否			787636.94	15.65	10.35	47.87	6.94	81	连续	大气
在线	2019-12-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.42	10	否			7.85	11.76	35	否			27.44	40.91	50	否			782645.56	15.65	10.94	48.17	7.40	81	连续	大气
在线	2019-12-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.36	10	否			7.64	9.14	35	否			29.92	35.91	50	否			511528.69	10.56	8.51	50.77	9.13	81	连续	大气
在线	2019-12-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.48	10	否			11.14	13.18	35	否			31.06	36.83	50	否			540359.69	11.11	8.36	50.63	8.91	81	连续	大气
在线	2019-12-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.51	10	否			6.66	7.78	35	否			31.18	36.40	50	否			560454.19	11.56	8.15	51.00	9.11	81	连续	大气
在线	2019-12-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.57	10	否			5.07	6.00	35	否			30.29	35.96	50	否			548703.81	11.29	8.36	50.63	8.98	81	连续	大气
在线	2019-12-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.66	10	否			4.27	5.16	35	否			31.82	38.42	50	否			526377.56	10.79	8.58	50.07	8.70	81	连续	大气
在线	2019-12-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.57	10	否			14.78	17.83	35	否			33.17	40.02	50	否			553002.13	11.29	8.57	50.25	8.38	81	连续	大气
在线	2019-12-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.64	10	否			7.30	8.79	35	否			28.92	34.85	50	否			5							