

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-12-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.69	10	否			4.75	5.65	35	否			24.00	28.78	50	否			573555.88	11.68	8.47	50.54	7.95	73	连续	大气
在线	2019-12-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.21	10	否			11.55	13.32	35	否			23.38	27.00	50	否			587969.13	12.03	8.00	50.73	8.31	73	连续	大气
在线	2019-12-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.47	10	否			6.92	8.03	35	否			24.82	28.82	50	否			599095.38	12.29	8.08	50.85	8.56	73	连续	大气
在线	2019-12-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.43	10	否			12.89	14.97	35	否			26.46	30.82	50	否			612622.25	12.56	8.12	50.68	8.59	73	连续	大气
在线	2019-12-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.88	10	否			14.27	16.89	35	否			24.63	29.16	50	否			616943.81	12.65	8.33	50.58	8.67	73	连续	大气
在线	2019-12-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.81	10	否			13.41	16.07	35	否			22.53	27.06	50	否			589679.31	12.09	8.49	50.36	8.62	73	连续	大气
在线	2019-12-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.99	10	否			9.38	11.01	35	否			23.53	27.67	50	否			600294.06	12.32	8.24	50.31	8.73	73	连续	大气
在线	2019-12-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.05	10	否			10.30	11.96	35	否			21.15	24.57	50	否			588412.56	12.12	8.09	50.53	9.00	73	连续	大气
在线	2019-12-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.21	10	否			7.31	8.72	35	否			24.75	29.60	50	否			571104.00	11.76	8.45	50.41	9.00	73	连续	大气
在线	2019-12-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.45	10	否			9.65	11.35	35	否			27.82	32.88	50	否			569846.69	11.54	8.26	50.27	7.52	73	连续	大气
在线	2019-12-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.22	10	否			6.71	7.52	35	否			27.38	30.95	50	否			582544.25	11.76	7.73	50.63	7.07	73	连续	大气
在线	2019-12-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.39	10	否			6.25	7.14	35	否			26.65	30.50	50	否			580344.31	11.76	7.89	50.42	7.49	73	连续	大气
在线	2019-12-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.47	10	否			7.22	8.39	35	否			27.18	31.56	50	否			571050.44	11.61	8.08	50.47	7.81	73	连续	大气
在线	2019-12-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.63	10	否			10.24	11.43	35	否			25.11	28.06	50	否			583775.06	11.96	7.58	50.80	8.41	73	连续	大气
在线	2019-12-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.28	10	否			2.57	2.93	35	否			23.82	27.32	50	否			576220.88	11.86	7.92	50.94	8.82	73	连续	大气
在线	2019-12-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.89	10	否			3.53	4.09	35	否			25.00	28.92	50	否			577307.81	11.88	8.04	50.68	8.89	73	连续	大气
在线	2019-12-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.25	10	否			6.10	7.08	35	否			25.08	29.08	50	否			576772.19	11.89	8.07	50.67	9.05	73	连续	大气
在线	2019-12-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.09	10	否			15.60	17.54	35	否			22.28	25.09	50	否			602508.69	12.44	7.67	50.99	9.13	73	连续	大气
在线	2019-12-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.66	10	否			7.40	8.30	35	否			22.31	25.03	50	否			576763.75	11.97	7.64	51.42	9.40	73	连续	大气
在线	2019-12-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.82	10	否			8.01	9.06	35	否			19.72	22.37	50	否			590000.56	12.24	7.77	51.47	9.41	73	连续	大气
在线	2019-12-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.83	10	否			13.53	15.43	35	否			19.55	22.42	50	否			597837.25	12.41	7.91	51.45	9.46	73	连续	大气
在线	2019-12-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.04	10	否			11.38	12.88	35	否			23.12	26.17	50	否			615566.00	12.62	7.75	51.47	8.41	73	连续	大气
在线	2019-12-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	4.07	10	否			13.25	14.86	35	否			23.28	26.18	50	否			601705.13	12.22	7.65	51.60	7.43	73	连续	大气
在线	2019-12-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.36	10	否			14.45	16.30	35	否			22.70	25.62	50	否			586690.06	11.97	7.71	51.37	7.90	73	连续	大气
在线	2019-12-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.83	10	否			9.48	10.71	35	否			24.53	28.03	50	否			442090.94	9.02	7.83	49.54	8.28	73	连续	大气
在线	2019-12-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	0.93	10	否			9.17	9.76	35	否			29.92	32.35	50	否			449554.66	9.20	7.13	49.99	8.46	73	连续	大气
在线	2019-12-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.00	10	否			9.43	9.75	35	否			29.16	30.18	50	否			453413.66	9.35	6.49	51.01	8.89	73	连续	大气
在线	2019-12-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.00	10	否			12.94	12.91	35	否			28.48	28.44	50	否			459372.63	9.54	5.99	51.82	9.35	73	连续	大气
在线	2019-12-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.05	10	否			6.30	6.39	35	否			31.71	32.11	50	否			462766.59	9.64	6.20	52.07	9.58	73	连续	大气
在线	2019-12-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.05	10	否			10.37	10.45	35	否			25.48	26.09	50	否			448215.56	9.32	6.30	51.77	9.46	73	连续	大气
在线	2019-12-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.07	10	否			3.24	3.34	35	否			31.58	32.56	50	否			455855.03							