

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-12-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.71	10	否			12.52	14.32	35	否			26.99	30.93	50	否			554857.31	11.35	7.91	50.95	8.15	75	连续	大气
在线	2019-12-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.37	10	否			20.17	22.89	35	否			30.18	34.27	50	否			580752.44	11.88	7.79	50.65	8.35	75	连续	大气
在线	2019-12-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.67	10	否			21.66	24.71	35	否			32.17	36.73	50	否			594156.56	12.18	7.86	50.67	8.52	75	连续	大气
在线	2019-12-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.29	10	否			7.89	9.45	35	否			30.50	37.04	50	否			577140.06	11.84	8.63	50.49	8.57	75	连续	大气
在线	2019-12-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.66	10	否			13.02	15.34	35	否			30.35	36.12	50	否			588015.31	12.02	8.39	49.91	8.45	75	连续	大气
在线	2019-12-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.06	10	否			7.58	8.89	35	否			31.21	36.97	50	否			604715.00	12.37	8.35	50.01	8.52	75	连续	大气
在线	2019-12-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.81	10	否			18.64	21.87	35	否			27.71	32.51	50	否			608784.31	12.46	8.20	50.16	8.58	75	连续	大气
在线	2019-12-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.88	10	否			20.55	24.16	35	否			31.37	36.93	50	否			592951.88	12.16	8.25	50.22	8.67	75	连续	大气
在线	2019-12-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.00	10	否			13.30	15.67	35	否			31.59	37.27	50	否			559526.63	11.48	8.33	50.13	8.72	75	连续	大气
在线	2019-12-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.30	10	否			11.59	13.48	35	否			33.72	39.66	50	否			580276.94	11.82	8.23	50.20	7.99	75	连续	大气
在线	2019-12-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.05	10	否			8.73	10.18	35	否			32.34	38.05	50	否			553691.50	11.12	8.24	49.91	6.76	75	连续	大气
在线	2019-12-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	2.74	10	否			10.67	12.19	35	否			30.38	35.05	50	否			535631.13	10.79	7.99	49.87	7.08	75	连续	大气
在线	2019-12-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.92	10	否			3.19	3.70	35	否			33.98	39.53	50	否			562035.06	11.37	8.10	49.88	7.52	75	连续	大气
在线	2019-12-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.05	10	否			8.13	9.39	35	否			33.37	38.57	50	否			554114.19	11.31	8.02	50.41	8.15	75	连续	大气
在线	2019-12-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.29	10	否			19.26	22.56	35	否			30.56	35.84	50	否			552150.50	11.32	8.21	50.46	8.50	75	连续	大气
在线	2019-12-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.47	10	否			10.69	12.10	35	否			33.28	39.11	50	否			543657.56	11.16	8.19	50.28	8.67	75	连续	大气
在线	2019-12-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.58	10	否			15.05	17.13	35	否			25.52	29.66	50	否			533913.75	10.96	8.09	50.07	8.69	75	连续	大气
在线	2019-12-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.51	10	否			20.40	22.93	35	否			33.52	37.68	50	否			552959.31	11.38	7.66	50.43	8.86	75	连续	大气
在线	2019-12-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.69	10	否			7.62	8.96	35	否			31.24	36.87	50	否			549648.19	11.29	8.32	50.14	8.84	75	连续	大气
在线	2019-12-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.60	10	否			14.42	17.01	35	否			34.21	40.44	50	否			558791.81	11.46	8.32	49.96	8.69	75	连续	大气
在线	2019-12-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.54	10	否			13.05	15.18	35	否			33.21	38.66	50	否			577635.75	11.85	8.12	50.07	8.77	75	连续	大气
在线	2019-12-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.60	10	否			19.58	22.54	35	否			33.22	38.29	50	否			585519.81	11.96	7.98	50.34	8.28	75	连续	大气
在线	2019-12-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.06	10	否			21.95	24.84	35	否			39.70	45.07	50	否			581922.81	11.68	7.79	50.15	6.66	75	连续	大气
在线	2019-12-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.17	10	否			21.54	24.27	35	否			35.05	39.50	50	否			605309.81	12.24	7.69	50.39	7.36	75	连续	大气
在线	2019-12-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.69	10	否			15.20	14.24	35	否			33.57	31.52	50	否			417884.19	8.83	5.07	53.32	10.39	75	连续	大气
在线	2019-12-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.80	10	否			17.81	16.70	35	否			41.43	38.80	50	否			438776.03	9.26	4.98	53.27	10.36	75	连续	大气
在线	2019-12-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	0.90	10	否			20.74	19.27	35	否			42.79	39.90	50	否			445846.34	9.41	4.89	53.22	10.33	75	连续	大气
在线	2019-12-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	0.98	10	否			10.23	9.71	35	否			40.40	38.20	50	否			429645.91	9.05	5.15	53.02	10.20	75	连续	大气
在线	2019-12-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	0.98	10	否			12.54	11.64	35	否			42.21	39.40	50	否			438664.34	9.20	4.90	52.69	9.97	75	连续	大气
在线	2019-12-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	0.99	10	否			17.37	16.17	35	否			43.73	40.87	50	否			448665.16	9.42	4.94	52.85	10.02	75	连续	大气
在线	2019-12-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	1.02	10	否			12.39	11.93	35	否																