

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-12-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.47	10	否			12.41	14.49	35	否			30.56	35.78	50	否			564236.50	11.47	8.18	50.34	7.78	73	连续	大气
在线	2019-12-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.36	10	否			19.32	21.66	35	否			35.27	39.77	50	否			588125.38	11.98	7.69	50.20	8.04	73	连续	大气
在线	2019-12-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.72	10	否			11.96	14.04	35	否			26.18	30.76	50	否			576845.81	11.80	8.23	50.32	8.39	73	连续	大气
在线	2019-12-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.07	10	否			19.97	23.50	35	否			26.61	31.31	50	否			568745.00	11.64	8.25	50.13	8.51	73	连续	大气
在线	2019-12-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.06	10	否			17.87	21.20	35	否			30.60	36.30	50	否			581002.81	11.89	8.36	50.05	8.53	73	连续	大气
在线	2019-12-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.54	10	否			19.45	23.62	35	否			28.10	34.45	50	否			581053.56	11.89	8.74	49.81	8.54	73	连续	大气
在线	2019-12-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.04	10	否			14.44	17.80	35	否			26.81	33.05	50	否			553168.13	11.31	8.83	49.51	8.52	73	连续	大气
在线	2019-12-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.60	10	否			21.45	26.76	35	否			25.70	32.10	50	否			551585.25	11.25	8.98	49.14	8.38	73	连续	大气
在线	2019-12-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.67	10	否			12.81	15.35	35	否			25.72	30.92	50	否			553429.88	11.30	8.52	49.32	8.46	73	连续	大气
在线	2019-12-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.55	10	否			18.53	21.87	35	否			30.00	35.64	50	否			540972.56	11.03	8.35	49.63	8.21	73	连续	大气
在线	2019-12-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.72	10	否			13.80	16.02	35	否			27.67	32.18	50	否			565596.50	11.30	8.10	49.69	6.38	73	连续	大气
在线	2019-12-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.62	10	否			18.15	20.81	35	否			27.53	31.63	50	否			568537.38	11.45	7.94	49.91	7.06	73	连续	大气
在线	2019-12-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	3.98	10	否			8.17	9.45	35	否			27.29	31.89	50	否			560405.31	11.34	8.13	49.88	7.48	73	连续	大气
在线	2019-12-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	2.98	10	否			17.46	19.90	35	否			30.78	35.16	50	否			542688.25	11.03	7.86	50.03	7.84	73	连续	大气
在线	2019-12-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.03	10	否			7.64	8.66	35	否			34.61	39.46	50	否			562648.25	11.47	7.86	49.87	8.23	73	连续	大气
在线	2019-12-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.17	10	否			5.37	6.26	35	否			28.87	33.87	50	否			572048.50	11.71	8.20	50.22	8.48	73	连续	大气
在线	2019-12-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.48	10	否			8.49	9.93	35	否			28.48	33.29	50	否			570788.19	11.74	8.21	50.58	8.87	73	连续	大气
在线	2019-12-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.26	10	否			8.95	10.28	35	否			33.20	38.67	50	否			585193.25	12.05	8.10	50.56	9.01	73	连续	大气
在线	2019-12-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.27	10	否			7.59	8.95	35	否			33.21	39.29	50	否			561959.94	11.56	8.35	50.29	8.94	73	连续	大气
在线	2019-12-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.34	10	否			13.94	16.55	35	否			30.91	36.73	50	否			558834.50	11.47	8.37	49.88	8.78	73	连续	大气
在线	2019-12-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.61	10	否			11.81	14.02	35	否			29.82	35.48	50	否			554151.94	11.36	8.37	49.73	8.69	73	连续	大气
在线	2019-12-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.40	10	否			15.48	17.81	35	否			32.57	37.67	50	否			569107.63	11.66	8.04	50.07	8.62	73	连续	大气
在线	2019-12-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.10	10	否			11.62	13.54	35	否			31.11	36.39	50	否			548318.38	10.98	8.16	49.96	6.49	73	连续	大气
在线	2019-12-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.44	10	否			8.02	9.62	35	否			34.68	41.54	50	否			559805.81	11.25	8.51	49.52	6.93	73	连续	大气
在线	2019-12-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	0.91	10	否			11.19	10.62	35	否			43.22	40.93	50	否			421329.56	8.86	5.18	52.79	10.14	73	连续	大气
在线	2019-12-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.87	10	否			20.20	18.49	35	否			42.33	38.95	50	否			440940.41	9.27	4.67	52.91	10.11	73	连续	大气
在线	2019-12-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	0.93	10	否			19.74	18.05	35	否			44.02	40.35	50	否			433108.59	9.14	4.62	53.13	10.31	73	连续	大气
在线	2019-12-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.03	10	否			20.72	19.48	35	否			43.19	40.88	50	否			428929.50	9.03	5.12	52.73	10.17	73	连续	大气
在线	2019-12-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.05	10	否			14.42	13.15	35	否			46.93	43.05	50	否			434627.69	9.14	4.63	52.84	10.14	73	连续	大气
在线	2019-12-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.07	10	否			14.30	13.06	35	否			37.00	33.97	50	否			434366.81	9.14	4.65	52.87	10.13	73	连续	大气
在线	2019-12-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	0.82	10	否			23.31	22.19	35	否			33.35	31.90	50	否			423892.06	8.91	5.29	52.58	10.05	73	连续	大气
在线	2019-12-18	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.57	10	否			15.93	14.87	35	否			35.16	32.85	50	否			434878.38	9.09	4.94	52.09	9.72	73	连续	大气
在线	2019-12-18	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.61	10	否			12.76	12.01	35	否			38.68	36.41	50	否			438132.47	9.09	5.06	52.16	9.02	73	连续	大气
在线	2019-12-18	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.70	10	否			16.17	15.03	35	否			40.29	37.52	50	否			419209.88	8.72	4.88	52.39	9.22	73	连续	大气
在线	2019-12-18	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.85	10	否			9.75	9.21	35	否			41.45	39.47	50	否			423662.66	8.83	5.24	52.13	9.44	73	连续	大气
在线	2019-12-18	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	0.95	10	否			18.21	16.70	35	否			40.38	37.17	50	否			425924.34	8.93	4.71	52.65	9.85	73	连续	大气
在线	2019-12-18	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.03	10	否			9.91	9.22	35	否			43.95	40.92	50	否			417830.22	8.79	4.90	52.86	10.09	73	连续	大气
在线	2019-12-18	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.08	10	否			19.13	17.87	35	否			40.80	38.24	50	否			404487.56	8.52	4.97	52.80	10.21	73	连续	大气
在线	2019-12-18	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.06	10	否			15.48	14.04	35	否			43.65	39.59	50	否			416429.69	8.78	4.45	53.03	10.26	73	连续	大气
在线	2019-12-18	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.12	10	否			9.31	8.70	35	否			43.97	41.34	50	否			430646.56	9.08	5.03	52.97	10.29	73	连续	大气
在线	2019-12-18	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.10	10	否			19.75	18.07	35	否			41.80	38.15	50	否			423266.34	8.95	4.58	53.20	10.48	73	连续	大气
在线	2019-12-18	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.11	10	否			22.48	20.47	35	否			46.81	42.62	50	否			438873.25	9.30	4.52	53.37	10.71	73	连续	大气
在线	2019-12-18	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.13	10	否			15.42	14.33	35	否			43.64	40.58	50	否			418314.00	8.87	4.89	53.31	10.68	73	连续	大气
在线	2019-12-18	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.09	10	否			16.14	15.16	35	否			45.20	42.59	50	否			419012.56	8.84	5.07	52.69	10.45	73	连续	大气
在线	2019-12-18	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.08	10	否			19.91	18.46	35	否			40.28	37.53	50	否			422268.00	8.83	4.90	52.76	9.66	73	连续	大气
在线	2019-12-18	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.67	10	否			25.08	23.41	35	否			42.87	39.97	50	否			458648.50	9.58	4.90	52.82	9.53	73	连续	大气
在线	2019-12-18	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.57	10	否			25.61	24.21	35	否			42.61	40.45	50	否			432580.69	9.05	5.20	52.52	9.70	73	连续	大气
在线	2019-12-18	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.60	10	否			23.71	22.23	35	否			44.37	41.67	50	否			439677.50	9.17	5.01	52.06	9.61	73	连续	大气