

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-12-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.54	10	否			11.74	13.72	35	否			33.39	39.15	50	否			573616.44	11.59	8.23	49.84	7.42	70	连续	大气
在线	2019-12-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.39	10	否			13.12	15.18	35	否			30.47	35.64	50	否			570860.88	11.63	8.17	50.34	7.98	70	连续	大气
在线	2019-12-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.68	10	否			10.21	11.88	35	否			35.52	41.44	50	否			559121.50	11.42	8.13	50.10	8.27	70	连续	大气
在线	2019-12-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.70	10	否			10.86	13.04	35	否			32.65	39.22	50	否			549095.38	11.19	8.50	49.61	8.22	70	连续	大气
在线	2019-12-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.81	10	否			15.62	18.43	35	否			29.41	34.72	50	否			554950.13	11.31	8.28	49.48	8.27	70	连续	大气
在线	2019-12-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.80	10	否			10.14	12.05	35	否			29.42	35.08	50	否			564052.63	11.51	8.39	49.58	8.34	70	连续	大气
在线	2019-12-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.57	10	否			12.95	15.63	35	否			34.19	41.30	50	否			544235.50	11.11	8.59	49.44	8.43	70	连续	大气
在线	2019-12-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.51	10	否			16.72	19.89	35	否			39.67	47.20	50	否			539003.50	11.01	8.39	49.41	8.46	70	连续	大气
在线	2019-12-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.71	10	否			14.18	17.08	35	否			33.28	40.32	50	否			542822.25	11.09	8.61	49.32	8.48	70	连续	大气
在线	2019-12-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.72	10	否			14.45	16.98	35	否			33.57	39.82	50	否			564642.94	11.55	8.33	49.56	8.57	70	连续	大气
在线	2019-12-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.46	10	否			23.10	26.78	35	否			30.56	35.41	50	否			541438.06	10.84	8.05	49.87	6.44	70	连续	大气
在线	2019-12-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.87	10	否			13.24	14.93	35	否			31.95	36.13	50	否			548529.00	11.05	7.72	50.00	7.00	70	连续	大气
在线	2019-12-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	3.98	10	否			5.57	6.34	35	否			30.37	34.70	50	否			545712.88	11.03	7.86	49.93	7.33	70	连续	大气
在线	2019-12-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.85	10	否			8.07	9.39	35	否			28.21	32.80	50	否			545288.25	11.05	8.10	49.98	7.60	70	连续	大气
在线	2019-12-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	3.84	10	否			19.11	22.27	35	否			26.44	30.79	50	否			520211.91	10.65	8.13	50.47	8.39	70	连续	大气
在线	2019-12-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	3.88	10	否			19.40	22.57	35	否			25.85	30.09	50	否			518109.13	10.63	8.11	50.43	8.55	70	连续	大气
在线	2019-12-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.21	10	否			11.17	13.33	35	否			28.93	34.61	50	否			521828.97	10.70	8.44	50.22	8.55	70	连续	大气
在线	2019-12-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	12.86	10	是	0.29	定期校准	21.28	22.46	35	否			31.83	34.79	50	否			564708.00	11.03	7.99	50.35	4.07	70	连续	大气
在线	2019-12-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.14	10	否			12.05	14.08	35	否			33.74	39.71	50	否			556090.31	11.11	8.24	49.94	6.29	70	连续	大气
在线	2019-12-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.31	10	否			14.07	16.09	35	否			36.77	42.18	50	否			578544.81	11.64	7.92	49.99	6.97	70	连续	大气
在线	2019-12-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	4.67	10	否			10.27	11.94	35	否			35.59	41.45	50	否			597141.31	12.08	8.14	50.10	7.46	70	连续	大气
在线	2019-12-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	4.36	10	否			10.56	12.33	35	否			31.65	37.41	50	否			581988.06	11.82	8.28	50.33	7.79	70	连续	大气
在线	2019-12-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.93	10	否			11.33	13.51	35	否			30.85	37.19	50	否			577556.06	11.52	8.55	50.06	6.09	70	连续	大气
在线	2019-12-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.73	10	否			12.34	14.66	35	否			31.86	38.18	50	否			562851.81	11.30	8.48	49.74	6.79	70	连续	大气
在线	2019-12-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.61	10	否			16.22	15.05	35	否			45.76	42.38	50	否			457197.44	9.54	4.82	52.07	9.62	70	连续	大气
在线	2019-12-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.71	10	否			19.53	18.17	35	否			43.96	41.10	50	否			442962.97	9.27	4.95	52.42	9.77	70	连续	大气
在线	2019-12-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.85	10	否			12.40	11.58	35	否			43.29	40.45	50	否			428132.50	8.99	4.97	52.62	9.97	70	连续	大气
在线	2019-12-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	0.93	10	否			15.84	14.93	35	否			43.84	41.37	50	否			418300.84	8.77	5.11	52.48	9.93	70	连续	大气
在线	2019-12-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	0.99	10	否			16.70	15.84	35	否			42.12	39.88	50	否			416543.22	8.70	5.16	51.98	9.67	70	连续	大气
在线	2019-12-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.89	10	否			18.05	16.89	35	否			43.48	40.65	50	否			420893.75	8.77	4.96	51.83	9.53	70	连续	大气
在线	2019-12-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.58	10	否			16.95	16.31	35	否			40.12	38.78												