

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-12-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.93	10	否			9.53	11.42	35	否			33.35	40.37	50	否			560604.38	11.28	8.63	49.32	7.10	68	连续	大气
在线	2019-12-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.26	10	否			12.27	14.28	35	否			33.75	39.24	50	否			607164.63	12.31	8.09	50.07	7.68	68	连续	大气
在线	2019-12-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.21	10	否			17.95	20.43	35	否			31.58	36.21	50	否			582330.44	11.91	7.91	50.64	8.27	68	连续	大气
在线	2019-12-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.97	10	否			11.23	13.12	35	否			29.43	34.41	50	否			561255.50	11.48	8.16	50.24	8.36	68	连续	大气
在线	2019-12-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.23	10	否			11.38	13.50	35	否			35.82	42.60	50	否			554652.94	11.28	8.38	49.30	8.08	68	连续	大气
在线	2019-12-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.26	10	否			18.12	20.82	35	否			25.39	29.16	50	否			546040.56	11.10	7.94	49.22	8.08	68	连续	大气
在线	2019-12-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.51	10	否			7.92	9.22	35	否			25.07	29.35	50	否			550891.94	11.20	8.17	49.01	8.12	68	连续	大气
在线	2019-12-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.78	10	否			14.84	17.42	35	否			30.03	35.53	50	否			544173.69	11.04	8.32	48.87	8.01	68	连续	大气
在线	2019-12-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.87	10	否			14.88	17.55	35	否			31.33	37.08	50	否			536664.44	10.92	8.33	49.06	8.18	68	连续	大气
在线	2019-12-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.99	10	否			15.46	18.53	35	否			28.54	34.21	50	否			530704.69	10.82	8.47	48.99	8.37	68	连续	大气
在线	2019-12-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.72	10	否			14.40	16.94	35	否			28.23	33.22	50	否			539108.56	10.77	8.26	49.17	6.42	68	连续	大气
在线	2019-12-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.18	10	否			4.59	5.48	35	否			27.21	32.50	50	否			527249.69	10.54	8.44	49.26	6.51	68	连续	大气
在线	2019-12-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.10	10	否			7.00	8.26	35	否			28.33	33.50	50	否			525452.63	10.56	8.31	49.45	6.92	68	连续	大气
在线	2019-12-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.00	10	否			12.38	14.55	35	否			29.38	34.52	50	否			522629.97	10.55	8.24	49.65	7.33	68	连续	大气
在线	2019-12-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.78	10	否			7.41	8.83	35	否			26.19	31.20	50	否			536382.00	10.89	8.42	49.73	7.80	68	连续	大气
在线	2019-12-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.92	10	否			10.66	12.74	35	否			24.32	29.15	50	否			533665.31	10.87	8.50	49.93	8.08	68	连续	大气
在线	2019-12-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.27	10	否			9.95	11.89	35	否			28.55	34.13	50	否			509954.31	10.42	8.43	50.07	8.32	68	连续	大气
在线	2019-12-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.12	10	否			5.66	6.82	35	否			28.42	34.54	50	否			524600.88	10.74	8.63	49.89	8.51	68	连续	大气
在线	2019-12-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.90	10	否			7.27	8.98	35	否			26.20	32.38	50	否			537271.19	10.96	8.86	49.41	8.35	68	连续	大气
在线	2019-12-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.16	10	否			10.97	13.71	35	否			25.21	31.52	50	否			531448.06	10.84	9.01	49.43	8.37	68	连续	大气
在线	2019-12-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.30	10	否			14.11	17.36	35	否			26.83	32.98	50	否			538116.00	10.98	8.80	49.43	8.39	68	连续	大气
在线	2019-12-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.59	10	否			10.33	12.66	35	否			23.90	29.52	50	否			538833.44	11.02	8.84	49.65	8.51	68	连续	大气
在线	2019-12-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.12	10	否			15.09	17.65	35	否			24.67	28.85	50	否			558868.88	11.26	8.16	49.73	7.18	68	连续	大气
在线	2019-12-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.23	10	否			10.08	11.64	35	否			28.39	32.79	50	否			559484.94	11.22	8.01	49.83	6.67	68	连续	大气
在线	2019-12-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.61	10	否			17.58	16.27	35	否			42.89	39.81	50	否			433098.31	9.09	4.82	52.50	9.98	68	连续	大气
在线	2019-12-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.68	10	否			19.55	17.93	35	否			46.58	42.73	50	否			460316.81	9.64	4.65	52.39	9.87	68	连续	大气
在线	2019-12-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.80	10	否			13.82	12.73	35	否			43.43	40.01	50	否			436007.34	9.15	4.72	52.52	9.97	68	连续	大气
在线	2019-12-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.73	10	否			19.33	18.04	35	否			43.85	41.31	50	否			428999.84	8.97	5.06	52.18	9.75	68	连续	大气
在线	2019-12-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.53	0.51	10	否			19.97	19.03	35	否			46.93	44.66	50	否			433868.31	9.07	5.23	52.11	9.75	68	连续	大气
在线	2019-12-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.63	10	否			15.12	14.39	35	否			40.61	38.62	50	否			423028.25	8.85	5.22	52.07	9.77	68	连续	大气
在线	2019-12-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.72	10	否			11.30	10.65	35	否			38.56	36.32	50	否			419627.13	8.77	5.07	52.05	9.72	68	连续	大气
在线	2019-12-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	0.83	10	否			17.57	16.50	35	否			39.77	37.37	50	否			407973.97	8.53	5.03	52.13	9.73	68	连续	大气
在线	2019-12-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.86	10	否			9.80	9.54	35	否			36.50	35.57	50	否			398080.72	8.29	5.61	51.87	9.39	68	连续	大气
在线	2019-12-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.65	10	否			13.21	12.94	35	否			38.81	38.04	50	否			408420.38	8.41	5.70	51.42	8.55	68	连续	大气
在线	2019-12-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.77	10	否			10.00	9.76	35	否			37.37	36.48	50	否			397314.38	8.23	5.65	51.39	9.04	68	连续	大气
在线	2019-12-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.72	10	否			4.93	4.81	35	否			32.23	31.45	50	否			400257.06	8.31	5.63	51.25	9.29	68	连续	大气
在线	2019-12-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.85	10	否			8.12	7.93	35	否			33.84	33.01	50	否			391368.22	8.14	5.62	51.59	9.39	68	连续	大气
在线	2019-12-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.92	10	否			12.43	12.00	35	否			35.53	34.33	50	否			388075.00	8.09	5.47	51.79	9.54	68	连续	大气
在线	2019-12-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	0.94	10	否			5.28	5.07	35	否			34.49	33.27	50	否			400697.75	8.35	5.44	51.70	9.61	68	连续	大气
在线	2019-12-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.72	10	否			5.08	5.01	35	否			30.89	30.59	50	否			410753.09	8.57	5.86	51.89	9.63	68	连续	大气
在线	2019-12-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.74	10	否			13.01	12.61	35	否			31.29	30.41	50	否			388600.13	8.12	5.57	51.99	9.66	68	连续	大气
在线	2019-12-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.61	10	否			11.06	10.47	35	否			36.88	34.80	50	否			405494.56	8.48	5.12	51.96	9.85	68	连续	大气
在线	2019-12-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.47	0.45	10	否			11.40	10.93	35	否			37.54	35.88	50	否			422768.25	8.86	5.30	52.19	9.97	68	连续	大气
在线	2019-12-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.49	10	否			13.26	12.43	35	否			33.29	31.71	50	否			420148.69	8.83	5.20	52.48	10.11	68	连续	大气
在线	2019-12-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.55	0.52	10	否			10.45	9.80	35	否			34.48	32.80	50	否			421708.72	8.81	5.22	52.08	9.73	68	连续	大气
在线	2019-12-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.61	10	否			9.45	8.64	35	否			31.73	29.03	50	否			421057.69	8.76	4.60	52.56	9.16	68	连续	大气
在线	2019-12-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.64	10	否			11.38	10.24	35	否			34.62	31.17	50	否			422401.78	8.85	4.33	52.65	9.77	68	连续	大气
在线	2019-12-20	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.72	10	否			11.87	10.93	35	否			38.29	35.58	50	否			416183.16	8.74	4.86	52.58	9.96	68	连续	大气